

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		346901	182	31.52	----	0	0.1	0.01	15	0.0	3.8	0.66	50	0.0	35	923	
S02	01:00		343115	281 R	48.21	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	38	923	
S03	01:30		344303	244 R	41.99	----	0	0.3	0.04	15	0.0	3.3	0.56	50	0.0	38	923	
S04	02:00		343703	160	27.44	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	39	924	
S05	02:30		344908	131	22.62	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	38	924	
S06	03:00		343226	237	40.75	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	39	924	
S07	03:30		343177	152	26.08	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	39	924	
S08	04:00		343435	173	29.68	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	40	924	
S09	04:30		344395	155	26.78	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.0	0.52	50	0.0	38	924	
S10	05:00		343720	280 R	48.14	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	39	924	
S11	05:30		345183	37	6.46	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	38	924	
S12	06:00		349571	27	4.78	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.5	0.44	50	0.0	34	924	
S13	06:30		349798	142	24.79	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.7	0.47	50	0.0	34	925	
S14	07:00		346403	188	32.49	----	0	0.3	0.04	15	0.0	3.5	0.61	50	0.0	37	925	
S15	07:30		346756	219	37.96	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	36	925	
S16	08:00		344450	301 R	51.88	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	39	925	
S17	08:30		345071	294 R	50.68	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	38	925	
S18	09:00		344966	162	27.91	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	38	925	
S19	09:30		344000	341 R	58.72	----	0	0.4	0.06	15	0.0	3.4	0.58	50	0.0	39	925	
S20	10:00		343147	252 R	43.23	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	40	925	
S21	10:30		341581	286 R	48.90	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	41 R	925	
S22	11:00		343974	15	2.50	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	39	925	
S23	11:30		348196	74	12.95	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	35	925	
S24	12:00		345262	196	33.87	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	38	925	
S25	12:30		343405	189	32.28	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	40 R	926	
S26	13:00		345789	266 R	46.07	----	0	0.4	0.08	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	41 R	925	
S27	13:30		347461	6	1.12	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	39	925	
S28	14:00		349582	4	0.73	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	36	924	
S29	14:30		352321	0	0.06	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	34	925	
S30	15:00		353212	42	7.48	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	34	925	
S31	15:30		349659	112	19.58	----	0	0.2	0.05	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	37	925	
S32	16:00		347027	168	29.12	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	39	926	
S33	16:30		346412	181	31.36	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	40 R	926	
S34	17:00		345586	161	27.74	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	41 R	925	
S35	17:30		343585	80	13.80	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	41 R	926	
S36	18:00		341555	101	17.30	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	41 R	926	
S37	18:30		342693	4	0.66	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	40	925	
S38	19:00		348493	1	0.25	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	36	926	
S39	19:30		355848	2	0.42	----	0	0.1	0.03	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	35	930	
S40	20:00		355756	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	37	931	
S41	20:30		357036	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	36	931	
S42	21:00		358944	0	0.00	----	0	0.1	0.03	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	35	931	
S43	21:30		359534	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	34	932	
S44	22:00		361010	0	0.00	----	0	0.1	0.03	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	33	932	
S45	22:30		362279	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	32	932	
S46	23:00		363078	1	0.16	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	32	933	
S47	23:30		358220	0	0.00	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	31	930	
S48	24:00		355652	44	7.82	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.1	0.38	50	0.0	30	928	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	348404	123	1016.29	----	E	123	0.3	2.12	5	0.0	2.2	18.61	50	0.0	37	926
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			341555	0	0.00			0	0.1	0.01	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	30	923
Time			18:00	20:00			00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	21:30	21:30	00:30	00:30	24:00	00:30
HAV Max (steady state)			363078	341	58.72			0	0.6	0.10	15	0.0	3.8	0.66	50	0.0	41	933
Time			23:00	09:30	09:30		00:30	10:30	10:30	10:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	18:00	23:00
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend  
 Vše koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "--" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, i.a.b. = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L.A.B. = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), \*: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		32	
S02	01:00		31	
S03	01:30		31	
S04	02:00		31	
S05	02:30		31	
S06	03:00		31	
S07	03:30		30	
S08	04:00		30	
S09	04:30		29	
S10	05:00		29	
S11	05:30		29	
S12	06:00		29	
S13	06:30		28	
S14	07:00		28	
S15	07:30		28	
S16	08:00		28	
S17	08:30		28	
S18	09:00		28	
S19	09:30		28	
S20	10:00		28	
S21	10:30		28	
S22	11:00		28	
S23	11:30		29	
S24	12:00		29	
S25	12:30		30	
S26	13:00		30	
S27	13:30		30	
S28	14:00		30	
S29	14:30		30	
S30	15:00		29	
S31	15:30		29	
S32	16:00		29	
S33	16:30		29	
S34	17:00		30	
S35	17:30		30	
S36	18:00		31	
S37	18:30		32	
S38	19:00		32	
S39	19:30		31	
S40	20:00		31	
S41	20:30		31	
S42	21:00		30	
S43	21:30		30	
S44	22:00		29	
S45	22:30		29	
S46	23:00		29	
S47	23:30		28	
S48	24:00		28	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	29	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			28 07:30	
HAV Max (steady state) Time			32 19:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja  
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),  
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.