

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit		
S01	00:30		359325	95	17.15	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.6	0.46	50	0.0	30	927
S02	01:00		356560	132	23.59	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	32	928
S03	01:30		357174	17	2.96	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	31	928
S04	02:00		357548	68	12.14	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	31	928
S05	02:30		357092	139	24.85	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	32	928
S06	03:00		352619	9	1.55	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	32	928
S07	03:30		357542	11	1.95	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	31	927
S08	04:00		357402	142	25.39	----	0	0.1	0.03	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	31	928
S09	04:30		356528	336 R	59.92	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	32	928
S10	05:00		354719	76	13.49	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	32	928
S11	05:30		355875	217	38.58	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	32	928
S12	06:00		350606	9	1.60	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	34	929
S13	06:30		364547	3	0.46	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	31	932
S14	07:00		366780	2	0.41	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.6	0.30	50	0.0	29	932
S15	07:30		366563	3	0.59	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.6	0.30	50	0.0	30	933
S16	08:00		364372	4	0.66	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	33	934
S17	08:30		363236	1	0.19	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.32	50	0.0	33	935
S18	09:00		363453	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	32	935
S19	09:30		360025	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	33	934
S20	10:00		351669	89	15.66	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	33	930
S21	10:30		347700	341 R	59.37	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	38	930
S22	11:00		345723	62	10.70	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.0	0.53	50	0.0	41 R	930
S23	11:30		345977	259 R	44.83	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.6	0.62	50	0.0	42 R	930
S24	12:00		344061	323 R	55.64	----	0	0.7	0.12	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	44 R	930
S25	12:30		341601	70	12.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	43 R	930
S26	13:00		341040	166	28.38	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	44 R	931
S27	13:30		339342	165	27.94	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	45 R	930
S28	14:00		339911	128	21.72	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	44 R	930
S29	14:30		338612	192	32.48	----	0	0.3	0.04	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	45 R	930
S30	15:00		338446	22	3.80	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	45 R	930
S31	15:30		339852	80	10.21	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	44 R	930
S32	16:00		338482	116	19.68	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	45 R	930
S33	16:30		338586	160	27.07	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	45 R	930
S34	17:00		339555	12	2.11	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	44 R	929
S35	17:30		342349	4	0.68	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	42 R	929
S36	18:00		344197	126	21.60	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	41 R	929
S37	18:30		342795	92	15.76	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	42 R	929
S38	19:00		343821	80	13.81	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.1	0.54	50	0.0	41 R	929
S39	19:30		341987	50	8.47	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	43 R	929
S40	20:00		343968	2	0.34	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	41 R	929
S41	20:30		345728	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	39	929
S42	21:00		348672	1	0.17	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	37	929
S43	21:30		350208	1	0.22	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	36	929
S44	22:00		352005	6	0.98	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	35	929
S45	22:30		350869	63	11.14	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	36	930
S46	23:00		355045	141	24.99	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	33	931
S47	23:30		351664	25	4.46	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.7	0.48	50	0.0	35	931
S48	24:00		351379	157	27.63	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.0	0.53	50	0.0	37	931
DAV Average/ Sum		48 Stat.	350359	87	727.31	----	87	0.2	2.06	5	0.0	2.0	16.44	50	0.0	37	930
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			338446	0	0.00		0	0.1	0.02	15	0.0	1.6	0.27	50	0.0	29	927
Time			15:00	09:00	09:00		00:30	23:30	23:30	00:30	00:30	17:00	17:00	00:30	00:30	07:00	03:30
HAV Max (steady state)			366780	341	59.92		0	0.7	0.12	15	0.0	3.6	0.62	50	0.0	45	935
Time			07:00	10:30	04:30		00:30	12:00	12:00	00:30	00:30	11:30	11:30	00:30	00:30	16:00	09:00
Uncertainty mass (%)																	

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitelj, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, i.a.b. = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L.A.B. = prekoračitev (LV+C1), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		28	
S02	01:00		27	
S03	01:30		27	
S04	02:00		27	
S05	02:30		27	
S06	03:00		27	
S07	03:30		26	
S08	04:00		26	
S09	04:30		26	
S10	05:00		26	
S11	05:30		26	
S12	06:00		26	
S13	06:30		26	
S14	07:00		26	
S15	07:30		26	
S16	08:00		26	
S17	08:30		27	
S18	09:00		28	
S19	09:30		28	
S20	10:00		29	
S21	10:30		30	
S22	11:00		31	
S23	11:30		32	
S24	12:00		33	
S25	12:30		34	
S26	13:00		34	
S27	13:30		35	
S28	14:00		35	
S29	14:30		36	
S30	15:00		36	
S31	15:30		36	
S32	16:00		37	
S33	16:30		37	
S34	17:00		37	
S35	17:30		37	
S36	18:00		36	
S37	18:30		36	
S38	19:00		36	
S39	19:30		35	
S40	20:00		35	
S41	20:30		35	
S42	21:00		34	
S43	21:30		33	
S44	22:00		32	
S45	22:30		31	
S46	23:00		30	
S47	23:30		29	
S48	24:00		28	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	31	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			26 05:00	
HAV Max (steady state) Time			37 17:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.