

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar	
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		622627	161	49.98	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.8	0.86	50	0.0	57	963	
S02	01:00		628689	124	39.12	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.4	0.75	50	0.0	57	964	
S03	01:30		622858	169	52.57	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.8	0.86	50	0.0	58	963	
S04	02:00		635430	243	77.05	----	0	0.4	0.14	15	0.0	4.4	1.39	50	0.0	60	963	
S05	02:30		625547	131	40.91	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	56	963	
S06	03:00		616877	65	20.06	----	0	0.4	0.14	15	0.0	4.0	1.23	50	0.0	55	963	
S07	03:30		639908	240	76.72	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.5	1.13	50	0.0	56	963	
S08	04:00		653980	277	90.42	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.0	0.65	50	0.0	56	963	
S09	04:30		614541	118	36.23	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.3	1.03	50	0.0	55	963	
S10	05:00		602940	279	83.99	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.2	0.68	50	0.0	56	963	
S11	05:30		639927	248	79.23	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.1	0.68	50	0.0	56	963	
S12	06:00		597637	72	21.63	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.9	0.87	50	0.0	55	962	
S13	06:30		636538	70	22.20	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.5	0.81	50	0.0	57	962	
S14	07:00		609606	92	28.14	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.4	1.03	50	0.0	54	963	
S15	07:30		613659	170	52.15	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.2	0.67	50	0.0	55	962	
S16	08:00		596595	12	3.53	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.5	0.74	50	0.0	54	963	
S17	08:30		618788	96	29.62	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.4	1.06	50	0.0	54	963	
S18	09:00		614243	9	2.77	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.9	1.21	50	0.0	56	962	
S19	09:30		611951	185	56.48	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.1	0.63	50	0.0	58	962	
S20	10:00		611662	72	22.14	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.9	0.89	50	0.0	57	962	
S21	10:30		616509	160	49.23	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	61	961	
S22	11:00		633597	219	69.40	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.1	0.67	50	0.0	62 R	961	
S23	11:30		595585	34	10.07	----	0	0.5	0.13	15	0.0	1.9	0.57	50	0.0	61	961	
S24	12:00		607195	40	12.13	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.3	0.69	50	0.0	60	961	
S25	12:30		595903	62	18.52	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.7	1.11	50	0.0	60	962	
S26	13:00		627053	153	48.02	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.1	0.67	50	0.0	61 R	961	
S27	13:30		596783	189	56.42	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.3	0.68	50	0.0	64 R	961	
S28	14:00		606514	179	54.30	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.9	0.88	50	0.0	66 R	961	
S29	14:30		615067	311	95.64	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	67 R	961	
S30	15:00		611521	206	63.06	----	0	0.4	0.13	15	0.0	1.8	0.55	50	0.0	67 R	960	
S31	15:30		583490	5	1.41	----	0	0.4	0.10	15	0.0	1.9	0.53	50	0.0	64 R	961	
S32	16:00		608468	66	20.09	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.4	0.73	50	0.0	61	961	
S33	16:30		614738	249	76.40	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	64 R	960	
S34	17:00		631279	139	43.90	----	0	0.3	0.08	15	0.0	1.8	0.58	50	0.0	63 R	961	
S35	17:30		605051	30	9.06	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.0	0.59	50	0.0	62 R	961	
S36	18:00		572878	9	2.47	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.0	0.58	50	0.0	62 R	961	
S37	18:30		530325	10	2.64	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.0	0.52	50	0.0	59	961	
S38	19:00		155767	8	0.63	----	0	0.2	0.01	15	0.0	3.6	0.28	50	0.0	54	963	
S39	19:30		161206	8	0.68	----	0	0.2	0.01	15	0.0	3.9	0.31	50	0.0	51	963	
S40	20:00		167587	8	0.68	----	0	0.2	0.01	15	0.0	3.7	0.31	50	0.0	50	963	
S41	20:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S42	21:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S43	21:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S44	22:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S45	22:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S46	23:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S47	23:30		563416	4	1.10	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.8	0.79	50	0.0	37	965	
S48	24:00		659601	315	103.90	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.7	1.23	50	0.0	47	964	
DAV Average/ Sum			579822	125	1624.66	----	E	125	0.4	4.93	5	0.0	2.7	32.14	50	0.0	58	962
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			155767	4	0.63		0	0.2	0.01	15	0.0	1.8	0.28	50	0.0	37	960	
Time			19:00	23:30	19:00		00:30	19:30	19:30	00:30	00:30	15:00	19:00	00:30	00:30	23:30	16:30	
HAV Max (steady state)			659601	315	103.90		0	0.5	0.16	15	0.0	4.4	1.39	50	0.0	67	965	
Time			24:00	24:00	24:00		00:30	06:30	06:30	00:30	00:30	02:00	02:00	00:30	00:30	14:30	23:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 21.0, Steady Op Hours: 21.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.