

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		490678	1.4 R	0.34	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	57	956	
S02	01:00		421047	0.6	0.12	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	50	955	
S03	01:30		464036	1.1 R	0.25	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	54	955	
S04	02:00		468290	1.2 R	0.28	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	63	955	
S05	02:30		476750	1.6 R	0.38	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	59	955	
S06	03:00		467837	1.5 R	0.35	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	55	955	
S07	03:30		459975	1.7 R	0.39	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	66	954	
S08	04:00		455230	1.4 R	0.31	15	0.0	0.3	0.08	15	0.0	60	954	
S09	04:30		427405	1.2 R	0.25	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	55	954	
S10	05:00		448333	1.4 R	0.32	15	0.0	1.1	0.24	15	0.0	67	954	
S11	05:30		486023	1.9 R	0.45	15	0.0	0.8	0.20	15	0.0	60	954	
S12	06:00		391547	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	954	
S13	06:30		467224	0.8	0.19	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	60	954	
S14	07:00		465849	1.3 R	0.30	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	63	954	
S15	07:30		442802	1.8 R	0.39	15	0.0	1.4	0.30	15	0.0	56	954	
S16	08:00		394986	0.6	0.12	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	955	
S17	08:30		469224	0.9	0.20	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	59	955	
S18	09:00		463402	1.4 R	0.31	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	67	954	
S19	09:30		436251	1.5 R	0.34	15	0.0	1.4	0.31	15	0.0	60	954	
S20	10:00		454797	0.9	0.21	15	0.0	0.3	0.08	15	0.0	56	954	
S21	10:30		473403	1.2 R	0.28	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	64	953	
S22	11:00		480897	1.0 R	0.25	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	59	952	
S23	11:30		439338	1.2 R	0.27	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	55	953	
S24	12:00		464527	1.0	0.22	15	0.0	0.3	0.08	15	0.0	67	952	
S25	12:30		452717	1.2 R	0.28	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	73 R	952	
S26	13:00		462266	1.2 R	0.27	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	67	952	
S27	13:30		385879	1.0	0.19	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	58	952	
S28	14:00		469050	0.9	0.21	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	63	952	
S29	14:30		454639	1.5 R	0.34	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	70 R	951	
S30	15:00		445757	1.2 R	0.27	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	66	951	
S31	15:30		440618	1.4 R	0.30	15	0.0	1.2	0.27	15	0.0	63	952	
S32	16:00		458511	1.1 R	0.25	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	72 R	951	
S33	16:30		457703	1.7 R	0.39	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	67	951	
S34	17:00		381207	0.7	0.13	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	60	951	
S35	17:30		337397	0.7	0.11	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	55	951	
S36	18:00		479735	1.0	0.23	15	0.0	0.3	0.08	15	0.0	60	951	
S37	18:30		457480	0.9	0.20	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	69 R	951	
S38	19:00		447690	1.7 R	0.38	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	65	951	
S39	19:30		381422	1.0	0.18	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	59	951	
S40	20:00		382649	0.4	0.08	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	57	952	
S41	20:30		344325	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	52	953	
S42	21:00		307797	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	48	953	
S43	21:30		315027	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	953	
S44	22:00		305625	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	954	
S45	22:30		304967	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	48	954	
S46	23:00		304783	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	47	955	
S47	23:30		302638	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	46	955	
S48	24:00		376872	0.3	0.06	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	44	955	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	424304	1.0	10.87	5	0.0	5.14	5	0.0	59	953	
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				302638	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.03	15	0.0	44	951
Time				23:30	23:00	23:00	00:30	22:30	22:30	00:30	00:30	24:00	18:00	
HAV Max (steady state)				490678	1.9	0.45	15	0.0	1.4	0.31	15	0.0	73	956
Time				00:30	05:30	05:30	00:30	09:30	09:30	00:30	00:30	12:30	00:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.