

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit				VA
S01	00:30		546301	0	0.00	----	0	0.4	0.10	15	0.0	3.0	0.83	50	0.0	35	969		
S02	01:00		637462	343 R	109.37	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.9	1.87	50	0.0	45	968		
S03	01:30		627684	415 R	130.22	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.5	1.41	50	0.0	53	967		
S04	02:00		614221	219	67.23	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.8	1.18	50	0.0	58	966		
S05	02:30		621298	366 R	113.70	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.1	1.29	50	0.0	59	966		
S06	03:00		615581	333	102.34	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.2	0.99	50	0.0	61 R	967		
S07	03:30		599842	513 R	153.78	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.3	1.60	50	0.0	63 R	966		
S08	04:00		611057	444 R	135.65	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.7	0.83	50	0.0	63 R	966		
S09	04:30		584059	215	62.92	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.6	1.06	50	0.0	61 R	967		
S10	05:00		614035	387 R	118.81	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.0	0.93	50	0.0	62 R	966		
S11	05:30		601443	292	87.75	----	0	0.4	0.12	15	0.0	5.4	1.63	50	0.0	62 R	967		
S12	06:00		604120	307	92.73	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.5	1.35	50	0.0	63 R	967		
S13	06:30		597736	170	50.82	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.3	0.69	50	0.0	61	968		
S14	07:00		580109	20	5.70	----	0	0.4	0.10	15	0.0	6.2	1.81	50	0.0	56	968		
S15	07:30		627041	253	79.33	----	0	0.4	0.11	15	0.0	4.6	1.43	50	0.0	54	968		
S16	08:00		602015	180	54.10	----	0	0.4	0.11	15	0.0	5.1	1.55	50	0.0	55	967		
S17	08:30		599519	291	87.26	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.2	1.27	50	0.0	59	967		
S18	09:00		589287	292	86.06	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.5	1.03	50	0.0	63 R	966		
S19	09:30		612251	337	103.09	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.3	0.72	50	0.0	64 R	966		
S20	10:00		604701	263	79.63	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.0	1.21	50	0.0	67 R	966		
S21	10:30		629822	331	104.26	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.1	0.97	50	0.0	67 R	966		
S22	11:00		590957	174	51.38	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.8	0.82	50	0.0	69 R	966		
S23	11:30		589804	182	53.76	----	0	0.5	0.13	15	0.0	2.6	0.77	50	0.0	71 R	966		
S24	12:00		596903	230	68.54	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.0	0.60	50	0.0	73 R	966		
S25	12:30		608276	346 R	105.12	----	0	0.4	0.12	15	0.0	4.1	1.24	50	0.0	72 R	965		
S26	13:00		598571	393 R	117.52	----	0	0.4	0.13	15	0.0	----	X	----	X	76 R	965		
S27	13:30		600025	96	28.78	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.8 *	1.13	50	0.0 *	74 R	965		
S28	14:00		615518	427 R	131.47	----	0	0.6	0.18	15	0.0	----	X	----	X	76 R	964		
S29	14:30		603000	226	68.00	----	0	0.6	0.17	15	0.0	----	X	----	X	76 R	964		
S30	15:00		612500	259	79.25	----	0	0.6	0.19	15	0.0	----	X	----	X	73 R	965		
S31	15:30		589912	292	86.16	----	0	0.6	0.19	15	0.0	2.8	0.81	50	0.0	76 R	964		
S32	16:00		604392	227	68.66	----	0	0.6	0.18	15	0.0	3.3	1.01	50	0.0	76 R	965		
S33	16:30		576095	290	83.61	----	0	0.6	0.17	15	0.0	6.1 *	1.75	50	0.0 *	76 R	964		
S34	17:00		600886	200	60.16	----	0	0.5	0.16	15	0.0	----	X	----	X	76 R	964		
S35	17:30		610442	346 R	105.45	----	0	0.5	0.17	15	0.0	4.6	1.41	50	0.0	76 R	964		
S36	18:00		589516	369 R	108.64	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.1 *	0.60	50	0.0 *	76 R	964		
S37	18:30		600952	164	49.37	----	0	0.5	0.15	15	0.0	----	X	----	X	75 R	964		
S38	19:00		588732	226	66.46	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.2	0.65	50	0.0	73 R	964		
S39	19:30		588917	103	30.27	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.1	0.62	50	0.0	71 R	965		
S40	20:00		579244	3	0.99	----	0	0.3	0.07	15	0.0	2.2	0.64	50	0.0	66 R	966		
S41	20:30		743640	3	1.25	----	0	0.1	0.04	15	0.0	2.2	0.82	50	0.0	62 R	967		
S42	21:00		363291	3	0.60	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.3	0.42	50	0.0	58	968		
S43	21:30		161758	3	0.27	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.3	0.19	50	0.0	55	968		
S44	22:00	--	----	N	N	----	N	----	N	N	N	----	N	N	N	----	N	N	
S45	22:30	--	----	N	N	N	----	N	N	N	N	----	N	N	N	----	N	N	
S46	23:00	--	----	N	N	N	----	N	N	N	N	----	N	N	N	----	N	N	
S47	23:30	--	----	N	N	N	----	N	N	N	N	----	N	N	N	----	N	N	
S48	24:00	--	----	N	N	N	----	N	N	N	N	----	N	N	N	----	N	N	
DAV Average/ Sum				589138	245	3190.44	----	E	245	0.4	5.45	5	0.0	3.6	39.10	50	0.0	65	966
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	86.0 %	86.0 %	100.0 %	86.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)				161758	0	0.00		0	0.1	0.01	15	0.0	2.0	0.19	50	0.0	35	964	
Time				21.30	00:30	00:30	00:30		21.00	21:30	00:30	00:30	12:00	21:30	00:30	00:30	00:30	18:00	
HAV Max (steady state)				743640	513	153.78		0	0.6	0.19	15	0.0	6.2	1.87	50	0.0	76	969	
Time				20.30	03:30	03:30		00:30	15.30	15:00	00:30	00:30	07:00	01:00	00:30	00:30	18:00	00:30	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 21.5, Steady Op Hours: 21.5

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.