

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C		mbar
S01	00:30		630 497	208	65.63	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.3	1.05	50	0.0	53	963		
S02	01:00		655 851	328	107.49	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.3	0.74	50	0.0	54	963		
S03	01:30		598 318	30	8.87	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.5	1.04	50	0.0	54	964		
S04	02:00		629 414	363 R	114.21	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.1	0.98	50	0.0	59	963		
S05	02:30		623 609	377 R	117.65	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.3	0.71	50	0.0	59	964		
S06	03:00		605 953	249	75.30	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.3	0.70	50	0.0	61 R	964		
S07	03:30		616 549	221	68.15	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.7	1.13	50	0.0	58	964		
S08	04:00		631 407	193	60.96	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.8	0.88	50	0.0	59	964		
S09	04:30		612 743	119	36.55	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.2	0.67	50	0.0	57	964		
S10	05:00		611 551	121	37.10	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.6	1.09	50	0.0	55	964		
S11	05:30		627 303	266	83.55	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.5	0.79	50	0.0	58	964		
S12	06:00		644 985	259	83.48	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.1	0.68	50	0.0	56	964		
S13	06:30		610 779	32	9.83	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.5	0.75	50	0.0	57	964		
S14	07:00		612 357	228	69.74	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.0	0.91	50	0.0	58	964		
S15	07:30		634 956	84	26.74	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	59	964		
S16	08:00		608 296	40	12.22	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.1	0.63	50	0.0	57	964		
S17	08:30		590 518	7	2.12	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.2	0.65	50	0.0	54	964		
S18	09:00		602 908	1	0.22	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.2	0.67	50	0.0	51	965		
S19	09:30		600 313	4	1.10	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.2	0.66	50	0.0	50	965		
S20	10:00		612 710	3	1.02	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.2	0.69	50	0.0	49	965		
S21	10:30		642 075	24	7.63	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.6	0.84	50	0.0	50	965		
S22	11:00		619 343	175	54.22	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.6	0.81	50	0.0	58	963		
S23	11:30		628 602	328	102.97	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.0	0.63	50	0.0	64 R	963		
S24	12:00		605 351	79	24.01	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.6	0.80	50	0.0	64 R	963		
S25	12:30		599 857	212	63.82	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.3	0.98	50	0.0	68 R	963		
S26	13:00		619 306	146	45.11	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.5	0.78	50	0.0	65 R	963		
S27	13:30		590 941	37	11.04	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.8	0.83	50	0.0	65 R	963		
S28	14:00		625 695	213	66.71	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.9	1.21	50	0.0	67 R	963		
S29	14:30		608 049	168	51.13	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.3	0.69	50	0.0	67 R	962		
S30	15:00		595 917	79	23.68	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.7	0.81	50	0.0	67 R	962		
S31	15:30		606 605	123	37.30	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.2	0.97	50	0.0	67 R	962		
S32	16:00		629 896	230	72.38	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.2	0.70	50	0.0	68 R	961		
S33	16:30		593 339	59	17.40	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.1	0.61	50	0.0	69 R	961		
S34	17:00		615 529	13	3.89	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.1	0.64	50	0.0	65 R	962		
S35	17:30		631 760	23	7.22	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.1	0.68	50	0.0	64 R	962		
S36	18:00		635 763	128	40.64	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.1	0.66	50	0.0	66 R	962		
S37	18:30		585 313	47	13.62	----	0	0.3	0.09	15	0.0	1.9	0.57	50	0.0	66 R	962		
S38	19:00		482 861	8	1.89	----	0	0.1	0.03	15	0.0	3.1	0.76	50	0.0	61	964		
S39	19:30		229 731	28	3.17	----	0	0.1	0.01	15	0.0	8.5	0.98	50	0.0	56	965		
S40	20:00		182 453	24	2.22	----	0	0.1	0.01	15	0.0	6.4	0.58	50	0.0	53	965		
S41	20:30		160 792	16	1.28	----	0	0.2	0.01	15	0.0	4.2	0.34	50	0.0	50	965		
S42	21:00	--	----	----	----	----	N	----	----	----	----	----	----	----	N	----	----		
S43	21:30	--	----	----	----	----	N	----	----	----	----	----	----	----	N	----	----		
S44	22:00	--	----	----	----	----	N	----	----	----	----	----	----	----	N	----	----		
S45	22:30	--	----	----	----	----	N	----	----	----	----	----	----	----	N	----	----		
S46	23:00	--	----	----	----	----	N	----	----	----	----	----	----	----	N	----	----		
S47	23:30	--	----	----	----	----	N	----	----	----	----	----	----	----	N	----	----		
S48	24:00		639 078	0	0.00	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.4	0.77	50	0.0	44	965		
DAV Average/ Sum			42 Stat.	583 078	126	1 633.05	----	E	126	0.4	4.60	5	0.0	2.9	32.73	50	0.0	59	963
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				160 792	0	0.00		0	0.1	0.01	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	44	961	
Time				20:30	24:00	24:00		00:30	19:30	19:30	00:30	00:30	19:30	20:30	00:30	00:30	24:00	16:00	
HAV Max (steady state)				655 851	377	117.65		0	0.5	0.14	15	0.0	8.5	1.21	50	0.0	69	965	
Time				01:00	02:30	02:30		00:30	16:30	16:30	00:30	00:30	19:30	14:00	00:30	00:30	16:30	20:30	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 21.0, Steady Op Hours: 21.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.