

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit		
S01	00:30		355 151	92	16.34	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	35	932
S02	01:00		355 482	159	28.19	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	35	933
S03	01:30		354 577	13	2.38	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.5	0.45	50	0.0	35	932
S04	02:00		352 449	191	33.72	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.7	0.47	50	0.0	38	933
S05	02:30		353 584	202	35.74	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	37	933
S06	03:00		351 077	148	25.95	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	38	933
S07	03:30		352 490	111	19.62	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.6	0.46	50	0.0	37	933
S08	04:00		352 800	96	17.02	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.3	0.41	50	0.0	37	933
S09	04:30		354 218	62	10.92	----	0	0.1	0.03	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	36	933
S10	05:00		352 916	68	12.06	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.7	0.48	50	0.0	36	933
S11	05:30		354 620	132	23.48	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	36	933
S12	06:00		356 395	131	23.29	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	35	933
S13	06:30		353 222	21	3.75	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	36	933
S14	07:00		353 067	131	23.04	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	37	933
S15	07:30		353 922	42	7.40	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	37	933
S16	08:00		351 891	22	3.82	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	36	933
S17	08:30		353 230	2	0.41	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	36	933
S18	09:00		354 918	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	35	933
S19	09:30		354 727	0	0.00	----	0	0.1	0.01	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	36	933
S20	10:00		354 425	1	0.20	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	36	933
S21	10:30		353 029	7	1.24	----	0	0.1	0.01	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	37	934
S22	11:00		348 727	101	17.54	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	40 R	934
S23	11:30		346 023	172	29.76	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	43 R	934
S24	12:00		343 773	51	8.74	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	45 R	934
S25	12:30		341 887	85	14.49	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	47 R	934
S26	13:00		342 969	75	12.89	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	45 R	934
S27	13:30		341 869	21	3.55	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	46 R	933
S28	14:00		339 505	107	18.14	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	47 R	933
S29	14:30		340 698	84	14.37	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	47 R	933
S30	15:00		340 654	47	8.08	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	47 R	932
S31	15:30		340 924	64	10.91	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	47 R	932
S32	16:00		340 576	106	17.99	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	47 R	932
S33	16:30		340 135	35	5.94	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	48 R	932
S34	17:00		341 429	3	0.45	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	47 R	932
S35	17:30		343 865	12	2.04	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	44 R	932
S36	18:00		342 065	78	13.34	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	45 R	932
S37	18:30		340 959	28	4.83	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	46 R	932
S38	19:00		346 385	2	0.39	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	43 R	933
S39	19:30		355 015	8	1.35	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.0	0.54	50	0.0	42 R	937
S40	20:00		356 771	2	0.41	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	42 R	938
S41	20:30		358 385	3	0.61	----	0	0.1	0.03	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	40 R	938
S42	21:00		363 179	3	0.56	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.2	0.41	50	0.0	39	940
S43	21:30		366 859	5	0.95	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.4	0.45	50	0.0	39	941
S44	22:00		368 030	3	0.52	----	0	0.2	0.05	15	0.0	2.4	0.43	50	0.0	38	941
S45	22:30		370 167	6	1.19	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.3	0.42	50	0.0	37	941
S46	23:00		371 099	3	0.60	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.1	0.40	50	0.0	36	941
S47	23:30		363 376	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	36	937
S48	24:00		355 955	0	0.00	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	34	932
DAV Average/ Sum		48 Stat.	351 655	57	478.18	---- E	57	0.2	1.61	5	0.0	2.1	17.80	50	0.0	40	934
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			339 505	0	0.00		0	0.1	0.01	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	34	932
Time			14:00	09:00	09:00		00:30	10:30	10:30	00:30	00:30	24:00	18:30	00:30	00:30	24:00	24:00
HAV Max (steady state)			371 099	202	35.74		0	0.4	0.07	15	0.0	3.0	0.54	50	0.0	48	941
Time			23:00	02:30	02:30		00:30	16:30	16:30	00:30	00:30	19:30	19:30	00:30	00:30	16:30	21:30
Uncertainty mass (%)																	

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		30	
S02	01:00		30	
S03	01:30		29	
S04	02:00		29	
S05	02:30		30	
S06	03:00		30	
S07	03:30		30	
S08	04:00		29	
S09	04:30		29	
S10	05:00		29	
S11	05:30		29	
S12	06:00		29	
S13	06:30		29	
S14	07:00		29	
S15	07:30		29	
S16	08:00		29	
S17	08:30		30	
S18	09:00		31	
S19	09:30		32	
S20	10:00		33	
S21	10:30		33	
S22	11:00		34	
S23	11:30		35	
S24	12:00		36	
S25	12:30		36	
S26	13:00		37	
S27	13:30		38	
S28	14:00		38	
S29	14:30		39	
S30	15:00		39	
S31	15:30		39	
S32	16:00		40	
S33	16:30		40	
S34	17:00		40	
S35	17:30		40	
S36	18:00		40	
S37	18:30		39	
S38	19:00		38	
S39	19:30		36	
S40	20:00		35	
S41	20:30		34	
S42	21:00		33	
S43	21:30		33	
S44	22:00		32	
S45	22:30		32	
S46	23:00		31	
S47	23:30		31	
S48	24:00		31	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	33	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			29	
Time			06:30	
HAV Max (steady state)			40	
Time			17:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.