

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		352793	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	41 R	940	
S02	01:00		346466	58	10.07	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	39	935	
S03	01:30		343572	217	37.24	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	41 R	935	
S04	02:00		340837	65	11.10	----	0	0.3	0.06	15	0.0	4.4	0.75	50	0.0	42 R	934	
S05	02:30		342888	161	27.52	----	0	0.3	0.05	15	0.0	6.6	1.13	50	0.0	42 R	934	
S06	03:00		339592	406 R	68.89	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.5	0.59	50	0.0	44 R	933	
S07	03:30		339815	78	13.24	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.1	0.53	50	0.0	45 R	933	
S08	04:00		334432	406 R	67.85	----	0	0.5	0.09	15	0.0	6.0	1.00	50	0.0	49 R	933	
S09	04:30		335598	292 R	48.93	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	48 R	933	
S10	05:00		335359	280 R	46.93	----	0	0.5	0.09	15	0.0	4.5	0.76	50	0.0	48 R	933	
S11	05:30		336771	297 R	50.05	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	47 R	933	
S12	06:00		338937	190	32.24	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.0	0.52	50	0.0	46 R	933	
S13	06:30		337711	246 R	41.56	----	0	0.7	0.12	15	0.0	3.0	0.50	50	0.0	46 R	933	
S14	07:00		339517	143	24.22	----	0	0.4	0.08	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	45 R	933	
S15	07:30		337827	287 R	48.46	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.5	0.59	50	0.0	45 R	932	
S16	08:00		335246	131	21.88	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	48 R	932	
S17	08:30		333699	296 R	49.43	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	49 R	933	
S18	09:00		334324	203	33.98	----	0	0.7	0.11	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	50 R	933	
S19	09:30		334818	68	11.43	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	49 R	933	
S20	10:00		333048	143	23.84	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.4	0.39	50	0.0	51 R	933	
S21	10:30		333677	196	32.76	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	50 R	933	
S22	11:00		330386	136	22.50	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.3	0.55	50	0.0	53 R	933	
S23	11:30		327241	312 R	51.03	----	0	0.9	0.15	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	56 R	933	
S24	12:00		328238	182	29.90	----	0	0.7	0.12	15	0.0	3.2	0.53	50	0.0	55 R	933	
S25	12:30		327823	309 R	50.68	----	0	0.7	0.12	15	0.0	3.5	0.58	50	0.0	55 R	933	
S26	13:00		325400	126	20.43	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.7	0.60	50	0.0	56 R	933	
S27	13:30		324619	393 R	63.77	----	0	0.9	0.14	15	0.0	3.0	0.49	50	0.0	58 R	933	
S28	14:00		323529	103	16.67	----	0	0.8	0.13	15	0.0	2.4	0.39	50	0.0	59 R	932	
S29	14:30		325956	130	21.11	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	57 R	932	
S30	15:00		329196	217	35.70	----	0	0.4	0.06	15	0.0	5.2	0.86	50	0.0	52 R	931	
S31	15:30		326485	277 R	45.20	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.8	0.45	50	0.0	55 R	931	
S32	16:00		327606	184	30.21	----	0	0.5	0.09	15	0.0	4.4	0.71	50	0.0	54 R	931	
S33	16:30		322705	257 R	41.41	----	0	0.8	0.12	15	0.0	3.9	0.62	50	0.0	58 R	931	
S34	17:00		322209	310 R	49.88	----	0	0.8	0.12	15	0.0	3.5	0.57	50	0.0	59 R	931	
S35	17:30		322989	224	36.11	----	0	1.0	0.15	15	0.0	2.8	0.45	50	0.0	59 R	931	
S36	18:00		328293	280 R	45.93	----	0	1.0	0.16	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	53 R	930	
S37	18:30		332345	133	22.03	----	0	0.8	0.14	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	50 R	931	
S38	19:00		334683	1	0.19	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.1	0.34	50	0.0	49 R	931	
S39	19:30		340408	3	0.46	----	0	0.7	0.12	15	0.0	3.7	0.63	50	0.0	46 R	933	
S40	20:00		342876	1	0.20	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.4	0.58	50	0.0	44 R	933	
S41	20:30		351914	0	0.00	----	0	0.6	0.10	15	0.0	4.1	0.72	50	0.0	42 R	936	
S42	21:00		362443	0	0.00	----	0	0.5	0.08	15	0.0	7.3	1.33	50	0.0	42 R	942	
S43	21:30		363620	0	0.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	6.2	1.12	50	0.0	41 R	942	
S44	22:00		364503	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	5.5	1.00	50	0.0	40 R	941	
S45	22:30		364679	0	0.00	----	0	0.5	0.10	15	0.0	5.2	0.95	50	0.0	40 R	941	
S46	23:00		365488	1	0.13	----	0	0.4	0.08	15	0.0	5.3	0.96	50	0.0	39	941	
S47	23:30		361058	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	4.3	0.77	50	0.0	39	939	
S48	24:00		346525	102	17.63	----	0	0.3	0.06	15	0.0	3.3	0.57	50	0.0	38	931	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	338128	163	1302.81	----	163	0.6	4.57	5	0.0	3.5	28.36	50	0.0	48	934
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)				322209	0	0.00		0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	38	930
Time				17:00	00:30	00:30		00:30	03:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	24:00	18:00	
HAV Max (steady state)				365488	406	68.89		0	1.0	0.16	15	0.0	7.3	1.33	50	0.0	59	942
Time				23:00	04:00	03:00		00:30	18:00	00:30	00:30	21:00	21:00	00:30	00:30	17:30	21:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		36	
S02	01:00		35	
S03	01:30		34	
S04	02:00		34	
S05	02:30		33	
S06	03:00		33	
S07	03:30		33	
S08	04:00		33	
S09	04:30		33	
S10	05:00		33	
S11	05:30		33	
S12	06:00		33	
S13	06:30		33	
S14	07:00		33	
S15	07:30		33	
S16	08:00		33	
S17	08:30		34	
S18	09:00		35	
S19	09:30		35	
S20	10:00		36	
S21	10:30		37	
S22	11:00		39	
S23	11:30		39	
S24	12:00		40	
S25	12:30		41	
S26	13:00		42	
S27	13:30		42	
S28	14:00		43	
S29	14:30		44	
S30	15:00		44	
S31	15:30		44	
S32	16:00		42	
S33	16:30		42	
S34	17:00		43	
S35	17:30		43	
S36	18:00		42	
S37	18:30		40	
S38	19:00		38	
S39	19:30		37	
S40	20:00		36	
S41	20:30		35	
S42	21:00		35	
S43	21:30		34	
S44	22:00		33	
S45	22:30		33	
S46	23:00		32	
S47	23:30		32	
S48	24:00		31	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	37	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			31	
Time			24:00	
HAV Max (steady state)			44	
Time			15:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.