

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		343145	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	956	
S02	01:00		386339	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	956	
S03	01:30		348782	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	956	
S04	02:00		429459	0.5	0.11	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	45	956	
S05	02:30		469020	1.4 R	0.32	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	59	956	
S06	03:00		471646	1.2 R	0.28	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	53	956	
S07	03:30		406475	0.6	0.12	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	956	
S08	04:00		457440	1.1 R	0.26	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	60	956	
S09	04:30		473475	1.6 R	0.39	15	0.0	1.1	0.25	15	0.0	62	956	
S10	05:00		427733	0.9	0.18	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	54	956	
S11	05:30		469550	0.9	0.20	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	54	956	
S12	06:00		460801	1.0	0.23	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	66	956	
S13	06:30		495183	2.1 R	0.52	15	0.0	1.6 R	0.40	15	0.0	63	956	
S14	07:00		398157	0.6	0.12	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	53	956	
S15	07:30		386355	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	956	
S16	08:00		388692	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	956	
S17	08:30		339639	0.6	0.10	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	53	955	
S18	09:00		280318	0.5	0.07	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	60	955	
S19	09:30		282708	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	62	955	
S20	10:00		336214	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	954	
S21	10:30		346544	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	954	
S22	11:00		356579	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	954	
S23	11:30		349776	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	954	
S24	12:00		446714	0.8	0.19	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	57	954	
S25	12:30		469051	1.7 R	0.40	15	0.0	1.5 R	0.36	15	0.0	89 R	953	
S26	13:00		455545	1.0 R	0.24	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	62	953	
S27	13:30		458292	1.6 R	0.36	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	67	953	
S28	14:00		477923	1.6 R	0.38	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	70 R	952	
S29	14:30		385112	1.2 R	0.24	15	0.0	0.8	0.15	15	0.0	60	952	
S30	15:00		365071	1.2 R	0.21	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	59	952	
S31	15:30		358022	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	61	952	
S32	16:00		377513	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	57	952	
S33	16:30		355194	0.6	0.10	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	60	951	
S34	17:00		311684	0.6	0.10	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	65	951	
S35	17:30		321597	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	63	951	
S36	18:00		386284	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	60	951	
S37	18:30		352593	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	60	951	
S38	19:00		375548	0.6	0.10	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	59	950	
S39	19:30		363292	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	61	950	
S40	20:00		373739	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	59	951	
S41	20:30		358404	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	58	951	
S42	21:00		332566	0.5	0.08	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	59	952	
S43	21:30		302690	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	62	953	
S44	22:00		363473	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	953	
S45	22:30		345006	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	55	953	
S46	23:00		301067	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.05	15	0.0	52	954	
S47	23:30		283156	0.4	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	50	954	
S48	24:00		282303	0.4	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	57	954	
DAV Average/ Sum			381372	0.7	6.89	5	0.0	0.5	4.42	5	0.0	57	954	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			280318	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	44	950	
Time			09:00	01:30	01:30	00:30	00:30	01:00	09:00	00:30	00:30	01:30	19:00	
HAV Max (steady state)			495183	2.1	0.52	15	0.0	1.6	0.40	15	0.0	70	956	
Time			06:30	06:30	06:30	00:30	00:30	06:30	06:30	00:30	00:30	14:00	07:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.