

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		371 549	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	44	956	
S02	01:00		336 887	0.3	0.05	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	956	
S03	01:30		432 897	0.5	0.10	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	44	956	
S04	02:00		467 558	1.3 R	0.31	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	57	956	
S05	02:30		478 977	1.3 R	0.31	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	56	956	
S06	03:00		393 735	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	956	
S07	03:30		482 782	1.1 R	0.26	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	51	956	
S08	04:00		458 689	2.4 R	0.55	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	60	956	
S09	04:30		500 548	1.6 R	0.41	15	0.0	0.4	0.11	15	0.0	56	956	
S10	05:00		456 720	1.3 R	0.30	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	62	956	
S11	05:30		483 724	2.2 R	0.54	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	65	956	
S12	06:00		391 201	0.9	0.17	15	0.0	0.9	0.17	15	0.0	55	956	
S13	06:30		390 528	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	956	
S14	07:00		473 030	0.9	0.20	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	55	956	
S15	07:30		475 792	1.5 R	0.35	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	63	956	
S16	08:00		449 075	1.6 R	0.37	15	0.0	1.2	0.27	15	0.0	59	956	
S17	08:30		459 566	1.4 R	0.33	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	63	956	
S18	09:00		474 045	1.9 R	0.45	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	65	956	
S19	09:30		387 864	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	955	
S20	10:00		386 969	0.7	0.14	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	53	955	
S21	10:30		373 173	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	49	955	
S22	11:00		381 923	0.4	0.07	15	0.0	0.2	0.05	15	0.0	50	954	
S23	11:30		301 199	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	54	954	
S24	12:00		417 758	0.7	0.15	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	55	954	
S25	12:30		473 026	1.0 R	0.24	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	66	954	
S26	13:00		452 812	1.3 R	0.29	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	61	954	
S27	13:30		436 921	0.6	0.13	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	58	953	
S28	14:00		456 276	1.9 R	0.44	15	0.0	1.2	0.27	15	0.0	68 R	953	
S29	14:30		465 654	1.8 R	0.43	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	69 R	953	
S30	15:00		420 216	0.9	0.20	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	60	953	
S31	15:30		448 522	1.2 R	0.27	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	67	952	
S32	16:00		459 095	2.2 R	0.51	15	0.0	1.5 R	0.35	15	0.0	75 R	952	
S33	16:30		426 264	1.2 R	0.26	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	67	952	
S34	17:00		459 816	1.4 R	0.32	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	72 R	952	
S35	17:30		471 864	2.5 R	0.58	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	72 R	952	
S36	18:00		397 927	1.3 R	0.26	15	0.0	1.0	0.20	15	0.0	62	952	
S37	18:30		368 615	0.6	0.11	15	0.0	2.8 R	0.51	15	0.0	59	953	
S38	19:00		465 878	1.0 R	0.24	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	64	953	
S39	19:30		444 903	1.1 R	0.25	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	75 R	954	
S40	20:00		459 178	1.5 R	0.33	15	0.0	1.2	0.27	15	0.0	70 R	954	
S41	20:30		486 143	1.4 R	0.35	15	0.0	1.3	0.32	15	0.0	61	954	
S42	21:00		380 404	0.9	0.17	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	53	955	
S43	21:30		333 482	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	56	955	
S44	22:00		300 976	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	56	955	
S45	22:30		303 965	0.5	0.07	15	0.0	0.5	0.07	15	0.0	51	956	
S46	23:00		301 862	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	47	956	
S47	23:30		305 213	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	47	956	
S48	24:00		297 393	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	47	956	
DAV Average/ Sum			417 554	1.1	11.28	5	0.0	0.6	5.87	5	0.0	58	955	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			297 393	0.3	0.04	15	0.0	0.2	0.04	15	0.0	43	952	
Time			24:00	00:30	23:00	00:30	00:30	01:00	01:00	00:30	00:30	01:00	17:00	
HAV Max (steady state)			500 548	2.5	0.58	15	0.0	2.8	0.51	15	0.0	75	956	
Time			04:30	17:30	17:30	00:30	00:30	18:30	18:30	00:30	00:30	16:00	07:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.