

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		357272	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	954	
S02	01:00		360843	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	52	954	
S03	01:30		365321	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	54	955	
S04	02:00		359257	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	955	
S05	02:30		353794	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	955	
S06	03:00		358174	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	54	955	
S07	03:30		370125	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	955	
S08	04:00		354048	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	955	
S09	04:30		358810	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	53	955	
S10	05:00		358524	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	955	
S11	05:30		377505	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	955	
S12	06:00		356224	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	57	955	
S13	06:30		302919	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	60	955	
S14	07:00		281432	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.05	15	0.0	58	955	
S15	07:30		296343	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	955	
S16	08:00		352172	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	955	
S17	08:30		360699	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	954	
S18	09:00		353902	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	55	953	
S19	09:30		354480	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	58	954	
S20	10:00		337219	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	57	954	
S21	10:30		367991	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	954	
S22	11:00		355480	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	58	954	
S23	11:30		353733	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	58	954	
S24	12:00		359858	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	58	954	
S25	12:30		357528	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	55	954	
S26	13:00		358781	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	953	
S27	13:30		365032	0.5	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	58	953	
S28	14:00		356273	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	62	952	
S29	14:30		297897	0.5	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	63	952	
S30	15:00		355121	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	64	952	
S31	15:30		367217	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	62	952	
S32	16:00		359207	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	58	952	
S33	16:30		370697	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	55	952	
S34	17:00		361307	0.4	0.07	15	0.0	1.1	0.20	15	0.0	60	952	
S35	17:30		368728	0.5	0.10	15	0.0	2.6 R	0.48	15	0.0	61	953	
S36	18:00		357026	0.7	0.12	15	0.0	7.6 R	1.36	15	3.1	58	955	
S37	18:30		390972	0.4	0.08	15	0.0	10.2 R	1.99	15	5.7	55	959	
S38	19:00		478897	0.4	0.08	15	0.0	2.6 R	0.62	15	0.0	49	959	
S39	19:30		386807	0.4	0.07	15	0.0	5.0 R	0.97	15	0.5	49	959	
S40	20:00		306361	0.3	0.05	15	0.0	19.6 R	3.00	15	15.1	49	959	
S41	20:30		281472	0.3	0.05	15	0.0	7.7 R	1.08	15	3.2	54	959	
S42	21:00		290145	0.3	0.04	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	52	959	
S43	21:30		325909	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	49	959	
S44	22:00		352894	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	959	
S45	22:30		359325	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	959	
S46	23:00		352631	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	958	
S47	23:30		315177	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	958	
S48	24:00		296722	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	45	959	
DAV Average/ Sum			350380	0.4	3.05	5	0.0	1.5	12.12	5	0.0	55	955	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			281432	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	45	952	
Time			07:00	24:00	24:00	00:30	00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	23:00	17:00	
HAV Max (steady state)			478897	0.7	0.12	15	0.0	19.6	3.00	15	15.1	64	959	
Time			19:00	18:00	18:00	00:30	00:30	20:00	20:00	00:30	20:00	15:00	21:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.