

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		321538	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	958	
S02	01:00		349950	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	958	
S03	01:30		316725	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	958	
S04	02:00		313407	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	42	958	
S05	02:30		339532	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	958	
S06	03:00		333179	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	958	
S07	03:30		355497	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	958	
S08	04:00		352981	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	958	
S09	04:30		358556	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	958	
S10	05:00		348093	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	958	
S11	05:30		356273	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	51	958	
S12	06:00		338345	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	958	
S13	06:30		350122	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	959	
S14	07:00		362782	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	958	
S15	07:30		347339	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	959	
S16	08:00		319927	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	958	
S17	08:30		314216	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	958	
S18	09:00		361050	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	958	
S19	09:30		297565	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	958	
S20	10:00		340209	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	957	
S21	10:30		344662	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	58	957	
S22	11:00		353717	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	59	956	
S23	11:30		350676	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	58	956	
S24	12:00		338889	0.5	0.08	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	59	956	
S25	12:30		358539	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	57	955	
S26	13:00		364267	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	59	955	
S27	13:30		356290	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	955	
S28	14:00		344606	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	58	955	
S29	14:30		296154	0.5	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	58	955	
S30	15:00		328080	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	955	
S31	15:30		353666	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	58	955	
S32	16:00		364882	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	59	955	
S33	16:30		354774	0.5	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	60	955	
S34	17:00		345310	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	60	955	
S35	17:30		365758	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	59	955	
S36	18:00		316112	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	61	953	
S37	18:30		363161	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	61	954	
S38	19:00		344129	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	61	955	
S39	19:30		299401	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	60	955	
S40	20:00		294274	0.5	0.07	15	0.0	0.4	0.05	15	0.0	58	955	
S41	20:30		295434	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	60	956	
S42	21:00		294645	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	53	957	
S43	21:30		296731	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	56	957	
S44	22:00		303789	0.4	0.05	15	0.0	1.3	0.20	15	0.0	55	957	
S45	22:30		314229	0.3	0.05	15	0.0	1.0	0.16	15	0.0	50	958	
S46	23:00		357800	0.3	0.05	15	0.0	1.0	0.17	15	0.0	48	958	
S47	23:30		349737	0.3	0.05	15	0.0	0.6	0.10	15	0.0	48	959	
S48	24:00		306574	0.3	0.05	15	0.0	0.5	0.07	15	0.0	48	960	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	336116	0.4	2.89	5	0.0	0.4	3.02	5	0.0	53	957
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			294274	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	42	953	
Time			20:00	01:00	08:30	00:30	00:30	02:00	02:00	00:30	00:30	02:00	18:00	
HAV Max (steady state)			365758	0.5	0.09	15	0.0	1.3	0.20	15	0.0	61	960	
Time			17:30	20:00	18:30	00:30	00:30	22:00	22:00	00:30	00:30	19:00	24:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.