

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		330568	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	960	
S02	01:00		364889	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	959	
S03	01:30		350749	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	959	
S04	02:00		355335	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	43	959	
S05	02:30		356975	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	959	
S06	03:00		315522	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	959	
S07	03:30		302059	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	46	959	
S08	04:00		311209	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	958	
S09	04:30		324913	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	958	
S10	05:00		368851	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	958	
S11	05:30		360027	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	958	
S12	06:00		360490	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	958	
S13	06:30		319816	1.0 R	0.16	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	49	958	
S14	07:00		356425	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	958	
S15	07:30		359452	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	958	
S16	08:00		350686	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	957	
S17	08:30		346605	0.6	0.11	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	49	957	
S18	09:00		353700	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	957	
S19	09:30		339917	0.4	0.06	15	0.0	0.6	0.09	15	0.0	55	956	
S20	10:00		347931	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	956	
S21	10:30		354041	0.9	0.16	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	59	955	
S22	11:00		350713	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	59	955	
S23	11:30		357995	0.8	0.14	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	58	955	
S24	12:00		355075	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	58	955	
S25	12:30		339803	0.9	0.15	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	58	955	
S26	13:00		349577	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	58	955	
S27	13:30		343948	0.9	0.16	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	955	
S28	14:00		334658	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	57	954	
S29	14:30		322013	0.9	0.15	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	57	954	
S30	15:00		296885	0.4	0.06	15	0.0	0.7	0.10	15	0.0	60	954	
S31	15:30		329649	0.4	0.06	15	0.0	1.8 R	0.30	15	0.0	58	953	
S32	16:00		356276	0.4	0.07	15	0.0	2.9 R	0.51	15	0.0	51	953	
S33	16:30		373744	0.8	0.15	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	56	952	
S34	17:00		370116	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	58	952	
S35	17:30		337563	0.7	0.11	15	0.0	2.4 R	0.41	15	0.0	58	954	
S36	18:00		342385	0.4	0.06	15	0.0	9.9 R	1.69	15	5.4	56	955	
S37	18:30		302413	0.7	0.11	15	0.0	0.9	0.14	15	0.0	55	955	
S38	19:00		348299	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	56	955	
S39	19:30		361465	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	54	956	
S40	20:00		343410	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	956	
S41	20:30		296460	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	55	956	
S42	21:00		347806	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	957	
S43	21:30		347916	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	957	
S44	22:00		358194	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	956	
S45	22:30		328713	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	957	
S46	23:00		296266	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	46	957	
S47	23:30		342164	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	957	
S48	24:00		337432	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	957	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	341689	0.4	3.63	5	0.0	0.7	5.55	5	0.0	52	956
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				296266	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	43	952
Time				23:00	24:00	23:00	00:30	24:00	23:00	00:30	00:30	02:00	16:30	
HAV Max (steady state)				373744	1.0	0.16	15	0.0	9.9	1.69	15	5.4	60	960
Time				16:30	06:30	06:30	00:30	18:00	18:00	00:30	18:00	15:00	00:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.