

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C		mbar
S01	00:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S02	01:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S03	01:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S04	02:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S05	02:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S06	03:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S07	03:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S08	04:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S09	04:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S10	05:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S11	05:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S12	06:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S13	06:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S14	07:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S15	07:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S16	08:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S17	08:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S18	09:00		560837	0	0.00	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.2	0.63	50	0.0	32	959		
S19	09:30		647687	66	21.32	----	0	0.4	0.14	15	0.0	6.6	2.13	50	0.0	38	958		
S20	10:00		668077	447 R	149.42	----	0	0.4	0.14	15	0.0	6.9	2.30	50	0.0	44	957		
S21	10:30		615020	304	93.34	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.5	1.09	50	0.0	53	956		
S22	11:00		609263	199	60.49	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.0	0.91	50	0.0	57	956		
S23	11:30		603122	265	80.06	----	0	0.4	0.11	15	0.0	4.6	1.39	50	0.0	56	956		
S24	12:00		605094	264	79.87	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.6	0.80	50	0.0	60	955		
S25	12:30		592770	260	77.13	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.7	1.09	50	0.0	65 R	954		
S26	13:00		596642	373 R	111.22	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.3	1.00	50	0.0	66 R	954		
S27	13:30		571292	237	67.59	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.8	1.08	50	0.0	68 R	954		
S28	14:00		559154	313	87.56	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.3	0.92	50	0.0	67 R	954		
S29	14:30		579730	258	74.81	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.1	0.90	50	0.0	68 R	954		
S30	15:00		582207	344 R	100.05	----	0	0.5	0.14	15	0.0	4.2	1.23	50	0.0	69 R	953		
S31	15:30		588535	211	62.13	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.2	0.96	50	0.0	70 R	953		
S32	16:00		573877	269	77.06	----	0	0.4	0.12	15	0.0	5.0	1.45	50	0.0	69 R	953		
S33	16:30		590885	272	80.34	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.3	0.97	50	0.0	72 R	952		
S34	17:00		576829	194	55.83	----	0	0.2	0.05	15	0.0	5.1	1.48	50	0.0	68 R	954		
S35	17:30		589677	252	74.21	----	0	0.2	0.05	15	0.0	3.7	1.08	50	0.0	68 R	954		
S36	18:00		594300	185	55.05	----	0	0.2	0.05	15	0.0	6.8	2.02	50	0.0	66 R	955		
S37	18:30		571547	368 R	105.08	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.3	0.94	50	0.0	63 R	956		
S38	19:00		335594	11	1.87	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.8	0.47	50	0.0	56	957		
S39	19:30		164365	17	1.36	----	0	0.3	0.02	15	0.0	3.3	0.27	50	0.0	50	958		
S40	20:00		181695	13	1.14	----	0	0.3	0.03	15	0.0	3.3	0.30	50	0.0	46	959		
S41	20:30		179540	8	0.70	----	0	0.3	0.03	15	0.0	3.3	0.30	50	0.0	43	959		
S42	21:00		157417	5	0.43	----	0	0.3	0.03	15	0.0	3.5	0.27	50	0.0	41	960		
S43	21:30		177086	5	0.47	----	0	0.4	0.03	15	0.0	3.6	0.32	50	0.0	40	960		
S44	22:00		182762	3	0.30	----	0	0.4	0.04	15	0.0	3.4	0.31	50	0.0	40	960		
S45	22:30		754990	0	0.00	----	0	0.4	0.15	15	0.0	2.7	1.02	50	0.0	40	960		
S46	23:00		789431	169	66.80	----	0	0.4	0.16	15	0.0	2.6	1.03	50	0.0	44	960		
S47	23:30		785682	283	111.22	----	0	0.4	0.17	15	0.0	5.1	1.99	50	0.0	48	959		
S48	24:00		723007	260	93.99	----	0	0.4	0.16	15	0.0	2.9	1.04	50	0.0	52	959		
DAV Average/ Sum			31 Stat.	526068	189	1790.85	----	E	189	0.4	3.16	5	0.0	3.8	31.71	50	0.0	55	956
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				157417	0	0.00		0	0.2	0.02	15	0.0	2.2	0.27	50	0.0	32	952	
Time				21.00	09:00	09:00		09:00	17:30	19:30	09:00	09:00	19:30	09:00	09:00	09:00	16:30		
HAV Max (steady state)				789431	447	149.42		0	0.5	0.17	15	0.0	6.9	2.30	50	0.0	72	960	
Time				23:00	10:00	10:00		09:00	13:30	23:30	09:00	10:00	10:00	09:00	09:00	16:30	22:30		
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 15.5, Steady Op Hours: 15.5

Legend
Vše koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.