

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		346173	94	16.20	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	39	930	
S02	01:00		341774	143	24.45	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	41 R	929	
S03	01:30		342856	87	15.00	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	41 R	929	
S04	02:00		341346	61	10.36	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.9	0.67	50	0.0	42 R	928	
S05	02:30		339591	187	31.76	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.7	0.47	50	0.0	44 R	929	
S06	03:00		340066	111	18.86	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.2	0.54	50	0.0	43 R	929	
S07	03:30		339874	57	9.66	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	43 R	928	
S08	04:00		338312	188	31.83	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	44 R	928	
S09	04:30		339674	142	24.20	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	44 R	928	
S10	05:00		339182	49	8.27	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	43 R	927	
S11	05:30		339005	80	13.61	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	43 R	928	
S12	06:00		340580	114	19.39	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	42 R	929	
S13	06:30		340451	193	32.89	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	41 R	928	
S14	07:00		340950	22	3.76	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	42 R	928	
S15	07:30		341050	97	16.52	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	42 R	929	
S16	08:00		337661	112	18.96	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	45 R	929	
S17	08:30		338501	92	15.64	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	44 R	929	
S18	09:00		338136	60	10.07	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.7	0.80	50	0.0	44 R	929	
S19	09:30		337259	73	12.39	----	0	0.2	0.04	15	0.0	5.0	0.85	50	0.0	47 R	930	
S20	10:00		340714	25	4.21	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	46 R	931	
S21	10:30		341585	7	1.12	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	45 R	931	
S22	11:00		341082	2	0.38	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	44 R	930	
S23	11:30		339097	1	0.17	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	43 R	928	
S24	12:00		336619	44	7.40	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	45 R	928	
S25	12:30		334248	56	9.39	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	48 R	929	
S26	13:00		332191	88	14.66	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	49 R	929	
S27	13:30		330402	105	17.34	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	51 R	928	
S28	14:00		327956	62	10.10	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	53 R	928	
S29	14:30		328164	149	24.43	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.1	0.52	50	0.0	53 R	928	
S30	15:00		330146	77	12.72	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.4	0.39	50	0.0	51 R	928	
S31	15:30		328937	28	4.60	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.7	0.44	50	0.0	51 R	928	
S32	16:00		328801	112	18.49	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.8	0.46	50	0.0	53 R	928	
S33	16:30		328701	130	21.38	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.3	0.37	50	0.0	52 R	928	
S34	17:00		329515	39	6.47	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	52 R	928	
S35	17:30		329266	90	14.77	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.7	0.44	50	0.0	52 R	928	
S36	18:00		331155	5	0.83	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	50 R	927	
S37	18:30		333419	81	13.43	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	48 R	927	
S38	19:00		329647	194	31.94	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	51 R	928	
S39	19:30		339134	4	0.62	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	50 R	931	
S40	20:00		343061	6	0.98	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	47 R	931	
S41	20:30		346016	4	0.61	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	45 R	932	
S42	21:00		348823	4	0.69	----	0	0.7	0.11	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	44 R	933	
S43	21:30		349248	1	0.16	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	44 R	934	
S44	22:00		349857	0	0.00	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	44 R	934	
S45	22:30		349320	0	0.00	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	44 R	935	
S46	23:00		351358	0	0.00	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	43 R	935	
S47	23:30		348127	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	42 R	933	
S48	24:00		341043	67	11.50	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	42 R	929	
DAV Average/ Sum			338543	70	562.21	----	E	70	0.4	3.27	5	0.0	2.5	20.16	50	0.0	46	929
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			327956	0	0.00		0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	39	927	
Time			14:00	22:00	22:00		00:30	10:00	10:00	00:30	00:30	22:30	01:30	00:30	00:30	00:30	18:30	
HAV Max (steady state)			351358	194	32.89		0	0.7	0.12	15	0.0	5.0	0.85	50	0.0	53	935	
Time			23:00	19:00	06:30		00:30	17:00	17:00	00:30	00:30	09:30	09:30	00:30	00:30	14:30	23:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		32	
S02	01:00		32	
S03	01:30		32	
S04	02:00		32	
S05	02:30		32	
S06	03:00		32	
S07	03:30		32	
S08	04:00		32	
S09	04:30		32	
S10	05:00		32	
S11	05:30		32	
S12	06:00		31	
S13	06:30		31	
S14	07:00		31	
S15	07:30		31	
S16	08:00		32	
S17	08:30		33	
S18	09:00		34	
S19	09:30		35	
S20	10:00		36	
S21	10:30		37	
S22	11:00		38	
S23	11:30		38	
S24	12:00		38	
S25	12:30		39	
S26	13:00		39	
S27	13:30		40	
S28	14:00		41	
S29	14:30		41	
S30	15:00		42	
S31	15:30		42	
S32	16:00		42	
S33	16:30		42	
S34	17:00		42	
S35	17:30		42	
S36	18:00		42	
S37	18:30		42	
S38	19:00		41	
S39	19:30		42	
S40	20:00		42	
S41	20:30		42	
S42	21:00		41	
S43	21:30		39	
S44	22:00		38	
S45	22:30		37	
S46	23:00		37	
S47	23:30		36	
S48	24:00		36	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	37	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			31 07:00	
HAV Max (steady state) Time			42 16:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.