

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		347706	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	40 R	931	
S02	01:00		344441	60	10.31	----	0	0.3	0.04	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	40	930	
S03	01:30		343697	96	16.53	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	41 R	930	
S04	02:00		342681	222	38.07	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	41 R	930	
S05	02:30		342016	34	5.88	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	42 R	929	
S06	03:00		341605	77	13.07	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	42 R	929	
S07	03:30		341380	178	30.35	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	43 R	929	
S08	04:00		342432	36	6.14	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	41 R	928	
S09	04:30		340815	206	35.17	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	43 R	929	
S10	05:00		338966	146	24.73	----	0	0.2	0.03	15	0.0	3.4	0.58	50	0.0	44 R	929	
S11	05:30		342325	178	30.43	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	42 R	929	
S12	06:00		341343	25	4.29	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	42 R	929	
S13	06:30		341713	271 R	46.33	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	42 R	929	
S14	07:00		345465	16	2.77	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	43 R	932	
S15	07:30		353005	9	1.56	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	42 R	935	
S16	08:00		354270	9	1.61	----	0	0.1	0.03	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	41 R	935	
S17	08:30		354138	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	41 R	935	
S18	09:00		354577	1	0.18	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	41 R	935	
S19	09:30		349387	2	0.26	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	41 R	932	
S20	10:00		339882	248 R	42.16	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	43 R	930	
S21	10:30		336816	48	8.01	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	46 R	929	
S22	11:00		335973	191	32.08	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	47 R	930	
S23	11:30		331339	158	26.20	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	51 R	930	
S24	12:00		333008	115	19.21	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	50 R	930	
S25	12:30		332760	252 R	41.95	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	50 R	930	
S26	13:00		331308	83	13.76	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.7	0.61	50	0.0	51 R	930	
S27	13:30		330359	180	29.74	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.7	0.44	50	0.0	52 R	930	
S28	14:00		330104	188	30.98	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	52 R	930	
S29	14:30		328887	68	11.15	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	54 R	930	
S30	15:00		329480	143	23.61	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	54 R	930	
S31	15:30		330219	170	28.09	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	53 R	930	
S32	16:00		327991	56	9.17	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	55 R	929	
S33	16:30		329904	100	16.43	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.9	0.48	50	0.0	54 R	930	
S34	17:00		330692	147	24.33	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.4	0.39	50	0.0	52 R	930	
S35	17:30		329599	74	12.22	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.8	0.29	50	0.0	53 R	929	
S36	18:00		331500	88	14.55	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	51 R	929	
S37	18:30		331244	143	23.62	----	0	0.6	0.09	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	52 R	930	
S38	19:00		331043	98	16.19	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	52 R	930	
S39	19:30		330610	6	0.92	----	0	0.7	0.12	15	0.0	3.9	0.65	50	0.0	53 R	929	
S40	20:00		336731	7	1.22	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	50 R	931	
S41	20:30		340627	4	0.69	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	47 R	931	
S42	21:00		346152	2	0.32	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	45 R	933	
S43	21:30		346659	0	0.00	----	0	0.7	0.12	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	45 R	934	
S44	22:00		344733	0	0.00	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	44 R	932	
S45	22:30		346917	0	0.00	----	0	0.7	0.11	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	42 R	932	
S46	23:00		346134	0	0.00	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	40 R	932	
S47	23:30		343600	0	0.00	----	0	0.7	0.12	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	40	931	
S48	24:00		345665	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	39	930	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	339415	86	694.28	----E	86	0.4	3.08	5	0.0	2.1	17.03	50	0.0	46	931
Availability in %				100.0 %	100.0 %		0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			327991	0	0.00		0	0.1	0.02	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	39	928	
Time			16:00	00:30	00:30		00:30	06:00	06:00	00:30	00:30	00:30	15:30	00:30	00:30	24:00	04:00	
HAV Max (steady state)			354577	271	46.33		0	0.7	0.12	15	0.0	3.9	0.65	50	0.0	55	935	
Time			09:00	06:30	06:30		00:30	21:30	21:30	00:30	00:30	19:30	19:30	00:30	00:30	16:00	09:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		35	
S02	01:00		34	
S03	01:30		34	
S04	02:00		34	
S05	02:30		33	
S06	03:00		33	
S07	03:30		33	
S08	04:00		33	
S09	04:30		33	
S10	05:00		33	
S11	05:30		33	
S12	06:00		33	
S13	06:30		33	
S14	07:00		33	
S15	07:30		33	
S16	08:00		34	
S17	08:30		34	
S18	09:00		35	
S19	09:30		36	
S20	10:00		37	
S21	10:30		38	
S22	11:00		39	
S23	11:30		40	
S24	12:00		41	
S25	12:30		41	
S26	13:00		42	
S27	13:30		42	
S28	14:00		42	
S29	14:30		43	
S30	15:00		43	
S31	15:30		43	
S32	16:00		44	
S33	16:30		44	
S34	17:00		44	
S35	17:30		44	
S36	18:00		44	
S37	18:30		44	
S38	19:00		43	
S39	19:30		43	
S40	20:00		43	
S41	20:30		43	
S42	21:00		41	
S43	21:30		40	
S44	22:00		39	
S45	22:30		38	
S46	23:00		37	
S47	23:30		36	
S48	24:00		35	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	38	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			33	
Time			06:00	
HAV Max (steady state)			44	
Time			17:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.