

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		348756	0	0.00	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	40 R	933	
S02	01:00		340643	169	28.82	----	0	0.6	0.10	15	0.0	4.4	0.76	50	0.0	40 R	929	
S03	01:30		336245	260 R	43.68	----	0	0.6	0.11	15	0.0	4.0	0.67	50	0.0	44 R	929	
S04	02:00		334153	159	26.64	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.4	0.39	50	0.0	47 R	929	
S05	02:30		333178	229	38.14	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	47 R	929	
S06	03:00		331622	206	34.22	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.7	0.44	50	0.0	48 R	929	
S07	03:30		332047	168	27.83	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.9	0.48	50	0.0	48 R	929	
S08	04:00		331525	202	33.43	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	48 R	929	
S09	04:30		331829	6	1.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	48 R	929	
S10	05:00		335836	11	1.77	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	45 R	929	
S11	05:30		345299	3	0.57	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	43 R	933	
S12	06:00		347400	0	0.01	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	41 R	933	
S13	06:30		350723	0	0.00	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	40 R	934	
S14	07:00		353102	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	40	935	
S15	07:30		354120	0	0.00	----	0	0.5	0.10	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	38	935	
S16	08:00		353171	0	0.00	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	39	935	
S17	08:30		353182	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	39	935	
S18	09:00		353364	0	0.00	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	40	935	
S19	09:30		352560	0	0.00	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	40 R	935	
S20	10:00		352022	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	40 R	935	
S21	10:30		352156	0	0.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	41 R	935	
S22	11:00		351391	0	0.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	41 R	935	
S23	11:30		351051	0	0.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	41 R	935	
S24	12:00		350961	0	0.00	----	0	0.5	0.10	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	42 R	935	
S25	12:30		343662	1	0.16	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	42 R	931	
S26	13:00		336955	218	36.72	----	0	0.7	0.11	15	0.0	3.0	0.50	50	0.0	43 R	929	
S27	13:30		333039	192	31.98	----	0	0.8	0.13	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	46 R	929	
S28	14:00		331130	188	31.14	----	0	0.8	0.13	15	0.0	3.2	0.52	50	0.0	48 R	929	
S29	14:30		330119	191	31.48	----	0	0.8	0.13	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	49 R	929	
S30	15:00		326759	205	33.46	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.1	0.34	50	0.0	52 R	929	
S31	15:30		328531	152	24.97	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	51 R	928	
S32	16:00		328788	174	28.64	----	0	0.6	0.09	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	50 R	928	
S33	16:30		326535	192	31.29	----	0	0.6	0.09	15	0.0	2.0	0.32	50	0.0	53 R	928	
S34	17:00		327844	180	29.52	----	0	0.6	0.09	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	52 R	928	
S35	17:30		326723	227	37.01	----	0	0.6	0.09	15	0.0	2.1	0.34	50	0.0	52 R	928	
S36	18:00		326785	172	28.12	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.3	0.37	50	0.0	52 R	928	
S37	18:30		326139	161	26.28	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	53 R	928	
S38	19:00		327913	1	0.09	----	0	0.6	0.09	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	51 R	928	
S39	19:30		330866	0	0.00	----	0	0.6	0.09	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	49 R	928	
S40	20:00		333472	0	0.00	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.8	0.29	50	0.0	47 R	928	
S41	20:30		350082	4	0.63	----	0	0.7	0.13	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	46 R	936	
S42	21:00		355028	0	0.05	----	0	0.7	0.12	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	45 R	939	
S43	21:30		356896	0	0.00	----	0	0.7	0.12	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	43 R	939	
S44	22:00		358807	0	0.00	----	0	0.7	0.13	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	42 R	939	
S45	22:30		359196	0	0.00	----	0	0.8	0.15	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	42 R	939	
S46	23:00		360516	0	0.00	----	0	0.8	0.15	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	41 R	940	
S47	23:30		361477	0	0.00	----	0	0.9	0.16	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	40	940	
S48	24:00		363505	0	0.00	----	0	1.0	0.18	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	39	940	
DAV Average/ Sum			342231	76	607.64	----	E	76	0.6	4.84	5	0.0	2.1	16.94	50	0.0	45	932
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			326139	0	0.00		0	0.3	0.06	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	38	928	
Time			18:30	00:30	00:30		00:30	09:00	09:00	00:30	00:30	21:30	08:30	00:30	00:30	07:30	19:00	
HAV Max (steady state)			363505	260	43.68		0	1.0	0.18	15	0.0	4.4	0.76	50	0.0	53	940	
Time			24:00	01:30	01:30		00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	01:00	01:00	00:30	00:30	18:30	24:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		37	
S02	01:00		37	
S03	01:30		36	
S04	02:00		36	
S05	02:30		36	
S06	03:00		36	
S07	03:30		37	
S08	04:00		37	
S09	04:30		37	
S10	05:00		36	
S11	05:30		36	
S12	06:00		36	
S13	06:30		35	
S14	07:00		34	
S15	07:30		33	
S16	08:00		34	
S17	08:30		35	
S18	09:00		36	
S19	09:30		37	
S20	10:00		38	
S21	10:30		38	
S22	11:00		39	
S23	11:30		39	
S24	12:00		40	
S25	12:30		40	
S26	13:00		40	
S27	13:30		41	
S28	14:00		41	
S29	14:30		42	
S30	15:00		42	
S31	15:30		43	
S32	16:00		43	
S33	16:30		44	
S34	17:00		44	
S35	17:30		44	
S36	18:00		44	
S37	18:30		44	
S38	19:00		44	
S39	19:30		44	
S40	20:00		43	
S41	20:30		42	
S42	21:00		41	
S43	21:30		39	
S44	22:00		38	
S45	22:30		37	
S46	23:00		36	
S47	23:30		36	
S48	24:00		35	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	39	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			33	
Time			07:30	
HAV Max (steady state)			44	
Time			19:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.