

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar	
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		379555	0	0.01	----	0	1.0	0.18	15	0.0	1.7	0.32	50	0.0	28	938	
S02	01:00		379479	0	0.00	----	0	1.0	0.19	15	0.0	1.7	0.32	50	0.0	28	938	
S03	01:30		379098	0	0.00	----	0	1.0	0.19	15	0.0	1.7	0.33	50	0.0	28	938	
S04	02:00		379481	0	0.00	----	0	1.0	0.19	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	28	938	
S05	02:30		379545	0	0.00	----	0	1.0	0.18	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	28	938	
S06	03:00		379462	0	0.00	----	0	1.0	0.18	15	0.0	1.8	0.34	50	0.0	28	937	
S07	03:30		379747	0	0.00	----	0	1.1	0.20	15	0.0	1.8	0.34	50	0.0	27	937	
S08	04:00		379627	0	0.00	----	0	1.1	0.21	15	0.0	1.7	0.33	50	0.0	28	937	
S09	04:30		379239	0	0.00	----	0	0.9	0.17	15	0.0	1.8	0.34	50	0.0	28	937	
S10	05:00		379208	0	0.00	----	0	1.1	0.20	15	0.0	1.8	0.34	50	0.0	28	936	
S11	05:30		379526	0	0.00	----	0	0.9	0.17	15	0.0	1.8	0.35	50	0.0	28	936	
S12	06:00		379369	0	0.00	----	0	0.9	0.17	15	0.0	1.8	0.35	50	0.0	28	937	
S13	06:30		378377	1	0.10	----	0	0.9	0.17	15	0.0	1.8	0.35	50	0.0	28	937	
S14	07:00		377088	0	0.00	----	0	0.8	0.16	15	0.0	1.9	0.35	50	0.0	29	936	
S15	07:30		376915	2	0.31	----	0	0.8	0.14	15	0.0	1.9	0.35	50	0.0	29	936	
S16	08:00		381438	1	0.10	----	0	0.6	0.12	15	0.0	1.8	0.35	50	0.0	29	936	
S17	08:30		381153	0	0.00	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.8	0.34	50	0.0	29	936	
S18	09:00		366418	1	0.13	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.7	0.32	50	0.0	29	929	
S19	09:30		362296	10	1.87	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	29	926	
S20	10:00		357992	139	24.84	----	0	0.6	0.11	15	0.0	3.0	0.53	50	0.0	31	926	
S21	10:30		352735	159	28.04	----	0	0.8	0.15	15	0.0	2.5	0.45	50	0.0	34	926	
S22	11:00		350169	114	19.93	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.7	0.47	50	0.0	37	925	
S23	11:30		348163	104	18.17	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.6	0.46	50	0.0	38	925	
S24	12:00		346358	127	21.91	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	39	925	
S25	12:30		342371	144	24.58	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	43 R	925	
S26	13:00		341244	186	31.66	----	0	0.7	0.13	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	44 R	925	
S27	13:30		339605	140	23.71	----	0	0.8	0.14	15	0.0	3.2	0.54	50	0.0	45 R	925	
S28	14:00		340819	149	25.38	----	0	0.9	0.16	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	44 R	924	
S29	14:30		339219	161	27.26	----	0	0.9	0.15	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	45 R	924	
S30	15:00		339410	176	29.86	----	0	0.9	0.15	15	0.0	3.5	0.59	50	0.0	46 R	924	
S31	15:30		337971	120	20.32	----	0	0.8	0.14	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	47 R	923	
S32	16:00		338679	144	24.44	----	0	0.7	0.11	15	0.0	4.0	0.67	50	0.0	46 R	923	
S33	16:30		337672	164	27.64	----	0	0.7	0.12	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	47 R	924	
S34	17:00		342142	100	17.09	----	0	0.7	0.11	15	0.0	3.6	0.62	50	0.0	44 R	924	
S35	17:30		342360	128	21.91	----	0	0.9	0.16	15	0.0	3.1	0.53	50	0.0	44 R	924	
S36	18:00		344065	77	13.18	----	0	0.9	0.15	15	0.0	3.9	0.68	50	0.0	43 R	925	
S37	18:30		346898	201	34.89	----	0	1.0	0.17	15	0.0	2.8	0.49	50	0.0	40	924	
S38	19:00		355823	3	0.56	----	0	1.2	0.21	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	38	928	
S39	19:30		359885	8	1.44	----	0	1.0	0.17	15	0.0	2.4	0.43	50	0.0	37	930	
S40	20:00		362697	5	0.90	----	0	1.0	0.18	15	0.0	2.2	0.40	50	0.0	35	931	
S41	20:30		362116	2	0.44	----	0	0.9	0.16	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	34	930	
S42	21:00		361508	0	0.00	----	0	0.7	0.13	15	0.0	2.2	0.39	50	0.0	34	930	
S43	21:30		362608	0	0.00	----	0	0.8	0.15	15	0.0	2.1	0.38	50	0.0	33	930	
S44	22:00		362367	0	0.00	----	0	0.9	0.17	15	0.0	2.1	0.38	50	0.0	33	929	
S45	22:30		362130	0	0.00	----	0	0.9	0.16	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	32	928	
S46	23:00		358503	145	26.05	----	0	1.0	0.17	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	34	929	
S47	23:30		354294	165	29.24	----	0	0.9	0.16	15	0.0	3.8	0.67	50	0.0	37	929	
S48	24:00		351337	182	31.97	----	0	0.9	0.16	15	0.0	2.5	0.44	50	0.0	40 R	929	
DAV Average/ Sum			360795	64	527.92	----	E	64	0.8	7.35	5	0.0	2.4	20.42	50	0.0	35	930
Availability in %			100.0 %	100.0 %			0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			337672	0	0.00		0	0.5	0.08	15	0.0	1.7	0.32	50	0.0	27	923	
Time			16:30	01:00	01:00		00:30	09:30	09:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	03:30	16:00	
HAV Max (steady state)			381438	201	34.89		0	1.2	0.21	15	0.0	4.0	0.68	50	0.0	47	938	
Time			08:00	18:30	18:30		00:30	19:00	19:00	00:30	00:30	16:00	18:00	00:30	00:30	16:30	00:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		28	
S02	01:00		28	
S03	01:30		28	
S04	02:00		28	
S05	02:30		28	
S06	03:00		28	
S07	03:30		27	
S08	04:00		28	
S09	04:30		28	
S10	05:00		28	
S11	05:30		28	
S12	06:00		28	
S13	06:30		28	
S14	07:00		28	
S15	07:30		28	
S16	08:00		28	
S17	08:30		28	
S18	09:00		29	
S19	09:30		30	
S20	10:00		30	
S21	10:30		32	
S22	11:00		33	
S23	11:30		34	
S24	12:00		36	
S25	12:30		37	
S26	13:00		38	
S27	13:30		39	
S28	14:00		39	
S29	14:30		40	
S30	15:00		40	
S31	15:30		40	
S32	16:00		40	
S33	16:30		39	
S34	17:00		39	
S35	17:30		38	
S36	18:00		36	
S37	18:30		34	
S38	19:00		33	
S39	19:30		31	
S40	20:00		30	
S41	20:30		30	
S42	21:00		29	
S43	21:30		29	
S44	22:00		28	
S45	22:30		28	
S46	23:00		28	
S47	23:30		28	
S48	24:00		28	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	32	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			27	
Time			03:30	
HAV Max (steady state)			40	
Time			15:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.