

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar		
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA				
S01	00:30		344906	58	10.07	----	0	0.7	0.13	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	40	926		
S02	01:00		349694	85	14.92	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.5	0.44	50	0.0	35	925		
S03	01:30		350130	118	20.71	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.7	0.47	50	0.0	35	925		
S04	02:00		348094	64	11.16	----	0	0.6	0.11	15	0.0	3.0	0.52	50	0.0	36	925		
S05	02:30		348774	82	14.22	----	0	0.8	0.13	15	0.0	3.2	0.56	50	0.0	35	925		
S06	03:00		348927	149	25.92	----	0	0.7	0.13	15	0.0	2.6	0.46	50	0.0	35	925		
S07	03:30		345473	50	8.72	----	0	0.7	0.12	15	0.0	3.0	0.52	50	0.0	38	925		
S08	04:00		344532	114	19.66	----	0	0.7	0.12	15	0.0	3.1	0.53	50	0.0	38	925		
S09	04:30		347638	124	21.47	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	37	925		
S10	05:00		347277	40	6.86	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	36	925		
S11	05:30		345596	95	16.43	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	38	925		
S12	06:00		344667	132	22.78	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	38	925		
S13	06:30		343897	23	4.02	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	39	925		
S14	07:00		343352	46	7.85	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	40 R	925		
S15	07:30		343332	113	19.35	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	40 R	925		
S16	08:00		343382	52	8.87	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	40	926		
S17	08:30		341697	107	18.27	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.8	0.47	50	0.0	41 R	926		
S18	09:00		341650	63	10.82	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	42 R	926		
S19	09:30		338774	155	26.18	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.2	0.54	50	0.0	45 R	927		
S20	10:00		340024	24	4.16	----	0	0.2	0.03	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	44 R	927		
S21	10:30		339783	25	4.24	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	44 R	927		
S22	11:00		337611	61	10.29	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	45 R	927		
S23	11:30		338414	92	15.64	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.0	0.50	50	0.0	45 R	927		
S24	12:00		338504	102	17.22	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	45 R	927		
S25	12:30		339485	40	6.81	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	44 R	927		
S26	13:00		336255	75	12.53	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	46 R	927		
S27	13:30		337084	63	10.66	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	46 R	927		
S28	14:00		336011	122	20.46	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	47 R	927		
S29	14:30		335907	74	12.43	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	47 R	927		
S30	15:00		332641	35	5.88	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	49 R	927		
S31	15:30		334449	143	23.96	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	49 R	927		
S32	16:00		334938	68	11.44	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	48 R	927		
S33	16:30		334332	101	16.88	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	48 R	927		
S34	17:00		331643	138	22.84	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	51 R	927		
S35	17:30		330268	56	9.32	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.3	0.37	50	0.0	52 R	927		
S36	18:00		332813	154	25.64	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	49 R	926		
S37	18:30		340745	10	1.68	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	50 R	931		
S38	19:00		349674	25	4.43	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	51 R	936		
S39	19:30		352525	29	5.06	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.5	0.44	50	0.0	49 R	936		
S40	20:00		346934	9	1.61	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.9	0.51	50	0.0	47 R	931		
S41	20:30		349020	1	0.21	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.6	0.63	50	0.0	45 R	931		
S42	21:00		350603	0	0.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.8	0.66	50	0.0	44 R	932		
S43	21:30		353355	0	0.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	4.0	0.72	50	0.0	43 R	933		
S44	22:00		361270	2	0.39	----	0	0.5	0.09	15	0.0	4.2	0.75	50	0.0	43 R	937		
S45	22:30		363150	0	0.07	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.9	0.72	50	0.0	41 R	938		
S46	23:00		363868	0	0.00	----	0	0.3	0.06	15	0.0	4.1	0.74	50	0.0	40 R	938		
S47	23:30		358896	0	0.00	----	0	0.3	0.06	15	0.0	3.7	0.66	50	0.0	39	934		
S48	24:00		343469	137	23.49	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.4	0.58	50	0.0	40	927		
DAV Average/ Sum			48 Stat.	343864	68	555.58	----	E	68	0.4	3.65	5	0.0	2.8	23.14	50	0.0	43	928
Availability in %				100.0 %	100.0 %		0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				330268	0	0.00		0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	35	925	
Time				17:30	21:00		00:30	08:30	08:30	00:30	00:30	17:00	17:00	00:30	00:30	01:30	05:00		
HAV Max (steady state)				363868	155	26.18		0	0.8	0.13	15	0.0	4.2	0.75	50	0.0	52	938	
Time				23:00	09:30		00:30	02:30	02:30	00:30	00:30	22:00	22:00	00:30	00:30	17:30	23:00		
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Ci), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Ci), +: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		29	
S02	01:00		28	
S03	01:30		28	
S04	02:00		28	
S05	02:30		27	
S06	03:00		27	
S07	03:30		27	
S08	04:00		28	
S09	04:30		28	
S10	05:00		28	
S11	05:30		28	
S12	06:00		28	
S13	06:30		29	
S14	07:00		29	
S15	07:30		29	
S16	08:00		30	
S17	08:30		30	
S18	09:00		31	
S19	09:30		32	
S20	10:00		32	
S21	10:30		32	
S22	11:00		32	
S23	11:30		32	
S24	12:00		33	
S25	12:30		33	
S26	13:00		33	
S27	13:30		33	
S28	14:00		34	
S29	14:30		34	
S30	15:00		35	
S31	15:30		35	
S32	16:00		35	
S33	16:30		36	
S34	17:00		36	
S35	17:30		36	
S36	18:00		36	
S37	18:30		36	
S38	19:00		37	
S39	19:30		37	
S40	20:00		38	
S41	20:30		38	
S42	21:00		37	
S43	21:30		37	
S44	22:00		36	
S45	22:30		36	
S46	23:00		35	
S47	23:30		35	
S48	24:00		34	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	32	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			27 03:00	
HAV Max (steady state) Time			38 20:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.