

| SW                     | Time  | Block Flag | F odp    | prah SICK |         |         |         | prah ENVEA |         |         |         | T odp   | P odp   | Remark |
|------------------------|-------|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|                        |       |            | m³/h     | mg/m³     | kg      | Limit   | VA      | mg/m³      | kg      | Limit   | VA      | °C      | mbar    |        |
| S01                    | 00:30 |            | 339132   | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.4        | 0.06    | 15      | 0.0     | 49      | 954     |        |
| S02                    | 01:00 |            | 312865   | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.4        | 0.06    | 15      | 0.0     | 50      | 954     |        |
| S03                    | 01:30 |            | 378492   | 0.3       | 0.06    | 15      | 0.0     | 0.4        | 0.08    | 15      | 0.0     | 54      | 953     |        |
| S04                    | 02:00 |            | 315435   | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.6        | 0.09    | 15      | 0.0     | 51      | 953     |        |
| S05                    | 02:30 |            | 369941   | 0.3       | 0.06    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.09    | 15      | 0.0     | 52      | 953     |        |
| S06                    | 03:00 |            | 490357   | 0.8       | 0.20    | 15      | 0.0     | 0.9        | 0.21    | 15      | 0.0     | 56      | 953     |        |
| S07                    | 03:30 |            | 477587   | 1.2 R     | 0.28    | 15      | 0.0     | 1.2        | 0.28    | 15      | 0.0     | 62      | 954     |        |
| S08                    | 04:00 |            | 434170   | 0.8       | 0.18    | 15      | 0.0     | 1.4        | 0.31    | 15      | 0.0     | 57      | 953     |        |
| S09                    | 04:30 |            | 368050   | 0.3       | 0.06    | 15      | 0.0     | 0.4        | 0.08    | 15      | 0.0     | 55      | 953     |        |
| S10                    | 05:00 |            | 524871   | 0.4       | 0.11    | 15      | 0.0     | 1.0        | 0.27    | 15      | 0.0     | 55      | 953     |        |
| S11                    | 05:30 |            | 486104   | 0.8       | 0.21    | 15      | 0.0     | 0.7        | 0.17    | 15      | 0.0     | 58      | 954     |        |
| S12                    | 06:00 |            | 481889   | 0.8       | 0.20    | 15      | 0.0     | 1.5 R      | 0.37    | 15      | 0.0     | 60      | 954     |        |
| S13                    | 06:30 |            | 536710   | 0.5       | 0.15    | 15      | 0.0     | 1.0        | 0.26    | 15      | 0.0     | 55      | 954     |        |
| S14                    | 07:00 |            | 420960   | 0.6       | 0.13    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.11    | 15      | 0.0     | 51      | 954     |        |
| S15                    | 07:30 |            | 365362   | 0.4       | 0.07    | 15      | 0.0     | 0.4        | 0.08    | 15      | 0.0     | 53      | 953     |        |
| S16                    | 08:00 |            | 498010   | 0.8       | 0.19    | 15      | 0.0     | 1.6 R      | 0.39    | 15      | 0.0     | 61      | 953     |        |
| S17                    | 08:30 |            | 456774   | 0.9       | 0.21    | 15      | 0.0     | 0.9        | 0.20    | 15      | 0.0     | 66      | 952     |        |
| S18                    | 09:00 |            | 477892   | 0.7       | 0.17    | 15      | 0.0     | 0.8        | 0.19    | 15      | 0.0     | 62      | 952     |        |
| S19                    | 09:30 |            | 390282   | 0.5       | 0.09    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.10    | 15      | 0.0     | 57      | 952     |        |
| S20                    | 10:00 |            | 444693   | 1.3 R     | 0.28    | 15      | 0.0     | 1.5        | 0.33    | 15      | 0.0     | 67      | 952     |        |
| S21                    | 10:30 |            | 455242   | 1.1 R     | 0.26    | 15      | 0.0     | 1.4        | 0.32    | 15      | 0.0     | 69 R    | 952     |        |
| S22                    | 11:00 |            | 522619   | 0.8       | 0.22    | 15      | 0.0     | 0.9        | 0.22    | 15      | 0.0     | 61      | 952     |        |
| S23                    | 11:30 |            | 451889   | 0.6       | 0.14    | 15      | 0.0     | 0.7        | 0.16    | 15      | 0.0     | 58      | 952     |        |
| S24                    | 12:00 |            | 455180   | 1.2 R     | 0.28    | 15      | 0.0     | 0.8        | 0.19    | 15      | 0.0     | 69 R    | 952     |        |
| S25                    | 12:30 |            | 472513   | 1.8 R     | 0.43    | 15      | 0.0     | 3.2 R      | 0.75    | 15      | 0.0     | 72 R    | 951     |        |
| S26                    | 13:00 |            | 445819   | 1.0       | 0.22    | 15      | 0.0     | 0.7        | 0.17    | 15      | 0.0     | 69 R    | 951     |        |
| S27                    | 13:30 |            | 467592   | 1.2 R     | 0.28    | 15      | 0.0     | 1.0        | 0.24    | 15      | 0.0     | 75 R    | 951     |        |
| S28                    | 14:00 |            | 463378   | 1.1 R     | 0.25    | 15      | 0.0     | 0.9        | 0.22    | 15      | 0.0     | 70 R    | 951     |        |
| S29                    | 14:30 |            | 415886   | 1.3 R     | 0.26    | 15      | 0.0     | 2.3 R      | 0.49    | 15      | 0.0     | 66      | 951     |        |
| S30                    | 15:00 |            | 450218   | 1.1 R     | 0.25    | 15      | 0.0     | 0.9        | 0.20    | 15      | 0.0     | 77 R    | 951     |        |
| S31                    | 15:30 |            | 521895   | 0.6       | 0.16    | 15      | 0.0     | 1.0        | 0.27    | 15      | 0.0     | 950     | 950     |        |
| S32                    | 16:00 |            | 522911   | 1.4 R     | 0.36    | 15      | 0.0     | 1.1        | 0.29    | 15      | 0.0     | 68 R    | 950     |        |
| S33                    | 16:30 |            | 438422   | 1.4 R     | 0.31    | 15      | 0.0     | 2.5 R      | 0.56    | 15      | 0.0     | 75 R    | 950     |        |
| S34                    | 17:00 |            | 494683   | 1.9 R     | 0.46    | 15      | 0.0     | 1.4        | 0.34    | 15      | 0.0     | 75 R    | 950     |        |
| S35                    | 17:30 |            | 476682   | 0.7       | 0.17    | 15      | 0.0     | 0.8        | 0.20    | 15      | 0.0     | 71 R    | 950     |        |
| S36                    | 18:00 |            | 439638   | 1.6 R     | 0.34    | 15      | 0.0     | 1.3        | 0.28    | 15      | 0.0     | 78 R    | 950     |        |
| S37                    | 18:30 |            | 457162   | 1.6 R     | 0.38    | 15      | 0.0     | 3.6 R      | 0.82    | 15      | 0.0     | 79 R    | 950     |        |
| S38                    | 19:00 |            | 473488   | 1.4 R     | 0.33    | 15      | 0.0     | 1.0        | 0.23    | 15      | 0.0     | 73 R    | 950     |        |
| S39                    | 19:30 |            | 504801   | 1.3 R     | 0.32    | 15      | 0.0     | 1.1        | 0.29    | 15      | 0.0     | 71 R    | 950     |        |
| S40                    | 20:00 |            | 368728   | 0.4       | 0.08    | 15      | 0.0     | 0.6        | 0.11    | 15      | 0.0     | 62      | 950     |        |
| S41                    | 20:30 |            | 356487   | 0.6       | 0.11    | 15      | 0.0     | 1.8 R      | 0.31    | 15      | 0.0     | 62      | 950     |        |
| S42                    | 21:00 |            | 349481   | 0.4       | 0.06    | 15      | 0.0     | 0.4        | 0.08    | 15      | 0.0     | 59      | 951     |        |
| S43                    | 21:30 |            | 317568   | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.4        | 0.07    | 15      | 0.0     | 58      | 952     |        |
| S44                    | 22:00 |            | 307918   | 0.5       | 0.07    | 15      | 0.0     | 0.6        | 0.10    | 15      | 0.0     | 58      | 952     |        |
| S45                    | 22:30 |            | 328592   | 0.4       | 0.07    | 15      | 0.0     | 0.7        | 0.12    | 15      | 0.0     | 51      | 953     |        |
| S46                    | 23:00 |            | 347488   | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.08    | 15      | 0.0     | 48      | 953     |        |
| S47                    | 23:30 |            | 330658   | 0.3       | 0.05    | 15      | 0.0     | 0.5        | 0.08    | 15      | 0.0     | 49      | 953     |        |
| S48                    | 24:00 |            | 309397   | 0.3       | 0.04    | 15      | 0.0     | 0.4        | 0.06    | 15      | 0.0     | 49      | 954     |        |
| DAV Average/ Sum       |       |            | 48 Stat. | 427415    | 0.8     | 8.83    | 5       | 0.0        | 1.0     | 10.96   | 5       | 0.0     | 62      | 952    |
| Availability in %      |       |            |          | 100.0 %   | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 %    | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |        |
| HAV Min (steady state) |       |            |          | 307918    | 0.3     | 0.04    | 15      | 0.0        | 0.4     | 0.06    | 15      | 0.0     | 48      | 950    |
| Time                   |       |            |          | 22:00     | 24:00   | 24:00   | 00:30   | 00:30      | 01:00   | 00:30   | 00:30   | 23:00   | 19:00   |        |
| HAV Max (steady state) |       |            |          | 536710    | 1.9     | 0.46    | 15      | 0.0        | 3.6     | 0.82    | 15      | 0.0     | 79      | 954    |
| Time                   |       |            |          | 06:30     | 17:00   | 17:00   | 00:30   | 00:30      | 18:30   | 18:30   | 00:30   | 18:30   | 24:00   |        |
| Uncertainty mass (%)   |       |            |          |           |         |         |         |            |         |         |         |         |         |        |

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend  
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.  
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja  
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.