

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		299623	0.3	0.05	15	0.0	0.6	0.08	15	0.0	48	954	
S02	01:00		389217	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	46	954	
S03	01:30		355921	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	46	954	
S04	02:00		365541	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	45	954	
S05	02:30		432640	0.4	0.09	15	0.0	0.8	0.17	15	0.0	46	954	
S06	03:00		432787	1.3 R	0.27	15	0.0	0.9	0.20	15	0.0	59	954	
S07	03:30		500461	1.1 R	0.28	15	0.0	1.3	0.33	15	0.0	59	954	
S08	04:00		469501	0.7	0.18	15	0.0	0.8	0.20	15	0.0	53	954	
S09	04:30		452746	1.1 R	0.24	15	0.0	1.8 R	0.41	15	0.0	59	954	
S10	05:00		492485	1.2 R	0.30	15	0.0	1.5	0.36	15	0.0	66	954	
S11	05:30		454989	0.8	0.18	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	56	954	
S12	06:00		422971	0.6	0.13	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	53	954	
S13	06:30		444403	1.2 R	0.28	15	0.0	1.9 R	0.43	15	0.0	67	954	
S14	07:00		486876	1.8 R	0.43	15	0.0	1.7 R	0.42	15	0.0	64	954	
S15	07:30		349828	0.7	0.12	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	57	954	
S16	08:00		365481	0.5	0.08	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	55	954	
S17	08:30		351964	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	953	
S18	09:00		344606	0.5	0.08	15	0.0	1.1	0.20	15	0.0	52	953	
S19	09:30		317253	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	51	953	
S20	10:00		347227	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	51	952	
S21	10:30		370550	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	54	952	
S22	11:00		387775	0.4	0.09	15	0.0	1.2	0.22	15	0.0	60	952	
S23	11:30		376794	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	55	952	
S24	12:00		371869	0.5	0.10	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	57	952	
S25	12:30		377231	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	59	952	
S26	13:00		430692	0.7	0.14	15	0.0	1.3	0.28	15	0.0	58	952	
S27	13:30		435175	1.0 R	0.23	15	0.0	0.8	0.17	15	0.0	76 R	952	
S28	14:00		480925	1.2 R	0.28	15	0.0	0.9	0.23	15	0.0	68 R	952	
S29	14:30		416242	0.7	0.15	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	64	952	
S30	15:00		440867	1.3 R	0.29	15	0.0	2.4 R	0.54	15	0.0	75 R	951	
S31	15:30		489131	1.2 R	0.28	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	71 R	951	
S32	16:00		428964	0.7	0.15	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	65	952	
S33	16:30		454552	1.2 R	0.27	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	73 R	951	
S34	17:00		516831	1.8 R	0.47	15	0.0	3.4 R	0.87	15	0.0	68	951	
S35	17:30		373774	0.6	0.11	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	62	951	
S36	18:00		452701	0.8	0.19	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	66	951	
S37	18:30		458246	1.3 R	0.30	15	0.0	1.1	0.25	15	0.0	78 R	951	
S38	19:00		454015	1.3 R	0.29	15	0.0	2.4 R	0.55	15	0.0	70 R	952	
S39	19:30		457951	1.6 R	0.36	15	0.0	1.4	0.32	15	0.0	66	952	
S40	20:00		468122	1.4 R	0.34	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	77 R	951	
S41	20:30		551297	1.1 R	0.30	15	0.0	1.1	0.29	15	0.0	70 R	951	
S42	21:00		554570	1.0	0.27	15	0.0	2.9 R	0.80	15	0.0	62	952	
S43	21:30		537650	0.7	0.18	15	0.0	0.8	0.21	15	0.0	64	953	
S44	22:00		550312	0.4	0.10	15	0.0	0.6	0.17	15	0.0	59	954	
S45	22:30		559844	0.4	0.10	15	0.0	0.8	0.23	15	0.0	52	955	
S46	23:00		578214	0.4	0.13	15	0.0	1.4	0.41	15	0.0	49	955	
S47	23:30		565403 *	0.4 *	0.10	15	0.0 *	0.7 *	0.20	15	0.0 *	48 *	955 *	
S48	24:00		374315	1.0	0.19	15	0.0	1.4	0.26	15	0.0	46	956	
DAV Average/ Sum			436886	0.8	8.64	5	0.0	1.0	11.21	5	0.0	60	953	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			299623	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	45	951	
Time			00:30	02:00	00:30	00:30	00:30	01:30	01:30	00:30	00:30	02:00	20:30	
HAV Max (steady state)			578214	1.8	0.47	15	0.0	3.4	0.87	15	0.0	78	956	
Time			23:00	17:00	17:00	00:30	00:30	17:00	17:00	00:30	00:30	18:30	24:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.