

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		378335	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	956	
S02	01:00		385965	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	955	
S03	01:30		311141	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	956	
S04	02:00		370240	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	43	955	
S05	02:30		386979	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	43	955	
S06	03:00		387267	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	955	
S07	03:30		388914	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	44	955	
S08	04:00		392559	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	45	955	
S09	04:30		385035	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	955	
S10	05:00		385224	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	955	
S11	05:30		390919	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	955	
S12	06:00		375086	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	955	
S13	06:30		381590	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	955	
S14	07:00		354407	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	955	
S15	07:30		384663	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	955	
S16	08:00		343878	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	954	
S17	08:30		312897	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.05	15	0.0	52	954	
S18	09:00		374004	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	954	
S19	09:30		340582	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	954	
S20	10:00		385769	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	954	
S21	10:30		359824	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	51	954	
S22	11:00		378861	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	54	953	
S23	11:30		386661	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	953	
S24	12:00		363710	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	953	
S25	12:30		390179	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	54	952	
S26	13:00		395851	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	952	
S27	13:30		332713	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	55	952	
S28	14:00		391088	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	952	
S29	14:30		338584	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	56	952	
S30	15:00		389081	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	54	952	
S31	15:30		383024	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	56	951	
S32	16:00		395648	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	950	
S33	16:30		428605	0.8	0.17	15	0.0	0.9	0.20	15	0.0	55	951	
S34	17:00		470752	1.6 R	0.37	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	66	951	
S35	17:30		482949	1.1 R	0.26	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	71 R	950	
S36	18:00		498495	1.3 R	0.33	15	0.0	1.1	0.27	15	0.0	68 R	950	
S37	18:30		486549	1.1 R	0.27	15	0.0	1.9 R	0.45	15	0.0	64	951	
S38	19:00		410035	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	60	951	
S39	19:30		389838	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	62	951	
S40	20:00		310550	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.05	15	0.0	59	951	
S41	20:30		314377	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	55	952	
S42	21:00		329714	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	952	
S43	21:30		309667	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	953	
S44	22:00		317616	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	953	
S45	22:30		321538	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	51	953	
S46	23:00		313437	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	954	
S47	23:30		325640	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	954	
S48	24:00		315657	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	954	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	374294	0.4	3.99	5	0.0	0.4	3.74	5	0.0	52	953
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			309667	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	950	
Time			21:30	01:00	01:30	00:30	00:30	05:30	21:30	00:30	00:30	02:30	17:30	
HAV Max (steady state)			498495	1.6	0.37	15	0.0	1.9	0.45	15	0.0	71	956	
Time			18:00	17:00	17:00	00:30	00:30	18:30	18:30	00:30	00:30	17:30	00:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.