

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		322649	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	954	
S02	01:00		316244	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	954	
S03	01:30		322696	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	953	
S04	02:00		363531	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	953	
S05	02:30		365194	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	44	954	
S06	03:00		330470	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	954	
S07	03:30		382198	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	953	
S08	04:00		327469	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	954	
S09	04:30		317904	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	954	
S10	05:00		313600	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	954	
S11	05:30		313380	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	954	
S12	06:00		311357	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	954	
S13	06:30		317398	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	954	
S14	07:00		312792	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	45	954	
S15	07:30		333214	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	954	
S16	08:00		384871	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	953	
S17	08:30		381973	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	953	
S18	09:00		386860	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	953	
S19	09:30		392750	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	953	
S20	10:00		499283	0.4	0.09	15	0.0	0.7	0.18	15	0.0	47	953	
S21	10:30		480132	0.3	0.08	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	46	953	
S22	11:00		403772	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	953	
S23	11:30		410845	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	953	
S24	12:00		410936	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	953	
S25	12:30		380030	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	952	
S26	13:00		388088	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	952	
S27	13:30		394692	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	952	
S28	14:00		385383	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	951	
S29	14:30		390275	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	951	
S30	15:00		384566	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	951	
S31	15:30		391008	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	54	951	
S32	16:00		388904	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	950	
S33	16:30		395051	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	950	
S34	17:00		385834	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	950	
S35	17:30		378906	0.6	0.12	15	0.0	0.6	0.10	15	0.0	56	950	
S36	18:00		483257	1.4 R	0.33	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	61	951	
S37	18:30		477048	1.1 R	0.26	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	67	950	
S38	19:00		460445	2.2 R	0.50	15	0.0	2.3 R	0.52	15	0.0	70 R	951	
S39	19:30		485375	1.1 R	0.26	15	0.0	1.1	0.26	15	0.0	64	951	
S40	20:00		458980	1.1 R	0.26	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	61	951	
S41	20:30		382001	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	55	952	
S42	21:00		306667	0.5	0.07	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	53	953	
S43	21:30		306170	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	50	953	
S44	22:00		308639	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	953	
S45	22:30		312141	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	954	
S46	23:00		304746	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	50	954	
S47	23:30		322479	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	49	954	
S48	24:00		306012	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	954	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	372501	0.5	4.30	5	0.0	0.4	4.06	5	0.0	50	953
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				304746	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	950
Time				23:00	01:30	06:00	00:30	01:00	01:00	00:30	00:30	02:00	17:00	
HAV Max (steady state)				499283	2.2	0.50	15	0.0	2.3	0.52	15	0.0	70	954
Time				10:00	19:00	19:00	00:30	00:30	19:00	00:30	00:30	19:00	05:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.