

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		362312	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	951	
S02	01:00		356453	0.6	0.11	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	952	
S03	01:30		370935	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	952	
S04	02:00		432303	1.1 R	0.23	15	0.0	1.0	0.21	15	0.0	47	952	
S05	02:30		479470	1.4 R	0.33	15	0.0	1.2	0.29	15	0.0	57	952	
S06	03:00		422744	0.9	0.18	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	49	952	
S07	03:30		438199	1.3 R	0.29	15	0.0	0.7	0.14	15	0.0	50	951	
S08	04:00		449730	2.1 R	0.46	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	66	951	
S09	04:30		490497	2.2 R	0.55	15	0.0	2.0 R	0.49	15	0.0	58	951	
S10	05:00		422240	0.5	0.11	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	52	951	
S11	05:30		459064	2.4 R	0.56	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	63	951	
S12	06:00		474360	1.6 R	0.37	15	0.0	1.1	0.25	15	0.0	65	950	
S13	06:30		462506	2.5 R	0.59	15	0.0	2.5 R	0.59	15	0.0	61	951	
S14	07:00		454469	2.5 R	0.58	15	0.0	1.0	0.22	15	0.0	70 R	951	
S15	07:30		448168	1.6 R	0.36	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	64	951	
S16	08:00		443604	1.6 R	0.35	15	0.0	0.8	0.17	15	0.0	63	951	
S17	08:30		453495	2.7 R	0.60	15	0.0	2.7 R	0.62	15	0.0	72 R	951	
S18	09:00		447684	1.4 R	0.32	15	0.0	0.9	0.19	15	0.0	63	951	
S19	09:30		419193	1.5 R	0.31	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	63	951	
S20	10:00		447427	2.1 R	0.48	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	74 R	951	
S21	10:30		416773	2.6 R	0.55	15	0.0	2.2 R	0.46	15	0.0	67	950	
S22	11:00		443196	1.4 R	0.30	15	0.0	1.0	0.21	15	0.0	65	951	
S23	11:30		447468	1.8 R	0.41	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	73 R	950	
S24	12:00		456193	2.2 R	0.50	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	68 R	950	
S25	12:30		451521	2.8 R	0.62	15	0.0	2.5 R	0.56	15	0.0	71 R	950	
S26	13:00		448242	2.0 R	0.44	15	0.0	0.9	0.20	15	0.0	77 R	950	
S27	13:30		433530	1.1 R	0.25	15	0.0	0.8	0.17	15	0.0	68	950	
S28	14:00		462572	1.0	0.22	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	64	950	
S29	14:30		442453	2.5 R	0.56	15	0.0	2.2 R	0.48	15	0.0	75 R	949	
S30	15:00		452755	1.5 R	0.34	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	73 R	949	
S31	15:30		451049	1.9 R	0.43	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	72 R	949	
S32	16:00		447194	2.3 R	0.51	15	0.0	1.2	0.27	15	0.0	80 R	949	
S33	16:30		455636	2.6 R	0.58	15	0.0	2.6 R	0.58	15	0.0	74 R	950	
S34	17:00		459501	2.5 R	0.57	15	0.0	1.2	0.27	15	0.0	82 R	949	
S35	17:30		457733	2.2 R	0.50	15	0.0	1.1	0.26	15	0.0	77 R	948	
S36	18:00		456708	2.2 R	0.49	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	73 R	948	
S37	18:30		457280	1.7 R	0.38	15	0.0	1.7 R	0.39	15	0.0	77 R	948	
S38	19:00		445430	3.2 R	0.70	15	0.0	1.8 R	0.41	15	0.0	80 R	948	
S39	19:30		483562	1.1 R	0.27	15	0.0	0.9	0.22	15	0.0	70 R	949	
S40	20:00		396460	0.6	0.11	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	61	949	
S41	20:30		323180	0.7	0.11	15	0.0	0.6	0.10	15	0.0	65	950	
S42	21:00		311646	0.8	0.12	15	0.0	0.7	0.11	15	0.0	65	951	
S43	21:30		317550	0.5	0.08	15	0.0	0.6	0.09	15	0.0	62	951	
S44	22:00		473622	2.1 R	0.50	15	0.0	1.9 R	0.45	15	0.0	58	952	
S45	22:30		476546	1.2 R	0.29	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	58	952	
S46	23:00		381672	0.8	0.16	15	0.0	1.6 R	0.30	15	0.0	54	953	
S47	23:30		362397	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	55	953	
S48	24:00		372919	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	953	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	431659	1.6	17.04	5	0.1	1.1	11.57	5	0.0	64	950
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				311646	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	948
Time				21:00	24:00	24:00	00:30	00:30	01:30	01:00	00:30	01:00	18:00	
HAV Max (steady state)				490497	3.2	0.70	15	0.0	2.7	0.62	15	0.0	82	953
Time				04:30	19:00	19:00	00:30	00:30	08:30	08:30	00:30	17:00	24:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.