

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit				VA
S01	00:30		624821	47	14.67	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.5	1.09	50	0.0	58	961		
S02	01:00		622074	178	55.34	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.6	1.12	50	0.0	58	961		
S03	01:30		608423	114	34.62	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.8	1.15	50	0.0	60	961		
S04	02:00		635416	144	45.74	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.1	1.00	50	0.0	59	961		
S05	02:30		664175	154	51.01	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.6	0.87	50	0.0	57	961		
S06	03:00		625045	105	32.70	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.1	0.98	50	0.0	57	961		
S07	03:30		611340	189	57.78	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.3	1.02	50	0.0	59	961		
S08	04:00		638174	363 R	115.69	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.7	1.17	50	0.0	58	961		
S09	04:30		624373	64	20.11	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.8	0.88	50	0.0	56	961		
S10	05:00		627709	106	33.23	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.4	1.08	50	0.0	55	962		
S11	05:30		651378	205	66.85	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.6	0.85	50	0.0	56	962		
S12	06:00		601528	103	30.93	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.2	0.95	50	0.0	57	962		
S13	06:30		584854	89	25.89	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.3	0.96	50	0.0	57	962		
S14	07:00		265339	12	1.64	----	0	0.5	0.06	15	0.0	3.5	0.46	50	0.0	51	963		
S15	07:30		164555	10	0.80	----	0	0.4	0.04	15	0.0	2.9	0.24	50	0.0	48	963		
S16	08:00		173557	4	0.35	----	0	0.4	0.04	15	0.0	2.7	0.24	50	0.0	47	963		
S17	08:30		266209	1	0.19	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.6	0.35	50	0.0	47	963		
S18	09:00		610119	4	1.34	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.8	0.86	50	0.0	50	963		
S19	09:30		644195	161	51.78	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.3	0.73	50	0.0	55	962		
S20	10:00		615155	30	9.24	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.9	0.89	50	0.0	61 R	961		
S21	10:30		619773	99	30.59	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.8	0.86	50	0.0	61	961		
S22	11:00		612742	217	66.41	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.5	0.76	50	0.0	62 R	961		
S23	11:30		603187	130	39.18	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.0	0.59	50	0.0	64 R	961		
S24	12:00		612260	67	20.66	----	0	0.3	0.08	15	0.0	3.3	1.00	50	0.0	62 R	962		
S25	12:30		612433	193	59.20	----	0	0.2	0.07	15	0.0	4.9	1.49	50	0.0	63 R	962		
S26	13:00		649223	192	62.23	----	0	0.2	0.08	15	0.0	2.2	0.73	50	0.0	62 R	962		
S27	13:30		607324	115	35.06	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.2	0.96	50	0.0	63 R	962		
S28	14:00		595237	106	31.41	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.6	0.76	50	0.0	66 R	961		
S29	14:30		654851	147	48.16	----	0	0.2	0.07	15	0.0	1.9	0.62	50	0.0	64 R	962		
S30	15:00		606265	28	8.55	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.3	0.69	50	0.0	64 R	962		
S31	15:30		623404	111	34.75	----	0	0.2	0.08	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	63 R	961		
S32	16:00		632665	162	51.30	----	0	0.2	0.07	15	0.0	1.8	0.58	50	0.0	65 R	961		
S33	16:30		600016	67	20.17	----	0	0.2	0.06	15	0.0	2.1	0.62	50	0.0	65 R	961		
S34	17:00		630481	113	35.73	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.1	0.66	50	0.0	65 R	961		
S35	17:30		617936	181	56.08	----	0	0.2	0.07	15	0.0	1.9	0.58	50	0.0	67 R	961		
S36	18:00		621722	105	32.66	----	0	0.2	0.07	15	0.0	1.9	0.59	50	0.0	67 R	960		
S37	18:30		571215	10	2.92	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.5	0.72	50	0.0	65 R	961		
S38	19:00		584137	9	2.66	----	0	0.2	0.05	15	0.0	2.2	0.63	50	0.0	61	962		
S39	19:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S40	20:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S41	20:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S42	21:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S43	21:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S44	22:00		529267	0*	0.10	----	0*	0.1	0.03	15	0.0	2.3*	0.61	50	0.0*	43*	965*		
S45	22:30		671144	48	15.98	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.2	0.74	50	0.0	52	964		
S46	23:00		637603	56	17.72	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.1	0.66	50	0.0	59	964		
S47	23:30		613601	120	36.96	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.7	0.82	50	0.0	59	964		
S48	24:00		633778	85	26.86	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.7	0.84	50	0.0	61 R	964		
S48	24:00		587848	34	9.85	----	0	0.1	0.04	15	0.0	4.1	1.22	50	0.0	59	964		
DAV Average/ Sum				581513	102	1395.06	----	E	102	0.3	3.81	5	0.0	2.8	35.28	50	0.0	59	962
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				164555	0	0.10		0	0.1	0.02	15	0.0	1.8	0.24	50	0.0	43	960	
Time				07:30	21:30	21:30		00:30	23:00	23:00	00:30	00:30	16:00	08:00	00:30	00:30	21:30	18:00	
HAV Max (steady state)				671144	363	115.69		0	0.5	0.14	15	0.0	4.9	1.49	50	0.0	67	965	
Time				22:00	04:00	04:00		00:30	06:30	05:30	00:30	00:30	12:30	12:30	00:30	00:30	18:00	21:30	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 22.0, Steady Op Hours: 22.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% >= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.