

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	
S01	00:30		574201	20	5.63	----	0	0.2	0.05	15	0.0	3.2	0.91	50	0.0	57	965	
S02	01:00		605615	28	8.49	----	0	0.2	0.06	15	0.0	2.4	0.74	50	0.0	52	966	
S03	01:30		631569	99	31.34	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.3	0.71	50	0.0	53	965	
S04	02:00		636282	85	27.07	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.6	0.84	50	0.0	55	965	
S05	02:30		645479	117	37.61	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.3	0.75	50	0.0	56	965	
S06	03:00		610434	106	32.45	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.0	0.62	50	0.0	54	966	
S07	03:30		609823	96	29.36	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.6	0.79	50	0.0	54	966	
S08	04:00		643064	111	35.69	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.5	0.81	50	0.0	56	966	
S09	04:30		616509	163	50.29	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	54	966	
S10	05:00		590635	42	12.26	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.1	0.63	50	0.0	49	966	
S11	05:30		630117	39	12.38	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.4	0.77	50	0.0	51	966	
S12	06:00		637287	106	33.85	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.6	0.84	50	0.0	54	966	
S13	06:30		600064	18	5.42	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.7	0.80	50	0.0	52	966	
S14	07:00		598473	13	3.95	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.6	0.77	50	0.0	48	967	
S15	07:30		653555	169	51.91	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.3	0.74	50	0.0	51	967	
S16	08:00		622834	42	13.21	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.3	0.73	50	0.0	57	966	
S17	08:30		609401	132	40.13	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.1	0.64	50	0.0	53	966	
S18	09:00		594851	76	22.56	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.1	0.62	50	0.0	50	967	
S19	09:30		595968	50	14.82	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.1	0.63	50	0.0	49	966	
S20	10:00		602752	35	10.45	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.1	0.63	50	0.0	49	966	
S21	10:30		609495	16	4.89	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	49	965	
S22	11:00		637355	102	32.35	----	0	0.2	0.08	15	0.0	3.0	0.95	50	0.0	50	965	
S23	11:30		592963	13	3.75	----	0	0.2	0.06	15	0.0	2.0	0.59	50	0.0	52	965	
S24	12:00		601673	11	3.22	----	0	0.2	0.05	15	0.0	2.1	0.62	50	0.0	51	965	
S25	12:30		604612	8	2.49	----	0	0.1	0.04	15	0.0	2.1	0.62	50	0.0	50	964	
S26	13:00		607396	7	1.99	----	0	0.1	0.04	15	0.0	2.0	0.60	50	0.0	50	964	
S27	13:30		605436	6	1.90	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.0	0.61	50	0.0	50	964	
S28	14:00		484499	7	1.74	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.49	50	0.0	49	964	
S29	14:30		181397	10	0.87	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.1	0.19	50	0.0	49	963	
S30	15:00		174422	9	0.75	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.1	0.18	50	0.0	49	963	
S31	15:30		151382	6	0.47	----	0	0.2	0.01	15	0.0	2.1	0.16	50	0.0	48	963	
S32	16:00		175100	6	0.54	----	0	0.2	0.02	15	0.0	2.2	0.19	50	0.0	48	963	
S33	16:30		559786	334	93.53	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.4	0.94	50	0.0	52	962	
S34	17:00		612496	227	69.50	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.4	0.73	50	0.0	61	961	
S35	17:30		613956	231	70.86	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.9	0.90	50	0.0	62 R	961	
S36	18:00		625707	157	49.13	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.0	0.62	50	0.0	63 R	960	
S37	18:30		584393	6	1.81	----	0	0.3	0.10	15	0.0	1.9	0.56	50	0.0	60	961	
S38	19:00		592240	9	2.66	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.0	0.60	50	0.0	56	961	
S39	19:30		593333	8	2.32	----	0	0.2	0.05	15	0.0	2.0	0.61	50	0.0	54	962	
S40	20:00		468340	8	1.87	----	0	0.1	0.03	15	0.0	2.2	0.52	50	0.0	52	962	
S41	20:30		202685	3	0.35	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.2	0.22	50	0.0	51	963	
S42	21:00		168283	3	0.26	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.1	0.18	50	0.0	49	963	
S43	21:30		181468	2	0.18	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.2	0.20	50	0.0	48	964	
S44	22:00		186465	0	0.01	----	0	0.1	0.01	15	0.0	2.2	0.21	50	0.0	47	964	
S45	22:30		172314	0	0.00	----	0	0.2	0.01	15	0.0	2.1	0.18	50	0.0	45	964	
S46	23:00		189798	0	0.00	----	0	0.2	0.02	15	0.0	2.3	0.22	50	0.0	44	965	
S47	23:30		380321	0	0.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.4	0.45	50	0.0	44	965	
S48	24:00		629901	127	39.86	----	0	0.2	0.08	15	0.0	2.4	0.75	50	0.0	50	965	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	510336	59	866.18	---- E	59	0.3	3.58	5	0.0	2.3	28.47	50	0.0	52	964
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				151382	0	0.00		0	0.1	0.01	15	0.0	1.9	0.16	50	0.0	44	960
Time				15:30	22:30	22:30	00:30	20:30	20:30	00:30	00:30	18:30	15:30	00:30	00:30	23:30	18:00	
HAV Max (steady state)				653555	334	93.53		0	0.5	0.15	15	0.0	3.4	0.95	50	0.0	63	967
Time				07:30	16:30	16:30	00:30	08:00	08:00	00:30	00:30	16:30	11:00	00:30	00:30	18:00	07:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.