

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		337691	13	2.15	----	0	0.2	0.04	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	44 R	931	
S02	01:00		342606	16	2.70	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	40 R	932	
S03	01:30		342921	72	12.42	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	39	932	
S04	02:00		343572	39	6.70	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	39	932	
S05	02:30		343527	77	13.24	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	39	932	
S06	03:00		345211	86	14.89	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	38	932	
S07	03:30		344252	72	12.48	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	38	932	
S08	04:00		344125	71	12.24	----	0	0.3	0.05	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	39	932	
S09	04:30		345498	126	21.72	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	37	932	
S10	05:00		347538	38	6.58	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	36	931	
S11	05:30		345899	29	4.97	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	37	931	
S12	06:00		347065	77	13.30	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	37	932	
S13	06:30		346102	12	2.00	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	36	932	
S14	07:00		338685	8	1.41	----	0	0.3	0.04	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	36	933	
S15	07:30		350732	115	20.09	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	36	932	
S16	08:00		342657	47	7.98	----	0	0.2	0.04	15	0.0	2.2	0.38	50	0.0	42 R	932	
S17	08:30		345202	124	21.35	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	40	932	
S18	09:00		347721	67	11.68	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	37	932	
S19	09:30		348549	45	7.91	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	37	932	
S20	10:00		348254	31	5.33	----	0	0.1	0.02	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	37	931	
S21	10:30		344661	10	1.79	----	0	0.1	0.02	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	38	931	
S22	11:00		348054	34	5.94	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	38	931	
S23	11:30		347955	7	1.20	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	38	931	
S24	12:00		348119	6	0.99	----	0	0.2	0.03	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	38	931	
S25	12:30		347462	4	0.75	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	38	930	
S26	13:00		346693	2	0.36	----	0	0.2	0.04	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	38	930	
S27	13:30		346375	1	0.24	----	0	0.3	0.04	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	38	929	
S28	14:00		351091	1	0.20	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	38	932	
S29	14:30		357215	1	0.24	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	39	935	
S30	15:00		357211	1	0.19	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	39	935	
S31	15:30		356969	1	0.22	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	39	935	
S32	16:00		355996	1	0.22	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	39	935	
S33	16:30		344098	136	23.33	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	40	928	
S34	17:00		338516	173	29.26	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	44 R	928	
S35	17:30		338363	166	28.01	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	45 R	929	
S36	18:00		337532	105	17.69	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	45 R	928	
S37	18:30		337119	5	0.92	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	45 R	928	
S38	19:00		338626	9	1.51	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	43 R	928	
S39	19:30		340827	8	1.40	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	41 R	927	
S40	20:00		347113	12	2.09	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	40 R	930	
S41	20:30		355603	5	0.92	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	40 R	934	
S42	21:00		356940	3	0.61	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	39	934	
S43	21:30		358030	0	0.00	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	38	934	
S44	22:00		359788	0	0.00	----	0	0.5	0.10	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	37	935	
S45	22:30		361001	1	0.15	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	36	935	
S46	23:00		362178	0	0.00	----	0	0.4	0.08	15	0.0	1.9	0.35	50	0.0	35	935	
S47	23:30		354669	0	0.00	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	35	931	
S48	24:00		346911	76	13.20	----	0	0.8	0.13	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	36	929	
DAV Average/ Sum			347561	40	332.57	----	E	40	0.3	2.82	5	0.0	2.0	16.37	50	0.0	39	932
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			337119	0	0.00		0	0.1	0.02	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	35	927	
Time			18:30	21:30			00:30	10:30	10:30	00:30	00:30	11:00	11:00	00:30	00:30	23:30	19:30	
HAV Max (steady state)			362178	173	29.26		0	0.8	0.13	15	0.0	3.0	0.51	50	0.0	45	935	
Time			23:00	17:00			00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	18:30	14:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		34	
S02	01:00		33	
S03	01:30		33	
S04	02:00		32	
S05	02:30		31	
S06	03:00		31	
S07	03:30		30	
S08	04:00		30	
S09	04:30		30	
S10	05:00		30	
S11	05:30		29	
S12	06:00		29	
S13	06:30		29	
S14	07:00		29	
S15	07:30		29	
S16	08:00		29	
S17	08:30		30	
S18	09:00		31	
S19	09:30		32	
S20	10:00		33	
S21	10:30		33	
S22	11:00		33	
S23	11:30		34	
S24	12:00		34	
S25	12:30		34	
S26	13:00		34	
S27	13:30		35	
S28	14:00		35	
S29	14:30		35	
S30	15:00		36	
S31	15:30		36	
S32	16:00		37	
S33	16:30		37	
S34	17:00		37	
S35	17:30		38	
S36	18:00		38	
S37	18:30		39	
S38	19:00		39	
S39	19:30		39	
S40	20:00		39	
S41	20:30		38	
S42	21:00		37	
S43	21:30		36	
S44	22:00		35	
S45	22:30		35	
S46	23:00		34	
S47	23:30		34	
S48	24:00		33	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	34	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			29	
Time			07:30	
HAV Max (steady state)			39	
Time			19:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.