

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		330989	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	953	
S02	01:00		377145	0.5	0.09	15	0.0	0.8	0.16	15	0.0	48	954	
S03	01:30		377559	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	954	
S04	02:00		387636	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	54	954	
S05	02:30		377046	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	55	953	
S06	03:00		395731	0.5	0.10	15	0.0	1.0	0.20	15	0.0	53	953	
S07	03:30		450224	2.8 R	0.64	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	63	953	
S08	04:00		481347	1.4 R	0.33	15	0.0	0.9	0.23	15	0.0	61	953	
S09	04:30		454966	0.9	0.20	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	56	954	
S10	05:00		455542	3.1 R	0.72	15	0.0	2.7 R	0.62	15	0.0	66	954	
S11	05:30		457760	2.0 R	0.46	15	0.0	0.9	0.20	15	0.0	69 R	954	
S12	06:00		419622	0.8	0.17	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	60	954	
S13	06:30		452416	1.6 R	0.36	15	0.0	0.9	0.19	15	0.0	63	954	
S14	07:00		461083	2.4 R	0.55	15	0.0	2.4 R	0.56	15	0.0	70 R	954	
S15	07:30		447230	1.3 R	0.30	15	0.0	0.9	0.20	15	0.0	62	954	
S16	08:00		381219	0.8	0.14	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	57	954	
S17	08:30		369943	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	953	
S18	09:00		379157	0.5	0.12	15	0.0	0.9	0.16	15	0.0	50	953	
S19	09:30		389159	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	50	953	
S20	10:00		387056	0.6	0.11	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	52	953	
S21	10:30		445186	2.1 R	0.47	15	0.0	0.9	0.20	15	0.0	67	953	
S22	11:00		467078	2.0 R	0.46	15	0.0	2.5 R	0.59	15	0.0	63	953	
S23	11:30		405570	0.9	0.18	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	56	952	
S24	12:00		448587	1.8 R	0.40	15	0.0	0.8	0.17	15	0.0	67	953	
S25	12:30		473102	2.1 R	0.49	15	0.0	1.1	0.25	15	0.0	73 R	952	
S26	13:00		407475	0.9	0.18	15	0.0	1.3	0.26	15	0.0	62	953	
S27	13:30		445743	1.6 R	0.37	15	0.0	0.9	0.19	15	0.0	64	953	
S28	14:00		453046	2.2 R	0.50	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	77 R	952	
S29	14:30		438952	1.1 R	0.25	15	0.0	0.8	0.17	15	0.0	71 R	952	
S30	15:00		426434	0.9	0.19	15	0.0	1.3	0.27	15	0.0	66	951	
S31	15:30		441475	2.6 R	0.57	15	0.0	1.1	0.25	15	0.0	75 R	952	
S32	16:00		466482	1.4 R	0.33	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	74 R	952	
S33	16:30		437561	1.3 R	0.28	15	0.0	0.8	0.17	15	0.0	72 R	951	
S34	17:00		447188	2.5 R	0.57	15	0.0	1.0	0.21	15	0.0	80 R	951	
S35	17:30		439415	2.2 R	0.48	15	0.0	3.5 R	0.77	15	0.0	74 R	951	
S36	18:00		422331	0.9	0.19	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	65	951	
S37	18:30		452118	2.2 R	0.49	15	0.0	1.2	0.27	15	0.0	78 R	951	
S38	19:00		453285	2.4 R	0.53	15	0.0	1.1	0.24	15	0.0	76 R	951	
S39	19:30		385083	1.6 R	0.31	15	0.0	2.2 R	0.42	15	0.0	66	952	
S40	20:00		325801	0.5	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	62	952	
S41	20:30		302906	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	61	953	
S42	21:00		306042	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	55	953	
S43	21:30		303624	0.6	0.09	15	0.0	0.7	0.11	15	0.0	54	954	
S44	22:00		303186	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	53	954	
S45	22:30		301394	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	954	
S46	23:00		447321	1.3 R	0.30	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	57	955	
S47	23:30		468044	2.2 R	0.52	15	0.0	2.1 R	0.49	15	0.0	66	955	
S48	24:00		453033	0.7	0.16	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	60	956	
DAV Average/ Sum			412506	1.3	13.32	5	0.0	1.0	9.89	5	0.0	62	953	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			301394	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	951	
Time			22:30	00:30	22:30	00:30	00:30	22:30	22:30	00:30	00:30	00:30	18:30	
HAV Max (steady state)			481347	3.1	0.72	15	0.0	3.5	0.77	15	0.0	80	956	
Time			04:00	05:00	05:00	00:30	00:30	17:30	17:30	00:30	00:30	17:00	24:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.