

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		368690	0.7	0.13	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	56	957	
S02	01:00		306237	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	957	
S03	01:30		410410	0.5	0.11	15	0.0	0.9	0.19	15	0.0	52	957	
S04	02:00		453592	1.6 R	0.37	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	61	957	
S05	02:30		470567	1.2 R	0.27	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	62	958	
S06	03:00		408619	0.5	0.11	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	54	958	
S07	03:30		464765	1.6 R	0.38	15	0.0	1.5	0.34	15	0.0	58	958	
S08	04:00		493662	0.9	0.23	15	0.0	0.7	0.18	15	0.0	65	958	
S09	04:30		489729	1.1 R	0.28	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	56	958	
S10	05:00		401385	0.5	0.10	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	54	958	
S11	05:30		413370	0.7	0.14	15	0.0	1.0	0.21	15	0.0	53	958	
S12	06:00		450698	2.3 R	0.51	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	62	958	
S13	06:30		474071	2.1 R	0.51	15	0.0	1.1	0.26	15	0.0	63	958	
S14	07:00		401477	0.5	0.09	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	54	958	
S15	07:30		337188	1.2 R	0.21	15	0.0	0.7	0.12	15	0.0	50	959	
S16	08:00		366796	0.9	0.16	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	50	958	
S17	08:30		366295	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	957	
S18	09:00		354316	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	958	
S19	09:30		380376	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	49	958	
S20	10:00		303480	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	47	957	
S21	10:30		295026	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	957	
S22	11:00		301295	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	956	
S23	11:30		288317	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	48	957	
S24	12:00		295668	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	956	
S25	12:30		295668	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.05	15	0.0	46	955	
S26	13:00		309295	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	954	
S27	13:30		296788	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	45	954	
S28	14:00		292253	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	954	
S29	14:30		297052	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	45	953	
S30	15:00		302454	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	953	
S31	15:30		295304	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	46	952	
S32	16:00		336942	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	45	952	
S33	16:30		348275	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	952	
S34	17:00		320540	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	952	
S35	17:30		316798	0.8	0.13	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	952	
S36	18:00		354492	0.6	0.10	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	52	951	
S37	18:30		368032	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	951	
S38	19:00		381654	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	951	
S39	19:30		371060	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	951	
S40	20:00		342777	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	951	
S41	20:30		301051	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	951	
S42	21:00		305601	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	53	952	
S43	21:30		301664	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	48	953	
S44	22:00		307859	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.05	15	0.0	48	954	
S45	22:30		297890	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	44	954	
S46	23:00		297885	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	42	955	
S47	23:30		300844	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	41	956	
S48	24:00		313634	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	956	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	353251	0.6	5.52	5	0.0	0.5	4.24	5	0.0	50	955
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			288317	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	40	951	
Time			11:30	23:00	23:00	00:30	00:30	13:30	13:30	00:30	00:30	24:00	19:30	
HAV Max (steady state)			493662	2.3	0.51	15	0.0	1.5	0.34	15	0.0	65	959	
Time			04:00	06:00	06:00	00:30	00:30	03:30	03:30	00:30	00:30	04:00	07:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.