

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		350607	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	38	956	
S02	01:00		374460	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	38	956	
S03	01:30		350136	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	37	956	
S04	02:00		345499	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	41	957	
S05	02:30		352575	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	957	
S06	03:00		357516	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	957	
S07	03:30		351425	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	956	
S08	04:00		358858	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	45	956	
S09	04:30		351430	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	956	
S10	05:00		366283	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	42	955	
S11	05:30		316426	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	955	
S12	06:00		335693	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	41	956	
S13	06:30		351530	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	955	
S14	07:00		359526	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	955	
S15	07:30		352192	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	955	
S16	08:00		316770	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	955	
S17	08:30		298897	0.7	0.11	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	43	955	
S18	09:00		295501	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	955	
S19	09:30		298772	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	954	
S20	10:00		321803	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	42	954	
S21	10:30		350591	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	43	953	
S22	11:00		342785	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	953	
S23	11:30		347852	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	953	
S24	12:00		334209	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	953	
S25	12:30		314867	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	952	
S26	13:00		353810	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	951	
S27	13:30		352638	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	951	
S28	14:00		354168	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	53	950	
S29	14:30		356494	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	52	950	
S30	15:00		328651	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	53	950	
S31	15:30		312037	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	56	950	
S32	16:00		353633	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	950	
S33	16:30		366540	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	54	949	
S34	17:00		327536	0.5	0.07	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	57	949	
S35	17:30		370464	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	949	
S36	18:00		346909	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	949	
S37	18:30		346109	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	56	949	
S38	19:00		351767	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	949	
S39	19:30		362472	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	950	
S40	20:00		353962	0.7	0.12	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	950	
S41	20:30		358799	0.5	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	54	951	
S42	21:00		348058	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	55	951	
S43	21:30		348669	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	952	
S44	22:00		352717	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	952	
S45	22:30		358917	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	45	953	
S46	23:00		305822	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	953	
S47	23:30		304973	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	41	953	
S48	24:00		333711	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	39	953	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	342605	0.4	2.89	5	0.0	0.3	2.71	5	0.0	48	953
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			295501	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	37	949	
Time			09:00	01:30	23:30	00:30	00:30	23:30	23:30	00:30	00:30	01:30	17:30	
HAV Max (steady state)			374460	0.7	0.12	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	57	957	
Time			01:00	08:30	20:00	00:30	00:30	16:30	16:30	00:30	00:30	17:00	02:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.