

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		337679	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	953	
S02	01:00		356304	0.3	0.05	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	40	953	
S03	01:30		346618	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	43	954	
S04	02:00		356905	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	954	
S05	02:30		353945	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	40	953	
S06	03:00		353991	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	953	
S07	03:30		344838	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	954	
S08	04:00		353018	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	953	
S09	04:30		364574	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	953	
S10	05:00		350042	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	47	953	
S11	05:30		371628	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	953	
S12	06:00		351012	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	953	
S13	06:30		347840	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	954	
S14	07:00		348484	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	44	954	
S15	07:30		346446	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	954	
S16	08:00		346960	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	953	
S17	08:30		359154	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	952	
S18	09:00		346235	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	41	952	
S19	09:30		345907	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	953	
S20	10:00		299072	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	48	953	
S21	10:30		336078	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	953	
S22	11:00		348727	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	952	
S23	11:30		362013	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	952	
S24	12:00		349848	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	952	
S25	12:30		353042	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	952	
S26	13:00		355140	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	951	
S27	13:30		353776	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	951	
S28	14:00		354189	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	950	
S29	14:30		364385	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	950	
S30	15:00		331371	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	950	
S31	15:30		318132	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	949	
S32	16:00		412911	0.7	0.14	15	0.0	1.3	0.27	15	0.0	48	950	
S33	16:30		468541	0.9	0.22	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	63	950	
S34	17:00		484724	2.2 R	0.53	15	0.0	1.6 R	0.39	15	0.0	61	950	
S35	17:30		433723	0.6	0.12	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	55	950	
S36	18:00		471436	1.2 R	0.27	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	68	950	
S37	18:30		450937	2.1 R	0.48	15	0.0	0.9	0.19	15	0.0	69 R	949	
S38	19:00		449523	1.9 R	0.44	15	0.0	1.6 R	0.36	15	0.0	64	950	
S39	19:30		442337	1.5 R	0.33	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	77 R	949	
S40	20:00		463454	1.7 R	0.40	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	72 R	950	
S41	20:30		449300	0.7	0.16	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	63	950	
S42	21:00		374870	0.5	0.10	15	0.0	0.9	0.17	15	0.0	57	951	
S43	21:30		304785	0.5	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	56	952	
S44	22:00		296895	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	952	
S45	22:30		307082	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	953	
S46	23:00		308490	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	52	953	
S47	23:30		299706	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	54	954	
S48	24:00		385020	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	48	954	
DAV Average/ Sum			366898	0.5	5.26	5	0.0	0.5	4.31	5	0.0	50	952	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			296895	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	40	949	
Time			22:00	08:30		00:30	00:30	04:00	10:00	00:30	00:30	03:00	18:30	
HAV Max (steady state)			484724	2.2	0.53	15	0.0	1.6	0.39	15	0.0	77	954	
Time			17:00	17:00		00:30	00:30	19:00	17:00	00:30	00:30	19:30	07:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.