

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah			prah new			CO2	CO2_Mass	O2	T odp	P odp	Remark	
				m³/h	vol.%	kg	Limit	VA	%	Limit	VA	%	Limit	VA	vol.%	kg	vol.%	°C		mbar
S01	00:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S02	01:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S03	01:30	--	722	2.5	11.444	---	---	---	2	15	0.0	4	15	0.0	3.7	26.175	16.0	27	956	
S04	02:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S05	02:30	--	831	3.5	18.424	---	---	---	2	15	0.0	3	15	0.0	4.3	34.766	13.9	30	956	
S06	03:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S07	03:30	--	1019	3.8	24.349	---	---	---	3	15	0.0	3	15	0.0	4.1	40.669	15.4	32	955	
S08	04:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S09	04:30	--	1183	5.7	42.446	---	---	---	3	15	0.0	3	15	0.0	5.0	58.523	12.1	33	955	
S10	05:00	--	269*	0.3*	0.562	---	---	0*	1*	15	0.0*	1*	15	0.0*	0.3*	0.919	16.9*	33*	955*	
S11	05:30	--	1647	4.4	45.389	---	---	---	7	15	2.6	8	15	3.2	5.4	86.350	14.6	33	956	
S12	06:00	--	341*	0.3*	0.706	---	---	0*	1*	15	0.0*	1*	15	0.0*	0.5*	1.622	18.1*	34*	955*	
S13	06:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S14	07:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S15	07:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S16	08:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S17	08:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S18	09:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S19	09:30	--	1758	1.0	10.796	---	---	---	6	15	1.9	9	15	4.4	8.3	142.452	21.7	26	956	
S20	10:00	--	1406	2.6	22.531	---	---	---	6	15	1.7	7	15	2.1	2.2	30.236	17.0	31	956	
S21	10:30	--	409*	1.5*	3.919	---	---	0*	2*	15	0.0*	1*	15	0.0*	1.5*	6.149	19.1*	34*	955*	
S22	11:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S23	11:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S24	12:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S25	12:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S26	13:00	--	1109	6.4	44.353	---	---	---	3	15	0.0	4	15	0.0	5.8	62.721	12.1	28	954	
S27	13:30	--	375	0.4	0.909	---	---	---	1	15	0.0	1	15	0.0	0.6	2.056	17.1	31	953	
S28	14:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S29	14:30	--	679	1.9	8.191	---	---	---	2	15	0.0	2	15	0.0	3.4	22.522	15.5	35	953	
S30	15:00	--	310*	0.3*	0.627	---	---	---	0*	1*	15	0.0*	1*	15	0.0*	0.3*	1.059	17.2*	36*	952*
S31	15:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S32	16:00	--	1065	7.6	50.779	---	---	---	3	15	0.0	3	15	0.0	6.2	64.388	11.9	33	952	
S33	16:30	--	244*	0.4*	0.586	---	---	0*	1*	15	0.0*	1*	15	0.0*	0.5*	1.303	18.5*	34*	952*	
S34	17:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S35	17:30	--	461	2.8	8.211	---	---	---	1	15	0.0	1	15	0.0	3.3	15.012	17.2	33	951	
S36	18:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S37	18:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S38	19:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S39	19:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S40	20:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S41	20:30	--	1679*	1.3*	13.239	---	---	0*	6*	15	1.9*	10*	15	5.2*	0.8*	13.811	11.8*	27*	952*	
S42	21:00	--	282*	0.5*	0.814	---	---	0*	1*	15	0.0*	2*	15	0.0*	0.639	15.4*	28*	951*	---	
S43	21:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S44	22:00	--	872	2.4	13.299	---	---	---	3	15	0.0	4	15	0.0	6.6	56.635	19.3*	30	952	
S45	22:30	--	1382	1.8	15.883	---	---	---	5	15	0.6	5	15	0.5	1.5	20.241	16.7	36	953	
S46	23:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S47	23:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S48	24:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
DAV Average/ Sum			21 Stat.	859	2.5	337.458	---	E	2	3	10	0.0	3	10	0.4	3.1	688.247	16.1	32	954
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				244	0.3	0.562	---	0	1	15	0.0	1	15	0.0	0.2	0.639	11.8	26	951	
Time				16:30	15:00	05:00	---	01:30	16:30	01:30	01:30	16:30	01:30	01:30	21:00	21:00	20:30	09:30	21:00	
HAV Max (steady state)				1758	7.6	50.779	---	0	7	15	2.6	10	15	5.2	8.3	142.452	21.7	36	956	
Time				09:30	16:00	16:00	---	01:30	05:30	01:30	05:30	20:30	01:30	20:30	09:30	09:30	09:30	22:30	05:30	
Uncertainty mass (%)																				

Operation Hours: 10.5, Steady Op Hours: 10.5, Availability O2: 100.0 %

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.