

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		345566	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	954	
S02	01:00		347046	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	954	
S03	01:30		374546	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	45	954	
S04	02:00		321870	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	954	
S05	02:30		378432	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	954	
S06	03:00		395067	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	954	
S07	03:30		382408	0.3	0.06	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	48	954	
S08	04:00		374083	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	954	
S09	04:30		378704	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	954	
S10	05:00		348043	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	954	
S11	05:30		380928	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	48	954	
S12	06:00		353866	0.9	0.16	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	954	
S13	06:30		434962	0.9	0.20	15	0.0	0.8	0.17	15	0.0	49	954	
S14	07:00		449581	1.7 R	0.38	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	62	954	
S15	07:30		456966	2.5 R	0.57	15	0.0	1.7 R	0.39	15	0.0	61	953	
S16	08:00		460436	0.8	0.18	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	55	954	
S17	08:30		367017	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	953	
S18	09:00		369746	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	54	952	
S19	09:30		379673	0.5	0.09	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	51	952	
S20	10:00		364845	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	952	
S21	10:30		304702	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	46	952	
S22	11:00		315260	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	952	
S23	11:30		356531	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	48	952	
S24	12:00		391684	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	951	
S25	12:30		382960	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	950	
S26	13:00		390844	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	949	
S27	13:30		329075	1.0	0.16	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	50	949	
S28	14:00		301591	0.5	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	57	949	
S29	14:30		366013	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	948	
S30	15:00		356786	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	947	
S31	15:30		327009	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	58	948	
S32	16:00		387104	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	53	948	
S33	16:30		386881	1.0	0.19	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	53	948	
S34	17:00		384933	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	948	
S35	17:30		377700	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	51	948	
S36	18:00		390532	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	52	948	
S37	18:30		385268	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	947	
S38	19:00		435081	1.0	0.21	15	0.0	0.9	0.19	15	0.0	55	947	
S39	19:30		482616	0.8	0.20	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	66	947	
S40	20:00		472202	1.2 R	0.29	15	0.0	1.4	0.32	15	0.0	67	947	
S41	20:30		463675	1.1 R	0.26	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	64	947	
S42	21:00		467533	0.6	0.14	15	0.0	0.5	0.13	15	0.0	60	948	
S43	21:30		383262	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	948	
S44	22:00		349310	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	48	949	
S45	22:30		296320	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	949	
S46	23:00		301058	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	45	949	
S47	23:30		307288	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	950	
S48	24:00		298924	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.05	15	0.0	48	949	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	376178	0.5	5.20	5	0.0	0.4	4.20	5	0.0	52	951
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				296320	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	45	947
Time				22:30	23:00	00:30	00:30	10:30	10:30	00:30	00:30	01:30	19:30	
HAV Max (steady state)				482616	2.5	0.57	15	0.0	1.7	0.39	15	0.0	67	954
Time				19:30	07:30	07:30	00:30	07:30	07:30	00:30	00:30	20:00	02:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.