

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp			
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit				VA	°C
S01	00:30		639354	590 R	188.46	----	----	0	0.2	0.08	15	0.0	10.9 R	3.47	50	0.0	51	958		
S02	01:00		594859	418 R	124.45	----	----	0	0.3	0.09	15	0.0	5.1	1.51	50	0.0	59	957		
S03	01:30		591991	103	30.46	----	----	0	0.3	0.09	15	0.0	4.8	1.42	50	0.0	61	956		
S04	02:00		587372	487 R	143.01	----	----	0	0.3	0.09	15	0.0	8.2	2.40	50	0.0	63 R	956		
S05	02:30		592427	279	82.67	----	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.5	1.04	50	0.0	66 R	956		
S06	03:00		605968	400 R	121.06	----	----	0	0.4	0.11	15	0.0	7.5	2.28	50	0.0	66 R	956		
S07	03:30		618223	429 R	132.63	----	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.4	1.05	50	0.0	67 R	955		
S08	04:00		566837	64	18.14	----	----	0	0.4	0.10	15	0.0	4.4	1.26	50	0.0	59	956		
S09	04:30		608158	509 R	154.69	----	----	0	0.4	0.11	15	0.0	8.3	2.51	50	0.0	59	956		
S10	05:00		559440	29	8.14	----	----	0	0.4	0.10	15	0.0	4.1	1.15	50	0.0	58	956		
S11	05:30		591915	195	57.76	----	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.7	0.80	50	0.0	58	956		
S12	06:00		584110	290	84.81	----	----	0	0.4	0.12	15	0.0	5.4	1.59	50	0.0	66 R	955		
S13	06:30		636405	291	92.71	----	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.2	1.00	50	0.0	66 R	955		
S14	07:00		598019	276	82.50	----	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.7	1.70	50	0.0	64 R	955		
S15	07:30		575886	331	95.23	----	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.2	1.21	50	0.0	67 R	955		
S16	08:00		607212	237	71.94	----	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.1	1.54	50	0.0	65 R	955		
S17	08:30		578281	288	83.28	----	----	0	0.4	0.13	15	0.0	4.7	1.35	50	0.0	68 R	954		
S18	09:00		600463	98	29.29	----	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.5	0.74	50	0.0	68 R	954		
S19	09:30		582249	38	11.12	----	----	0	0.4	0.11	15	0.0	4.0	1.17	50	0.0	60	955		
S20	10:00		625105	173	54.17	----	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.9	0.90	50	0.0	64 R	955		
S21	10:30		601746	205	61.68	----	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.3	0.69	50	0.0	66 R	955		
S22	11:00		598727	95	28.40	----	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.7	0.81	50	0.0	65 R	954		
S23	11:30		616952	90	27.71	----	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.7	0.83	50	0.0	62 R	955		
S24	12:00		615582	350 R	107.78	----	----	0	0.3	0.10	15	0.0	4.0	1.22	50	0.0	62 R	955		
S25	12:30		607815	171	52.09	----	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.2	0.67	50	0.0	64 R	955		
S26	13:00		584198	59	17.30	----	----	0	0.4	0.10	15	0.0	2.6	0.76	50	0.0	65 R	954		
S27	13:30		605823	260	78.74	----	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.3	1.00	50	0.0	69 R	954		
S28	14:00		599674	210	63.03	----	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.1	0.62	50	0.0	68 R	954		
S29	14:30		585776	61	17.73	----	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.3	0.67	50	0.0	68 R	953		
S30	15:00		611090	89	27.27	----	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.1	0.63	50	0.0	67 R	954		
S31	15:30		647485	166	53.87	----	----	0	0.4	0.13	15	0.0	1.9	0.63	50	0.0	66 R	954		
S32	16:00		609884	86	26.33	----	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.0	0.60	50	0.0	68 R	954		
S33	16:30		598898	160	48.05	----	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.9	0.86	50	0.0	64 R	955		
S34	17:00		610799	162	49.61	----	----	0	0.2	0.08	15	0.0	3.1	0.96	50	0.0	63 R	955		
S35	17:30		620849	236	73.20	----	----	0	0.2	0.07	15	0.0	2.0	0.62	50	0.0	66 R	955		
S36	18:00		605646	55	16.71	----	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.7	0.82	50	0.0	69 R	955		
S37	18:30		614883	369 R	113.40	----	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.3	1.02	50	0.0	70 R	954		
S38	19:00		647802	239	77.33	----	----	0	0.3	0.09	15	0.0	1.9	0.62	50	0.0	68 R	955		
S39	19:30		566286	11	3.00	----	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.0	0.57	50	0.0	65 R	955		
S40	20:00		566400	3	0.95	----	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.0	0.56	50	0.0	58	956		
S41	20:30		574282	9 *	2.71	----	----	0	0.2	0.06	15	0.0	3.6 *	1.03	50	0.0 *	58 *	956 *		
S42	21:00	--	---	N	---	N	----	N	---	N	----	N	---	N	----	N	---	N		
S43	21:30		277427	9	1.22	----	----	0	0.2	0.02	15	0.0	4.2	0.59	50	0.0	50	957		
S44	22:00		756423	8	2.98	----	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.0	1.15	50	0.0	51	958		
S45	22:30		766271	6	2.16	----	----	0	0.2	0.09	15	0.0	2.9	1.10	50	0.0	49	958		
S46	23:00		754109	4	1.61	----	----	0	0.2	0.09	15	0.0	2.7	1.01	50	0.0	48	958		
S47	23:30		778336	4	1.47	----	----	0	0.2	0.10	15	0.0	2.5	0.98	50	0.0	48	958		
S48	24:00		790694	50	19.63	----	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.0	1.18	50	0.0	48	958		
DAV Average/ Sum				611875	185	2642.49	----	E	185	0.3	4.89	5	0.0	3.7	52.28	50	0.0	62	955	
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %		
HAV Min (steady state)				277427	3	0.95		0	0.2	0.02	15	0.0	1.9	0.56	50	0.0	48	953		
Time				21:30	20:00	20:00		00:30	21:30	21:30	00:30	00:30	19:00	20:00	00:30	00:30	23:30	14:30		
HAV Max (steady state)				790694	590	188.46		0	0.5	0.14	15	0.0	10.9	3.47	50	0.0	70	958		
Time				24:00	00:30	00:30		00:30	15:00	15:00	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	18:30	24:00		
Uncertainty mass (%)																				

Operation Hours: 23.5, Steady Op Hours: 23.5

Legend

Vše koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.