

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		366917	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	949	
S02	01:00		368081	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	949	
S03	01:30		383360	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	44	949	
S04	02:00		378649	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	44	948	
S05	02:30		370033	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	948	
S06	03:00		371994	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	948	
S07	03:30		384728	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	948	
S08	04:00		371109	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	48	948	
S09	04:30		366031	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	948	
S10	05:00		368042	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	948	
S11	05:30		376120	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	948	
S12	06:00		369610	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	45	948	
S13	06:30		344670	0.9	0.16	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	948	
S14	07:00		357963	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	948	
S15	07:30		387246	0.5	0.10	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	49	947	
S16	08:00		379646	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	50	947	
S17	08:30		378342	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	47	947	
S18	09:00		380074	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	947	
S19	09:30		394934	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	947	
S20	10:00		380902	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	47	947	
S21	10:30		386612	0.8	0.15	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	946	
S22	11:00		390599	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	52	946	
S23	11:30		462370	1.5 R	0.35	15	0.0	0.9	0.20	15	0.0	61	947	
S24	12:00		475632	1.9 R	0.45	15	0.0	1.8 R	0.44	15	0.0	61	946	
S25	12:30		397037	0.5	0.10	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	52	946	
S26	13:00		428126	1.4 R	0.29	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	54	946	
S27	13:30		453658	1.5 R	0.33	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	69 R	945	
S28	14:00		464789	2.2 R	0.52	15	0.0	1.5	0.35	15	0.0	66	945	
S29	14:30		415447	1.5 R	0.32	15	0.0	1.0	0.20	15	0.0	59	944	
S30	15:00		442889	1.8 R	0.39	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	72 R	944	
S31	15:30		408499	2.0 R	0.48	15	0.0	1.0	0.22	15	0.0	945	71 R	
S32	16:00		459786	1.1 R	0.25	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	67	945	
S33	16:30		458539	1.8 R	0.42	15	0.0	2.3 R	0.52	15	0.0	65	946	
S34	17:00		439012	1.7 R	0.36	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	67	946	
S35	17:30		453862	1.7 R	0.40	15	0.0	0.9	0.20	15	0.0	74 R	946	
S36	18:00		438656	1.3 R	0.29	15	0.0	0.8	0.17	15	0.0	67	946	
S37	18:30		380814	1.1 R	0.20	15	0.0	1.1	0.21	15	0.0	58	946	
S38	19:00		312164	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	56	947	
S39	19:30		372331	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	946	
S40	20:00		375586	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	945	
S41	20:30		472568	1.1 R	0.26	15	0.0	1.1	0.25	15	0.0	57	946	
S42	21:00		449341	1.8 R	0.41	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	947	71 R	
S43	21:30		457720	1.3 R	0.29	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	64	947	
S44	22:00		379410	0.8	0.15	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	58	948	
S45	22:30		368295	0.8	0.15	15	0.0	0.7	0.12	15	0.0	55	948	
S46	23:00		376731	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	949	
S47	23:30		353308	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	949	
S48	24:00		380807	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	48	949	
DAV Average/ Sum			399703	0.8	8.35	5	0.0	0.6	5.88	5	0.0	55	947	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			312164	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	944	
Time			19:00	01:00	01:00	00:30	00:30	04:30	04:30	00:30	00:30	01:30	15:00	
HAV Max (steady state)			475632	2.2	0.52	15	0.0	2.3	0.52	15	0.0	74	949	
Time			12:00	14:00	14:00	00:30	00:30	16:30	16:30	00:30	00:30	17:30	00:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.