

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar	
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		608503	107	32.48	----	0	0.2	0.08	15	0.0	5.3	1.60	50	0.0	53	959	
S02	01:00		626306	159	49.65	----	0	0.3	0.08	15	0.0	5.2	1.62	50	0.0	57	958	
S03	01:30		584930	6	1.77	----	0	0.3	0.08	15	0.0	5.9	1.74	50	0.0	55	959	
S04	02:00		614806	141	43.49	----	0	0.3	0.08	15	0.0	7.2	2.22	50	0.0	51	959	
S05	02:30		592304	321	94.93	----	0	0.3	0.09	15	0.0	4.9	1.46	50	0.0	59	958	
S06	03:00		611151	242	73.89	----	0	0.3	0.10	15	0.0	4.1	1.24	50	0.0	62 R	958	
S07	03:30		590485	330	97.31	----	0	0.4	0.10	15	0.0	4.9	1.43	50	0.0	63 R	958	
S08	04:00		605292	231	69.96	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.5	1.07	50	0.0	63 R	958	
S09	04:30		588735	34	10.10	----	0	0.4	0.11	15	0.0	4.5	1.33	50	0.0	60	958	
S10	05:00		606427	130	39.38	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.7	1.13	50	0.0	53	959	
S11	05:30		598548	174	52.13	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.9	1.17	50	0.0	58	958	
S12	06:00		602296	142	42.68	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.2	0.96	50	0.0	61 R	958	
S13	06:30		566342	163	46.03	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.4	0.97	50	0.0	65 R	958	
S14	07:00		628319	15	4.59	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.5	1.09	50	0.0	59	958	
S15	07:30		746642	13	4.80	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.6	1.35	50	0.0	53	959	
S16	08:00		280578	16	2.19	----	0	0.4	0.06	15	0.0	3.5	0.49	50	0.0	50	960	
S17	08:30		178753	8	0.72	----	0	0.4	0.04	15	0.0	3.8	0.34	50	0.0	49	959	
S18	09:00		163928	1	0.09	----	0	0.4	0.03	15	0.0	4.4	0.36	50	0.0	48	959	
S19	09:30		168244	4	0.32	----	0	0.4	0.03	15	0.0	5.4	0.46	50	0.0	47	959	
S20	10:00		166368	5	0.42	----	0	0.4	0.03	15	0.0	5.6	0.46	50	0.0	47	958	
S21	10:30		177779	2	0.20	----	0	0.3	0.03	15	0.0	4.8	0.42	50	0.0	48	958	
S22	11:00		446211	1	0.14	----	0	0.3	0.07	15	0.0	5.5	1.23	50	0.0	49	958	
S23	11:30		622080	174	54.04	----	0	0.3	0.10	15	0.0	5.0	1.55	50	0.0	54	958	
S24	12:00		578915	100	29.08	----	0	0.3	0.10	15	0.0	5.5	1.60	50	0.0	63 R	956	
S25	12:30		612569	284	87.13	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.9	1.80	50	0.0	70 R	956	
S26	13:00		619103	222	68.69	----	0	0.5	0.15	15	0.0	5.3	1.64	50	0.0	73 R	955	
S27	13:30		598386	101	30.29	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.2	1.56	50	0.0	70 R	955	
S28	14:00		613117	174	53.19	----	0	0.4	0.12	15	0.0	5.7	1.74	50	0.0	68 R	956	
S29	14:30		641072	253	81.07	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.4	1.72	50	0.0	68 R	956	
S30	15:00		620608	108	33.65	----	0	0.5	0.15	15	0.0	6.9	2.15	50	0.0	67 R	956	
S31	15:30		623333	95	29.65	----	0	0.5	0.15	15	0.0	5.9	1.84	50	0.0	66 R	955	
S32	16:00		618440	175	54.22	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.6	1.42	50	0.0	67 R	955	
S33	16:30		598395	71	21.23	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.9	1.76	50	0.0	67 R	955	
S34	17:00		636218	133	42.19	----	0	0.4	0.14	15	0.0	5.5	1.74	50	0.0	67 R	955	
S35	17:30		627071	35	11.02	----	0	0.4	0.13	15	0.0	6.1	1.91	50	0.0	68 R	955	
S36	18:00		595979	35	10.46	----	0	0.4	0.11	15	0.0	7.1	2.11	50	0.0	69 R	955	
S37	18:30		620629	369 R	114.46	----	0	0.2	0.08	15	0.0	6.6	2.04	50	0.0	66 R	955	
S38	19:00		629310	226	71.23	----	0	0.4	0.11	15	0.0	4.2	1.32	50	0.0	68 R	955	
S39	19:30		597639	54	16.08	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.0	0.89	50	0.0	67 R	955	
S40	20:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S41	20:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S42	21:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
S43	21:30	--	590405	1	1.34	----	0	0.1	0.03	15	0.0	4.8	1.41	50	0.0	52	958	
S44	22:00		643308	164	52.75	----	0	0.1	0.03	15	0.0	5.3	1.71	50	0.0	54	958	
S45	22:30		609115	332	101.20	----	0	0.1	0.04	15	0.0	18.4 R	5.61	50	3.4	60	958	
S46	23:00		621277	166	51.57	----	0	0.2	0.06	15	0.0	5.0	1.55	50	0.0	66 R	958	
S47	23:30		611793	46	14.08	----	0	0.2	0.06	15	0.0	4.9	1.50	50	0.0	61	958	
S48	24:00		642270	82	26.36	----	0	0.2	0.07	15	0.0	4.5	1.44	50	0.0	59	958	
DAV Average/ Sum				553951	125	1722.24	----	0.3	4.27	5	0.0	5.3	66.17	50	0.0	60	957	
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				163928	1	0.09	0	0.1	0.03	15	0.0	3.0	0.34	50	0.0	47	955	
Time				09:00	11:00	09:00	00:30	21:30	21:30	00:30	00:30	19:30	08:30	00:30	00:30	10:00	18:00	
HAV Max (steady state)				746642	369	114.46	0	0.5	0.15	15	0.0	18.4	5.61	50	3.4	73	960	
Time				07:30	18:30	18:30	00:30	16:00	16:00	00:30	00:30	22:30	22:30	00:30	22:30	13:00	08:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 22.5, Steady Op Hours: 22.5

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.