

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar		
S01	00:30		694387	124	42.95	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.7	0.94	50	0.0	54	958		
S02	01:00		615355	142	43.57	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.6	0.81	50	0.0	59	958		
S03	01:30		602403	114	34.32	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.4	1.04	50	0.0	60	957		
S04	02:00		617083	139	42.83	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.5	0.77	50	0.0	61 R	957		
S05	02:30		594696	135	40.26	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.6	0.77	50	0.0	60	957		
S06	03:00		618742	197	60.98	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.7	0.85	50	0.0	59	958		
S07	03:30		627690	256	80.22	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.2	0.69	50	0.0	59	957		
S08	04:00		630452	70	22.21	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.1	0.67	50	0.0	61 R	957		
S09	04:30		615542	38	11.84	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.9	0.88	50	0.0	58	957		
S10	05:00		606688	229	69.41	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.7	1.14	50	0.0	60	957		
S11	05:30		630719	275	86.60	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.4	0.75	50	0.0	58	957		
S12	06:00		606887	29	8.88	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.4	0.73	50	0.0	57	958		
S13	06:30		640080	55	17.50	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.8	0.89	50	0.0	55	958		
S14	07:00		647527	149	48.26	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.2	0.72	50	0.0	58	957		
S15	07:30		607655	19	5.72	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	58	957		
S16	08:00		590351	73	21.53	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.7	0.79	50	0.0	58	957		
S17	08:30		620881	271	84.06	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.2	0.99	50	0.0	60	957		
S18	09:00		635554	17	5.33	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.1	0.68	50	0.0	62 R	957		
S19	09:30		613038	89	27.34	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.8	0.85	50	0.0	62 R	956		
S20	10:00		634291	70	22.20	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.4	0.75	50	0.0	61 R	956		
S21	10:30		617440	104	32.18	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.4	0.73	50	0.0	63 R	956		
S22	11:00		599502	351 R	105.17	----	0	0.4	0.12	15	0.0	12.6 R	3.78	50	0.0	66 R	956		
S23	11:30		602435	251	75.71	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.8	1.16	50	0.0	68 R	956		
S24	12:00		638811	247	78.99	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.1	0.68	50	0.0	67 R	955		
S25	12:30		576990	7	1.96	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.1	0.61	50	0.0	63 R	956		
S26	13:00		634736	184	58.46	----	0	0.3	0.10	15	0.0	7.3	2.33	50	0.0	60	956		
S27	13:30		577963	311	89.94	----	0	0.4	0.11	15	0.0	7.0	2.04	50	0.0	69 R	955		
S28	14:00		621185	189	58.60	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	67 R	955		
S29	14:30		567994	77	21.91	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.9	1.11	50	0.0	67 R	955		
S30	15:00		612298	223	68.42	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.5	1.06	50	0.0	71 R	954		
S31	15:30		619648	239	74.10	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.0	0.62	50	0.0	69 R	954		
S32	16:00		560967	18	4.94	----	0	0.5	0.13	15	0.0	2.0	0.57	50	0.0	69 R	954		
S33	16:30		568752	11	3.17	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.2	0.91	50	0.0	64 R	955		
S34	17:00		584298	14	4.03	----	0	0.3	0.08	15	0.0	4.0	1.16	50	0.0	60	956		
S35	17:30		582744	13	3.76	----	0	0.2	0.07	15	0.0	3.6	1.05	50	0.0	58	956		
S36	18:00		588931	7	2.11	----	0	0.2	0.05	15	0.0	3.0	0.89	50	0.0	57	956		
S37	18:30		638290	6	1.88	----	0	0.1	0.04	15	0.0	2.9	0.91	50	0.0	54	956		
S38	19:00		750057	6	2.26	----	0	0.1	0.04	15	0.0	3.1	1.16	50	0.0	53	956		
S39	19:30		381168	6	1.19	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.4	0.65	50	0.0	52	957		
S40	20:00		176004	6	0.50	----	0	0.1	0.01	15	0.0	4.1	0.36	50	0.0	51	957		
S41	20:30		169695	6	0.47	----	0	0.1	0.01	15	0.0	5.3	0.45	50	0.0	50	958		
S42	21:00		169600	6	0.47	----	0	0.2	0.01	15	0.0	5.8	0.49	50	0.0	49	958		
S43	21:30		168826	5	0.45	----	0	0.2	0.01	15	0.0	5.9	0.50	50	0.0	48	958		
S44	22:00		171050	6	0.48	----	0	0.2	0.02	15	0.0	5.6	0.48	50	0.0	47	959		
S45	22:30		169612	6	0.50	----	0	0.2	0.02	15	0.0	6.0	0.51	50	0.0	46	959		
S46	23:00		204233	7	0.70	----	0	0.2	0.02	15	0.0	6.4	0.65	50	0.0	45	959		
S47	23:30		620632	0	0.13	----	0	0.2	0.08	15	0.0	5.6	1.73	50	0.0	46	959		
S48	24:00		661775	178	58.86	----	0	0.2	0.08	15	0.0	5.5	1.81	50	0.0	48	959		
DAV Average/ Sum			48 Stat.	547618	104	1527.37	---- E	104	0.3	4.46	5	0.0	3.7	45.47	50	0.0	59	957	
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				168826	0	0.13		0	0.1	0.01	15	0.0	2.0	0.36	50	0.0	45	954	
Time				21:30	23:30	23:30		00:30	19:30	20:00	00:30	00:30	15:30	20:00	00:30	00:30	23:00	15:00	
HAV Max (steady state)				750057	351	105.17		0	0.5	0.15	15	0.0	12.6	3.78	50	0.0	71	959	
Time				19:00	11:00	11:00		00:30	15:30	15:30	00:30	00:30	11:00	11:00	00:30	00:30	15:00	23:30	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.