

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA	°C
S01	00:30		352353	51	8.96	----	0	0.4	0.08	15	0.0	4.2	0.74	50	0.0	35	927		
S02	01:00		350711	89	15.69	----	0	0.5	0.09	15	0.0	4.3	0.75	50	0.0	36	927		
S03	01:30		349356	0	0.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	4.4	0.76	50	0.0	37	926		
S04	02:00		351757	41	7.29	----	0	0.5	0.09	15	0.0	4.5	0.79	50	0.0	35	926		
S05	02:30		348142	178	31.01	----	0	0.5	0.09	15	0.0	4.0	0.70	50	0.0	38	926		
S06	03:00		346416	122	21.12	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.5	0.61	50	0.0	39	927		
S07	03:30		345384	158	27.36	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.9	0.67	50	0.0	40	926		
S08	04:00		346489	119	20.60	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.1	0.54	50	0.0	39	926		
S09	04:30		347310	21	3.67	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.9	0.68	50	0.0	38	926		
S10	05:00		350790	51	8.88	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.8	0.67	50	0.0	35	926		
S11	05:30		348401	67	11.65	----	0	0.4	0.08	15	0.0	3.1	0.54	50	0.0	37	926		
S12	06:00		346732	73	12.69	----	0	0.3	0.06	15	0.0	3.2	0.56	50	0.0	38	926		
S13	06:30		343858	96	16.46	----	0	0.5	0.08	15	0.0	3.8	0.65	50	0.0	41 R	926		
S14	07:00		350311	5	0.82	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.0	0.71	50	0.0	38	928		
S15	07:30		355312	6	1.08	----	0	0.2	0.08	15	0.0	3.8	0.67	50	0.0	38	930		
S16	08:00		358444	7	1.20	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.1	0.56	50	0.0	37	931		
S17	08:30		359260	0	0.00	----	0	0.3	0.06	15	0.0	3.3	0.59	50	0.0	37	931		
S18	09:00		359627	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	3.9	0.70	50	0.0	37	932		
S19	09:30		360946	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.7	0.84	50	0.0	36	932		
S20	10:00		359933	0	0.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	4.8	0.87	50	0.0	37	932		
S21	10:30		358495	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	4.4	0.80	50	0.0	38	932		
S22	11:00		352056	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	4.9	0.87	50	0.0	38	928		
S23	11:30		347301	97	16.82	----	0	0.6	0.10	15	0.0	4.6	0.79	50	0.0	38	926		
S24	12:00		342274	60	10.33	----	0	0.5	0.08	15	0.0	5.0	0.85	50	0.0	43 R	926		
S25	12:30		338057	174	29.37	----	0	0.4	0.07	15	0.0	5.3	0.90	50	0.0	46 R	926		
S26	13:00		335859	139	23.30	----	0	0.4	0.07	15	0.0	4.9	0.82	50	0.0	49 R	926		
S27	13:30		335670	57	9.64	----	0	0.5	0.09	15	0.0	4.6	0.78	50	0.0	48 R	926		
S28	14:00		337841	90	15.15	----	0	0.5	0.08	15	0.0	4.8	0.81	50	0.0	46 R	926		
S29	14:30		337144	160	27.00	----	0	0.6	0.11	15	0.0	4.6	0.78	50	0.0	46 R	925		
S30	15:00		336303	32	5.36	----	0	0.6	0.10	15	0.0	5.0	0.84	50	0.0	47 R	925		
S31	15:30		336312	42	6.99	----	0	0.6	0.10	15	0.0	5.4	0.91	50	0.0	46 R	925		
S32	16:00		336226	105	17.63	----	0	0.6	0.10	15	0.0	4.8	0.81	50	0.0	47 R	925		
S33	16:30		336968	35	5.86	----	0	0.7	0.11	15	0.0	5.4	0.90	50	0.0	46 R	925		
S34	17:00		337401	49	8.22	----	0	0.7	0.11	15	0.0	4.3	0.72	50	0.0	46 R	925		
S35	17:30		336220	21	3.57	----	0	0.8	0.13	15	0.0	4.9	0.83	50	0.0	47 R	925		
S36	18:00		335391	12	2.04	----	0	0.7	0.12	15	0.0	5.3	0.89	50	0.0	46 R	925		
S37	18:30		337843	134	22.57	----	0	0.6	0.10	15	0.0	4.8	0.82	50	0.0	46 R	925		
S38	19:00		337818	115	19.45	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.8	0.64	50	0.0	46 R	925		
S39	19:30		336887	29	4.96	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.8	0.47	50	0.0	47 R	925		
S40	20:00		348771	17	2.92	----	0	0.7	0.12	15	0.0	3.8	0.66	50	0.0	48 R	925		
S41	20:30		352073	23	3.97	----	0	0.8	0.14	15	0.0	4.2	0.73	50	0.0	48 R	934		
S42	21:00		347597	7	1.22	----	0	0.7	0.11	15	0.0	4.0	0.69	50	0.0	45 R	930		
S43	21:30		344563	0	0.00	----	0	0.6	0.11	15	0.0	3.5	0.60	50	0.0	40 R	926		
S44	22:00		346057	65	11.22	----	0	0.7	0.12	15	0.0	3.3	0.57	50	0.0	39	926		
S45	22:30		343489	131	22.58	----	0	0.7	0.13	15	0.0	10.0	1.72	50	0.0	41 R	927		
S46	23:00		341378	89	15.24	----	0	0.6	0.11	15	0.0	4.4	0.75	50	0.0	44 R	927		
S47	23:30		344788	20	3.49	----	0	0.5	0.08	15	0.0	4.7	0.80	50	0.0	40 R	926		
S48	24:00		346185	31	5.44	----	0	0.5	0.08	15	0.0	4.7	0.81	50	0.0	39	927		
DAV Average/ Sum			48 Stat.	345802	59	482.80	----	E	59	0.5	4.24	5	0.0	4.4	36.16	50	0.0	41	927
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			335391	0	0.00			0	0.2	0.04	15	0.0	2.8	0.47	50	0.0	35	925	
Time			18:00	01:30	01:30			00:30	07:30	07:30	00:30	00:30	19:30	19:30	00:30	00:30	00:30	16:00	
HAV Max (steady state)			360946	178	31.01			0	0.8	0.14	15	0.0	10.0	1.72	50	0.0	49	934	
Time			09:30	02:30	02:30			00:30	20:30	20:30		00:30	22:30	22:30	00:30	00:30	13:00	20:30	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		32	
S02	01:00		32	
S03	01:30		31	
S04	02:00		31	
S05	02:30		31	
S06	03:00		31	
S07	03:30		31	
S08	04:00		31	
S09	04:30		31	
S10	05:00		30	
S11	05:30		30	
S12	06:00		30	
S13	06:30		30	
S14	07:00		31	
S15	07:30		31	
S16	08:00		32	
S17	08:30		32	
S18	09:00		33	
S19	09:30		33	
S20	10:00		34	
S21	10:30		34	
S22	11:00		35	
S23	11:30		35	
S24	12:00		36	
S25	12:30		37	
S26	13:00		38	
S27	13:30		39	
S28	14:00		39	
S29	14:30		39	
S30	15:00		40	
S31	15:30		40	
S32	16:00		40	
S33	16:30		40	
S34	17:00		40	
S35	17:30		41	
S36	18:00		41	
S37	18:30		42	
S38	19:00		42	
S39	19:30		41	
S40	20:00		41	
S41	20:30		41	
S42	21:00		41	
S43	21:30		40	
S44	22:00		38	
S45	22:30		37	
S46	23:00		36	
S47	23:30		35	
S48	24:00		35	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	36	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			30 06:00	
HAV Max (steady state) Time			42 18:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

Created on/ at 13.7.2026/ 07:56, created according to ČNORM M9412-1:2015 (EmiProtocol Version V 7.0, Parameter Version V1, Hardware-/Software Version: 2)