

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		343203	84	14.39	----	0	0.6	0.10	15	0.0	4.1	0.71	50	0.0	41 R	928	
S02	01:00		342935	40	6.84	----	0	0.6	0.11	15	0.0	4.2	0.71	50	0.0	41 R	927	
S03	01:30		344504	84	14.49	----	0	0.7	0.12	15	0.0	5.2	0.90	50	0.0	41 R	927	
S04	02:00		345370	133	22.97	----	0	0.6	0.11	15	0.0	4.5	0.78	50	0.0	40 R	927	
S05	02:30		344246	78	13.34	----	0	0.7	0.12	15	0.0	4.5	0.78	50	0.0	40 R	927	
S06	03:00		345821	81	14.08	----	0	0.7	0.12	15	0.0	5.1	0.88	50	0.0	40	927	
S07	03:30		346551	82	14.21	----	0	0.7	0.13	15	0.0	5.7	0.98	50	0.0	39	927	
S08	04:00		346510	66	11.45	----	0	0.6	0.11	15	0.0	4.1	0.71	50	0.0	39	927	
S09	04:30		344258	68	11.66	----	0	0.6	0.09	15	0.0	5.4	0.92	50	0.0	41 R	927	
S10	05:00		345939	68	11.77	----	0	0.5	0.08	15	0.0	4.9	0.85	50	0.0	39	927	
S11	05:30		347243	123	21.29	----	0	0.5	0.08	15	0.0	3.8	0.66	50	0.0	39	927	
S12	06:00		347769	46	8.06	----	0	0.6	0.11	15	0.0	4.1	0.71	50	0.0	39	927	
S13	06:30		346491	127	22.07	----	0	0.6	0.10	15	0.0	4.7	0.81	50	0.0	39	927	
S14	07:00		347594	68	11.82	----	0	0.9	0.16	15	0.0	3.5	0.61	50	0.0	38	927	
S15	07:30		347309	11	1.95	----	0	0.6	0.11	15	0.0	3.6	0.63	50	0.0	38	927	
S16	08:00		344166	106	18.32	----	0	0.6	0.10	15	0.0	4.7	0.81	50	0.0	41 R	928	
S17	08:30		345987	46	7.99	----	0	0.4	0.07	15	0.0	5.6	0.97	50	0.0	41 R	928	
S18	09:00		343929	30	5.14	----	0	0.3	0.06	15	0.0	5.7	0.97	50	0.0	42 R	927	
S19	09:30		339578	101	17.07	----	0	0.4	0.07	15	0.0	4.5	0.77	50	0.0	45 R	928	
S20	10:00		341067	85	14.49	----	0	0.4	0.06	15	0.0	3.6	0.61	50	0.0	45 R	928	
S21	10:30		340511	79	13.48	----	0	0.4	0.07	15	0.0	4.9	0.83	50	0.0	45 R	928	
S22	11:00		341298	75	12.87	----	0	0.6	0.09	15	0.0	5.3	0.90	50	0.0	44 R	928	
S23	11:30		337338	234	39.50	----	0	0.5	0.08	15	0.0	4.8	0.81	50	0.0	47 R	927	
S24	12:00		335461	69	11.58	----	0	0.5	0.08	15	0.0	5.1	0.85	50	0.0	49 R	927	
S25	12:30		334913	154	25.77	----	0	0.6	0.11	15	0.0	4.9	0.82	50	0.0	49 R	927	
S26	13:00		336147	43	7.28	----	0	0.5	0.09	15	0.0	4.6	0.78	50	0.0	48 R	927	
S27	13:30		332717	69	11.47	----	0	0.6	0.09	15	0.0	4.1	0.69	50	0.0	51 R	927	
S28	14:00		334555	98	16.36	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.7	0.62	50	0.0	50 R	927	
S29	14:30		343255	3	0.49	----	0	0.8	0.15	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	43 R	927	
S30	15:00		347099	1	0.18	----	0	1.1	0.20	15	0.0	2.8	0.49	50	0.0	40	928	
S31	15:30		349163	16	2.71	----	0	1.3	0.23	15	0.0	3.4	0.59	50	0.0	38	928	
S32	16:00		344826	74	12.77	----	0	1.2	0.20	15	0.0	4.0	0.70	50	0.0	41 R	928	
S33	16:30		341364	68	11.64	----	0	1.1	0.19	15	0.0	3.9	0.67	50	0.0	43 R	927	
S34	17:00		337151	137	23.15	----	0	0.9	0.16	15	0.0	4.6	0.78	50	0.0	47 R	927	
S35	17:30		336242	210	35.24	----	0	0.6	0.11	15	0.0	3.8	0.65	50	0.0	48 R	927	
S36	18:00		335263	75	12.49	----	0	0.5	0.09	15	0.0	4.6	0.77	50	0.0	49 R	927	
S37	18:30		334586	222	37.06	----	0	0.5	0.09	15	0.0	4.6	0.76	50	0.0	51 R	928	
S38	19:00		333346	87	14.49	----	0	0.5	0.08	15	0.0	4.3	0.71	50	0.0	51 R	927	
S39	19:30		337727	22	3.67	----	0	0.6	0.10	15	0.0	4.7	0.79	50	0.0	48 R	928	
S40	20:00		339091	43	7.34	----	0	0.7	0.12	15	0.0	4.3	0.73	50	0.0	46 R	928	
S41	20:30		342002	149	25.48	----	0	0.6	0.09	15	0.0	2.9	0.49	50	0.0	44 R	929	
S42	21:00		343598	0	10.05	----	0	59	1.0	0.18	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	42 R	929
S43	21:30		342322	108	18.41	----	0	1.4	0.25	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	44 R	930	
S44	22:00		343550	185	31.81	----	0	1.1	0.19	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	43 R	930	
S45	22:30		345138	63	10.85	----	0	1.3	0.22	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	42 R	930	
S46	23:00		343577	240	41.31	----	0	1.3	0.23	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	43 R	930	
S47	23:30		343719	63	10.75	----	0	1.0	0.18	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	43 R	930	
S48	24:00		345689	47	8.11	----	0	1.0	0.18	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	41 R	929	
DAV Average/ Sum			342127	88	719.71	----	E	88	0.7	5.94	5	0.0	4.0	32.79	50	0.0	43	928
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			332717	1	0.18		0	0.3	0.06	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	38	927	
Time			13:30	15:00	15:00		00:30	09:00	09:00	00:30	00:30	21:30	21:30	00:30	00:30	07:30	13:30	
HAV Max (steady state)			349163	240	41.31		0	1.4	0.25	15	0.0	5.7	0.98	50	0.0	51	930	
Time			15:30	23:00	23:00		00:30	21:30	21:30	00:30	00:30	03:30	03:30	00:30	00:30	19:00	23:00	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		34	
S02	01:00		34	
S03	01:30		33	
S04	02:00		33	
S05	02:30		33	
S06	03:00		33	
S07	03:30		32	
S08	04:00		32	
S09	04:30		32	
S10	05:00		32	
S11	05:30		31	
S12	06:00		31	
S13	06:30		31	
S14	07:00		31	
S15	07:30		31	
S16	08:00		31	
S17	08:30		32	
S18	09:00		33	
S19	09:30		35	
S20	10:00		36	
S21	10:30		37	
S22	11:00		38	
S23	11:30		39	
S24	12:00		39	
S25	12:30		40	
S26	13:00		41	
S27	13:30		41	
S28	14:00		42	
S29	14:30		41	
S30	15:00		39	
S31	15:30		37	
S32	16:00		36	
S33	16:30		35	
S34	17:00		35	
S35	17:30		36	
S36	18:00		37	
S37	18:30		38	
S38	19:00		39	
S39	19:30		40	
S40	20:00		40	
S41	20:30		39	
S42	21:00		37	
S43	21:30		37	
S44	22:00		35	
S45	22:30		34	
S46	23:00		33	
S47	23:30		32	
S48	24:00		32	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	35	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			31	
Time			06:30	
HAV Max (steady state)			42	
Time			14:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.