

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		344766	191	32.92	----	0	1.0	0.18	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	42 R	930	
S02	01:00		344322	133	22.90	----	0	1.0	0.17	15	0.0	4.0	0.69	50	0.0	42 R	930	
S03	01:30		343068	370 R	63.49	----	0	1.2	0.21	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	43 R	929	
S04	02:00		343253	198	33.97	----	0	0.8	0.13	15	0.0	4.0	0.69	50	0.0	43 R	929	
S05	02:30		342555	135	23.19	----	0	0.9	0.15	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	43 R	928	
S06	03:00		345017	114	19.71	----	0	0.7	0.12	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	41 R	928	
S07	03:30		348500	97	16.87	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	39	928	
S08	04:00		348891	93	16.29	----	0	0.7	0.13	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	38	928	
S09	04:30		345071	106	18.26	----	0	0.9	0.15	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	41 R	928	
S10	05:00		342912	232	39.70	----	0	1.0	0.18	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	43 R	929	
S11	05:30		343520	70	12.00	----	0	0.7	0.13	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	43 R	929	
S12	06:00		342929	144	24.76	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	43 R	930	
S13	06:30		343706	116	19.97	----	0	0.4	0.08	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	43 R	929	
S14	07:00		346955	119	20.71	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.1	0.53	50	0.0	40 R	929	
S15	07:30		346592	117	20.21	----	0	0.5	0.08	15	0.0	3.3	0.58	50	0.0	40 R	929	
S16	08:00		345422	201	34.71	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	41 R	929	
S17	08:30		344905	142	24.50	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.4	0.59	50	0.0	42 R	929	
S18	09:00		342646	274 R	47.01	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	43 R	929	
S19	09:30		342704	12	2.10	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	44 R	929	
S20	10:00		343398	86	14.72	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	43 R	929	
S21	10:30		344957	4	0.67	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	42 R	929	
S22	11:00		346663	88	15.20	----	0	0.4	0.08	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	40 R	929	
S23	11:30		342237	79	13.53	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	44 R	930	
S24	12:00		343071	67	11.55	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	44 R	929	
S25	12:30		340781	128	21.76	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.5	0.26	50	0.0	46 R	929	
S26	13:00		338447	63	10.70	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	47 R	929	
S27	13:30		338995	67	11.36	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.4	0.58	50	0.0	47 R	929	
S28	14:00		348360	3	0.54	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	45 R	932	
S29	14:30		350344	1	0.18	----	0	0.8	0.13	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	44 R	932	
S30	15:00		350632	1	0.24	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.5	0.26	50	0.0	43 R	932	
S31	15:30		350385	2	0.31	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	43 R	932	
S32	16:00		350603	2	0.31	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.6	0.28	50	0.0	43 R	932	
S33	16:30		350975	0	0.00	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.5	0.26	50	0.0	43 R	932	
S34	17:00		352775	0	0.00	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.5	0.26	50	0.0	41 R	932	
S35	17:30		346084	0	0.00	----	0	0.9	0.16	15	0.0	1.5	0.25	50	0.0	40 R	929	
S36	18:00		345424	92	15.86	----	0	0.9	0.15	15	0.0	1.5	0.26	50	0.0	41 R	929	
S37	18:30		343547	42	7.24	----	0	0.8	0.13	15	0.0	1.5	0.26	50	0.0	43 R	929	
S38	19:00		342992	71	12.23	----	0	0.8	0.14	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	43 R	929	
S39	19:30		339118	117	19.83	----	0	0.9	0.15	15	0.0	2.4	0.41	50	0.0	47 R	930	
S40	20:00		339750	116	19.67	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	47 R	930	
S41	20:30		339555	128	21.78	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	47 R	930	
S42	21:00		338312	150	25.39	----	0	0.7	0.13	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	46 R	930	
S43	21:30		340469	120	20.38	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	47 R	931	
S44	22:00		339891	169	28.75	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	47 R	931	
S45	22:30		341343	150	25.53	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.6	0.45	50	0.0	46 R	931	
S46	23:00		342046	126	21.51	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.3	0.57	50	0.0	45 R	931	
S47	23:30		343792	94	16.13	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	44 R	931	
S48	24:00		343023	139	23.82	----	0	0.4	0.08	15	0.0	3.6	0.62	50	0.0	44 R	932	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	344285	104	852.48	----E	104	0.7	5.44	5	0.0	2.2	18.44	50	0.0	43	930
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)				338312	0	0.00		0	0.3	0.06	15	0.0	1.5	0.25	50	0.0	38	928
Time				21.00	16:30			00:30	10:30	00:30	00:30	17:30	17:30	00:30	00:30	04:00	03:00	
HAV Max (steady state)				352775	370	63.49		0	1.2	0.21	15	0.0	4.0	0.69	50	0.0	48	932
Time				17.00	01:30			00:30	01:30	00:30	00:30	01:00	01:00	00:30	00:30	21:00	15:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		32	
S02	01:00		31	
S03	01:30		31	
S04	02:00		31	
S05	02:30		31	
S06	03:00		31	
S07	03:30		30	
S08	04:00		30	
S09	04:30		30	
S10	05:00		30	
S11	05:30		30	
S12	06:00		31	
S13	06:30		31	
S14	07:00		31	
S15	07:30		31	
S16	08:00		31	
S17	08:30		31	
S18	09:00		32	
S19	09:30		33	
S20	10:00		35	
S21	10:30		36	
S22	11:00		36	
S23	11:30		36	
S24	12:00		36	
S25	12:30		37	
S26	13:00		37	
S27	13:30		38	
S28	14:00		38	
S29	14:30		38	
S30	15:00		39	
S31	15:30		39	
S32	16:00		39	
S33	16:30		38	
S34	17:00		38	
S35	17:30		38	
S36	18:00		38	
S37	18:30		38	
S38	19:00		38	
S39	19:30		38	
S40	20:00		38	
S41	20:30		38	
S42	21:00		38	
S43	21:30		37	
S44	22:00		37	
S45	22:30		36	
S46	23:00		35	
S47	23:30		35	
S48	24:00		34	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	35	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			30	
Time			05:00	
HAV Max (steady state)			39	
Time			15:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.