

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		372361	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.08	15	0.0	46	949	
S02	01:00		323027	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	950	
S03	01:30		440488	0.7	0.15	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	53	949	
S04	02:00		448975	1.1 R	0.24	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	64	949	
S05	02:30		467527	1.6 R	0.38	15	0.0	1.6 R	0.37	15	0.0	58	949	
S06	03:00		449370	1.4 R	0.31	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	61	949	
S07	03:30		448153	1.4 R	0.40	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	69 R	949	
S08	04:00		436607	1.6 R	0.35	15	0.0	1.0	0.21	15	0.0	63	950	
S09	04:30		372010	0.9	0.16	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	54	950	
S10	05:00		382803	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	51	950	
S11	05:30		330897	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	950	
S12	06:00		420138	0.5	0.10	15	0.0	0.4	0.09	15	0.0	43	950	
S13	06:30		489494	1.4 R	0.33	15	0.0	1.1	0.26	15	0.0	57	950	
S14	07:00		484005	2.6 R	0.62	15	0.0	0.9	0.22	15	0.0	58	950	
S15	07:30		387132	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	55	949	
S16	08:00		432830	0.8	0.18	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	52	949	
S17	08:30		446349	1.5 R	0.33	15	0.0	0.9	0.20	15	0.0	61	949	
S18	09:00		467018	1.9 R	0.46	15	0.0	1.1	0.25	15	0.0	65	948	
S19	09:30		466245	1.5 R	0.35	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	61	948	
S20	10:00		445743	1.4 R	0.31	15	0.0	0.8	0.17	15	0.0	70 R	948	
S21	10:30		455987	1.6 R	0.36	15	0.0	0.9	0.20	15	0.0	68	948	
S22	11:00		457148	1.6 R	0.37	15	0.0	1.9 R	0.44	15	0.0	65	948	
S23	11:30		450340	1.7 R	0.37	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	72 R	948	
S24	12:00		462267	1.2 R	0.27	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	68	947	
S25	12:30		431730	0.5	0.11	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	67	946	
S26	13:00		473921	1.7 R	0.41	15	0.0	2.1 R	0.49	15	0.0	66	946	
S27	13:30		443238	1.4 R	0.30	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	74 R	946	
S28	14:00		454051	1.0	0.22	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	74 R	945	
S29	14:30		442398	1.0 R	0.23	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	69 R	945	
S30	15:00		432916	2.4 R	0.52	15	0.0	2.1 R	0.45	15	0.0	78 R	945	
S31	15:30		470699	1.0	0.23	15	0.0	1.0	0.16	15	0.0	73 R	945	
S32	16:00		425523	0.8	0.16	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	65	945	
S33	16:30		444791	1.6 R	0.37	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	75 R	944	
S34	17:00		444781	2.0 R	0.44	15	0.0	2.4 R	0.54	15	0.0	79 R	944	
S35	17:30		417856	0.8	0.17	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	70 R	945	
S36	18:00		343186	0.5	0.09	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	64	946	
S37	18:30		310247	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	59	946	
S38	19:00		326625	0.5	0.09	15	0.0	0.6	0.10	15	0.0	52	947	
S39	19:30		305877	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	947	
S40	20:00		297289	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	52	947	
S41	20:30		307523	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	947	
S42	21:00		298298	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	50	948	
S43	21:30		302447	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	48	948	
S44	22:00		313217	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	948	
S45	22:30		300949	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	949	
S46	23:00		304420	0.4	0.05	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	47	949	
S47	23:30		359211	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	950	
S48	24:00		375544	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	950	
DAV Average/ Sum			402993	1.0	10.29	5	0.0	0.7	7.36	5	0.0	60	948	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			297289	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.04	15	0.0	43	944	
Time			20:00	24:00	22:00	00:30	00:30	21:30	21:30	00:30	00:30	06:00	16:30	
HAV Max (steady state)			484005	2.6	0.62	15	0.0	2.4	0.54	15	0.0	79	950	
Time			07:00	07:00	07:00	00:30	00:30	17:00	17:00	00:30	00:30	17:00	24:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.