

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		367810	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	44	950	
S02	01:00		363215	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	44	950	
S03	01:30		443940	0.8	0.19	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	46	950	
S04	02:00		476246	1.2 R	0.29	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	57	950	
S05	02:30		392415	0.3	0.06	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	50	951	
S06	03:00		381649	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	46	951	
S07	03:30		375882	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	951	
S08	04:00		379578	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	951	
S09	04:30		382559	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	951	
S10	05:00		378341	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	49	951	
S11	05:30		385823	0.4	0.09	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	51	951	
S12	06:00		313409	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	951	
S13	06:30		371578	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	951	
S14	07:00		331383	0.7	0.11	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	951	
S15	07:30		309136	0.5	0.08	15	0.0	0.5	0.07	15	0.0	55	950	
S16	08:00		302038	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	54	950	
S17	08:30		291594	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	950	
S18	09:00		301818	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	949	
S19	09:30		314263	0.4	0.06	15	0.0	0.4	0.06	15	0.0	47	950	
S20	10:00		372503	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	46	950	
S21	10:30		333605	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	49	949	
S22	11:00		302611	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	949	
S23	11:30		372204	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	48	948	
S24	12:00		376127	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	949	
S25	12:30		370908	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	50	947	
S26	13:00		376728	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	947	
S27	13:30		382470	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	55	947	
S28	14:00		377171	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	55	946	
S29	14:30		390304	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	55	946	
S30	15:00		428930	0.9	0.18	15	0.0	0.9	0.20	15	0.0	58	946	
S31	15:30		489673	0.9	0.22	15	0.0	1.5	0.35	15	0.0	68 R	945	
S32	16:00		398136	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	57	945	
S33	16:30		459115	1.0	0.22	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	61	945	
S34	17:00		454171	1.3 R	0.29	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	77 R	945	
S35	17:30		468003	1.2 R	0.29	15	0.0	2.5 R	0.59	15	0.0	69 R	945	
S36	18:00		455374	0.7	0.15	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	60	946	
S37	18:30		471305	1.6 R	0.38	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	64	945	
S38	19:00		482056	0.8	0.20	15	0.0	0.8	0.20	15	0.0	69 R	945	
S39	19:30		455443	0.8	0.19	15	0.0	1.7 R	0.39	15	0.0	61	945	
S40	20:00		452049	2.6 R	0.59	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	70 R	946	
S41	20:30		472540	1.9 R	0.44	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	68	947	
S42	21:00		400023	1.1 R	0.22	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	62	947	
S43	21:30		366716	1.0	0.18	15	0.0	0.9	0.17	15	0.0	58	948	
S44	22:00		378809	0.5	0.10	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	56	948	
S45	22:30		380125	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	56	949	
S46	23:00		304789	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	55	949	
S47	23:30		413830	1.0	0.20	15	0.0	1.0	0.21	15	0.0	53	950	
S48	24:00		450416	1.3 R	0.29	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	66	950	
DAV Average/ Sum			389142	0.7	6.60	5	0.0	0.6	5.67	5	0.0	55	948	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			291594	0.3	0.04	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	945	
Time			08:30	00:30	08:30	00:30	00:30	04:00	08:30	00:30	00:30	01:00	17:00	
HAV Max (steady state)			482056	2.6	0.59	15	0.0	2.5	0.59	15	0.0	77	951	
Time			19:00	20:00	20:00	00:30	00:30	17:30	17:30	00:30	00:30	17:00	03:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.