

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	prah SICK				prah ENVEA				T odp °C	P odp mbar	Remark
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		476279	2.5 R	0.60	15	0.0	0.9	0.22	15	0.0	65	950	
S02	01:00		412083	0.5	0.10	15	0.0	0.5	0.10	15	0.0	58	950	
S03	01:30		452932	1.6 R	0.36	15	0.0	1.3	0.30	15	0.0	67	950	
S04	02:00		462370	3.1 R	0.72	15	0.0	1.6 R	0.38	15	0.0	69 R	950	
S05	02:30		466836	2.0 R	0.47	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	62	950	
S06	03:00		476670	1.5 R	0.37	15	0.0	0.9	0.21	15	0.0	59	950	
S07	03:30		449079	1.5 R	0.35	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	72 R	950	
S08	04:00		465963	2.9 R	0.68	15	0.0	2.6 R	0.62	15	0.0	65	950	
S09	04:30		482197	0.9	0.23	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	60	950	
S10	05:00		466474	2.2 R	0.52	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	70 R	951	
S11	05:30		466751	2.6 R	0.60	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	69 R	951	
S12	06:00		474111	2.3 R	0.54	15	0.0	2.7 R	0.65	15	0.0	63	951	
S13	06:30		453533	1.7 R	0.38	15	0.0	0.9	0.20	15	0.0	72 R	951	
S14	07:00		460820	1.5 R	0.35	15	0.0	0.7	0.16	15	0.0	71 R	951	
S15	07:30		473884	1.7 R	0.41	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	66	951	
S16	08:00		467021	1.7 R	0.39	15	0.0	2.2 R	0.50	15	0.0	68	950	
S17	08:30		459488	1.0 R	0.24	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	65	950	
S18	09:00		476555	1.6 R	0.39	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	64	950	
S19	09:30		461995	0.7	0.17	15	0.0	0.6	0.13	15	0.0	61	949	
S20	10:00		437674	2.3 R	0.50	15	0.0	2.5 R	0.55	15	0.0	71 R	949	
S21	10:30		445419	1.7 R	0.39	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	75 R	949	
S22	11:00		464882	2.1 R	0.48	15	0.0	0.8	0.18	15	0.0	70 R	949	
S23	11:30		446231	1.8 R	0.39	15	0.0	0.7	0.15	15	0.0	78 R	949	
S24	12:00		453683	3.3 R	0.74	15	0.0	2.7 R	0.61	15	0.0	74 R	948	
S25	12:30		470622	1.8 R	0.43	15	0.0	1.0	0.23	15	0.0	71 R	948	
S26	13:00		450183	1.7 R	0.38	15	0.0	0.7	0.17	15	0.0	78 R	947	
S27	13:30		441735	2.3 R	0.50	15	0.0	1.0	0.22	15	0.0	80 R	947	
S28	14:00		475170	2.6 R	0.62	15	0.0	4.1 R	0.97	15	0.0	73 R	947	
S29	14:30		414614	0.8	0.16	15	0.0	8.9 R	1.85	15	4.4	66	948	
S30	15:00		367411	1.1 R	0.20	15	0.0	11.1 R	2.04	15	6.6	60	950	
S31	15:30		383914	0.4	0.08	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	58	950	
S32	16:00		381035	0.6	0.11	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	53	949	
S33	16:30		378355	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	55	949	
S34	17:00		399364	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	56	948	
S35	17:30		399764	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	57	947	
S36	18:00		393705	0.5	0.10	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	59	947	
S37	18:30		390412	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	59	947	
S38	19:00		387917	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	60	948	
S39	19:30		383878	0.4	0.09	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	62	948	
S40	20:00		393127	0.4	0.08	15	0.0	1.0	0.20	15	0.0	60	950	
S41	20:30		383748	0.4	0.08	15	0.0	15.8 R	3.03	15	11.3	56	951	
S42	21:00		377677	0.3	0.06	15	0.0	3.1 R	0.59	15	0.0	52	952	
S43	21:30		358401	0.4	0.07	15	0.0	0.7	0.13	15	0.0	55	953	
S44	22:00		366839	0.3	0.06	15	0.0	6.6 R	1.21	15	2.1	51	953	
S45	22:30		377503	0.4	0.07	15	0.0	1.7 R	0.33	15	0.0	52	953	
S46	23:00		370253	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	55	953	
S47	23:30		384723	0.4	0.07	15	0.0	4.5 R	0.86	15	0.0	54	953	
S48	24:00		383543	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	55	953	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	428476	1.3	14.06	5	0.0	1.9	19.30	5	0.4	64	950
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			358401	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	947	
Time			21:30	21:00	22:00	00:30	00:30	24:00	24:00	00:30	00:30	22:00	17:30	
HAV Max (steady state)			482197	3.3	0.74	15	0.0	15.8	3.03	15	11.3	80	953	
Time			04:30	12:00	12:00	00:30	00:30	20:30	20:30	00:30	20:30	13:30	22:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.