

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		383150	0.4	0.07	15	0.0	0.6	0.11	15	0.0	55	953	
S02	01:00		383793	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	953	
S03	01:30		376199	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	52	953	
S04	02:00		384182	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	952	
S05	02:30		371545	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	54	952	
S06	03:00		395763	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	952	
S07	03:30		449686	0.7	0.15	15	0.0	0.5	0.12	15	0.0	50	952	
S08	04:00		454171	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.08	15	0.0	49	952	
S09	04:30		445029	0.4	0.09	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	49	952	
S10	05:00		401134	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	953	
S11	05:30		406583	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	48	953	
S12	06:00		439868	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	50	954	
S13	06:30		339138	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.07	15	0.0	51	953	
S14	07:00		436021	0.3	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	50	953	
S15	07:30		444648	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	49	953	
S16	08:00		450122	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	50	953	
S17	08:30		450464	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	50	952	
S18	09:00		426890	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	52	952	
S19	09:30		448477	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	52	951	
S20	10:00		443218	0.3	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	54	951	
S21	10:30		430447	0.4	0.08	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	53	951	
S22	11:00		448892	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	49	951	
S23	11:30		450600	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	48	952	
S24	12:00		445002	0.3	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	54	952	
S25	12:30		459340	0.4	0.10	15	0.0	0.5	0.11	15	0.0	56	951	
S26	13:00		451319	0.4	0.09	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	55	950	
S27	13:30		440329	0.3	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	54	950	
S28	14:00		426786	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	53	950	
S29	14:30		338471	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	950	
S30	15:00		329835	0.4	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	50	949	
S31	15:30		346039	0.3	0.06	15	0.0	0.05	0.05	15	0.0	52	949	
S32	16:00		427010	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	48	949	
S33	16:30		435101	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	47	950	
S34	17:00		455715	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	48	950	
S35	17:30		350930	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	950	
S36	18:00		344580	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	950	
S37	18:30		359497	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	950	
S38	19:00		393573	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	47	950	
S39	19:30		458072	0.3	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	51	951	
S40	20:00		335602	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	51	951	
S41	20:30		457443	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	51	951	
S42	21:00		397653	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	51	952	
S43	21:30		427846	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	50	953	
S44	22:00		446303	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	49	953	
S45	22:30		397119	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	49	954	
S46	23:00		446848	0.4	0.08	15	0.0	0.4	0.10	15	0.0	49	954	
S47	23:30		385227	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	954	
S48	24:00		334856	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	954	
DAV Average/ Sum			411506	0.3	3.45	5	0.0	0.4	3.53	5	0.0	50	952	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			329835	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	949	
Time			15:00	07:30	24:00	00:30	00:30	18:30	20:00	00:30	00:30	18:30	16:00	
HAV Max (steady state)			459340	0.7	0.15	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	56	954	
Time			12:30	03:30	03:30	00:30	00:30	04:30	04:30	00:30	00:30	12:30	23:30	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.