

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit				VA
S01	00:30		624254	139	43.51	----	0	0.4	0.12	15	0.0	5.8	1.81	50	0.0	53	962		
S02	01:00		645762	377 R	121.61	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.4	1.09	50	0.0	55	961		
S03	01:30		599187	30	8.89	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.5	1.04	50	0.0	55	961		
S04	02:00		616357	256	78.88	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.3	1.02	50	0.0	56	961		
S05	02:30		648840	284	92.01	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.2	1.04	50	0.0	57	960		
S06	03:00		613439	78	23.83	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.2	0.97	50	0.0	56	961		
S07	03:30		607821	63	19.00	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.1	0.94	50	0.0	58	961		
S08	04:00		608160	119	36.24	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.0	0.91	50	0.0	59	961		
S09	04:30		602318	70	20.95	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.9	0.88	50	0.0	58	961		
S10	05:00		565424	95	26.90	----	0	0.4	0.12	15	0.0	3.4	0.96	50	0.0	63 R	960		
S11	05:30		620193	95	29.55	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.6	0.82	50	0.0	60	961		
S12	06:00		607158	26	7.75	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.6	0.80	50	0.0	57	961		
S13	06:30		592463	168	49.85	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.0	0.88	50	0.0	60	961		
S14	07:00		618684	116	35.91	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.4	0.75	50	0.0	61	961		
S15	07:30		608502	20	5.99	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.9	0.89	50	0.0	59	961		
S16	08:00		634253	173	54.74	----	0	0.4	0.14	15	0.0	3.4	1.08	50	0.0	61 R	961		
S17	08:30		644872	209	67.34	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.6	0.85	50	0.0	62 R	961		
S18	09:00		603476	49	14.87	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.5	0.76	50	0.0	63 R	961		
S19	09:30		618018	175	53.96	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.4	0.73	50	0.0	65 R	960		
S20	10:00		636122	160	50.81	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.2	0.71	50	0.0	65 R	961		
S21	10:30		609226	34	10.29	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.2	0.66	50	0.0	66 R	961		
S22	11:00		604159	139	41.91	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.4	0.73	50	0.0	65 R	961		
S23	11:30		598318	359 R	107.42	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.2	0.67	50	0.0	70 R	961		
S24	12:00		594963	44	13.04	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.6	0.78	50	0.0	69 R	961		
S25	12:30		600574	294	88.22	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.1	0.93	50	0.0	68 R	961		
S26	13:00		596305	242	72.11	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.2	0.66	50	0.0	72 R	961		
S27	13:30		608192	167	50.79	----	0	0.5	0.14	15	0.0	4.3	1.31	50	0.0	69 R	961		
S28	14:00		599339	325	97.43	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.5	0.75	50	0.0	72 R	961		
S29	14:30		606333	207	62.86	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.1	0.65	50	0.0	72 R	961		
S30	15:00		599936	132	39.54	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.2	0.95	50	0.0	73 R	961		
S31	15:30		587773	81	23.86	----	0	0.6	0.18	15	0.0	4.1	1.22	50	0.0	75 R	960		
S32	16:00		593800	31	9.26	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.2	1.25	50	0.0	65 R	961		
S33	16:30		635944	68	21.55	----	0	0.4	0.14	15	0.0	2.4	0.75	50	0.0	67 R	961		
S34	17:00		596016	26	7.83	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.5	0.74	50	0.0	68 R	961		
S35	17:30		616263	72	22.06	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.4	0.73	50	0.0	67 R	961		
S36	18:00		639071	233	74.32	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.2	0.71	50	0.0	69 R	960		
S37	18:30		586150	34	9.67	----	0	0.5	0.13	15	0.0	2.2	0.64	50	0.0	69 R	960		
S38	19:00		449236	6	1.24	----	0	0.4	0.09	15	0.0	3.2	0.72	50	0.0	66 R	960		
S39	19:30		705679	7	2.49	----	0	0.3	0.09	15	0.0	4.2	1.48	50	0.0	60	961		
S40	20:00		755903	7	2.58	----	0	0.1	0.05	15	0.0	3.6	1.36	50	0.0	56	961		
S41	20:30		739985	7	2.49	----	0	0.1	0.03	15	0.0	3.5	1.31	50	0.0	54	961		
S42	21:00		656960	8	2.65	----	0	0.1	0.03	15	0.0	3.9	1.29	50	0.0	54	962		
S43	21:30		628657	6	1.96	----	0	0.1	0.03	15	0.0	3.8	1.19	50	0.0	53	962		
S44	22:00		631900	6	1.83	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.6	1.13	50	0.0	52	962		
S45	22:30		622883	5	1.45	----	0	0.1	0.02	15	0.0	3.4	1.07	50	0.0	51	963		
S46	23:00		625283	3	1.03	----	0	0.0	0.01	15	0.0	3.3	1.05	50	0.0	50	963		
S47	23:30		610903	1	0.42	----	0	0.0	0.01	15	0.0	3.3	1.00	50	0.0	50	963		
S48	24:00		652149	193	63.04	----	0	0.0	0.01	15	0.0	3.7	1.22	50	0.0	51	963		
DAV Average/ Sum			48 Stat.	617654	113	1675.75	----	E	113	0.4	5.57	5	0.0	3.1	45.88	50	0.0	62	961
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				449236	1	0.42			0	0.0	0.01	15	0.0	2.1	0.64	50	0.0	50	960
Time				19:00	23:30	23:30			00:30	23:30	23:30	00:30	00:30	14:30	18:30	00:30	00:30	23:00	18:30
HAV Max (steady state)				755903	377	121.61			0	0.6	0.18	15	0.0	5.8	1.81	50	0.0	75	963
Time				20:00	01:00	01:00			00:30	15:30	15:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	15:30	23:30
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.