

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C		mbar
S01	00:30		604312	2	0.72	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.2	0.68	50	0.0	51	961		
S02	01:00		602954	2	0.74	----	0	0.3	0.08	15	0.0	2.3	0.69	50	0.0	49	961		
S03	01:30		663599	2	0.79	----	0	0.3	0.09	15	0.0	2.3	0.77	50	0.0	48	961		
S04	02:00		774370	5	1.89	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.4	0.94	50	0.0	46	961		
S05	02:30		786481	4	1.64	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.9	1.14	50	0.0	45	961		
S06	03:00		767863	2	0.76	----	0	0.3	0.11	15	0.0	3.0	1.14	50	0.0	44	961		
S07	03:30		715553	295	105.37	----	0	0.3	0.11	15	0.0	6.5	2.33	50	0.0	47	961		
S08	04:00		615769	528 R	162.46	----	0	0.3	0.10	15	0.0	5.0	1.54	50	0.0	56	960		
S09	04:30		606539	156	47.41	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.4	1.03	50	0.0	61	959		
S10	05:00		609647	518 R	157.86	----	0	0.4	0.11	15	0.0	6.4	1.96	50	0.0	61	959		
S11	05:30		594629	366 R	108.78	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.4	0.73	50	0.0	65 R	958		
S12	06:00		596935	209	62.29	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.9	0.86	50	0.0	62 R	958		
S13	06:30		593608	245	72.64	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.7	1.11	50	0.0	61 R	959		
S14	07:00		597660	127	37.87	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.3	0.70	50	0.0	62 R	959		
S15	07:30		602584	370 R	111.55	----	0	0.3	0.11	15	0.0	5.2	1.56	50	0.0	61 R	959		
S16	08:00		583715	90	26.31	----	0	0.4	0.11	15	0.0	3.0	0.87	50	0.0	62 R	960		
S17	08:30		633519	193	60.99	----	0	0.4	0.11	15	0.0	2.6	0.84	50	0.0	59	960		
S18	09:00		627877	2	0.55	----	0	0.4	0.13	15	0.0	3.3	1.03	50	0.0	66 R	959		
S19	09:30		596352	349 R	103.98	----	0	0.5	0.15	15	0.0	3.5	1.05	50	0.0	69 R	959		
S20	10:00		598616	99	29.55	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.1	0.94	50	0.0	70 R	959		
S21	10:30		589052	494 R	145.59	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.5	1.32	50	0.0	72 R	959		
S22	11:00		601409	130	39.04	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.2	0.96	50	0.0	71 R	959		
S23	11:30		576033	295	84.83	----	0	0.5	0.15	15	0.0	4.4	1.26	50	0.0	71 R	959		
S24	12:00		617206	307	94.79	----	0	0.6	0.17	15	0.0	2.8	0.85	50	0.0	70 R	959		
S25	12:30		602012	294	88.41	----	0	0.5	0.14	15	0.0	3.0	0.91	50	0.0	71 R	959		
S26	13:00		608867	220	66.87	----	0	0.5	0.15	15	0.0	---	X	50	---	X	75 R	958	
S27	13:30		584617	12	3.44	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.7 *	0.80	50	0.0 *	71 R	959		
S28	14:00		633763	40	12.79	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.4	0.76	50	0.0	66 R	959		
S29	14:30		642979	57	18.27	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.2	0.72	50	0.0	66 R	959		
S30	15:00		632653	77	24.51	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.4	0.76	50	0.0	69 R	959		
S31	15:30		578829	8	2.31	----	0	0.5	0.15	15	0.0	2.6	0.76	50	0.0	67 R	959		
S32	16:00		608433	284	86.25	----	0	0.5	0.16	15	0.0	2.9	0.87	50	0.0	69 R	958		
S33	16:30		612947	194	59.48	----	0	0.6	0.17	15	0.0	3.1	0.94	50	0.0	72 R	958		
S34	17:00		589585	132	39.05	----	0	0.6	0.16	15	0.0	3.5	1.03	50	0.0	70 R	958		
S35	17:30		612324	448 R	137.17	----	0	0.5	0.17	15	0.0	3.8	1.16	50	0.0	72 R	958		
S36	18:00		576412	9	2.68	----	0	0.4	0.13	15	0.0	5.4	1.56	50	0.0	71 R	958		
S37	18:30		575317	4 *	1.16	----	0	0.3	0.10	15	0.0	5.1 *	1.48	50	0.0 *	64 R	958 *		
S38	19:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S39	19:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S40	20:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S41	20:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S42	21:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S43	21:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S44	22:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S45	22:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S46	23:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
S47	23:30		568057	0	0.00	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.6	1.03	50	0.0	37	963		
S48	24:00		666935	103	34.41	----	0	0.3	0.11	15	0.0	4.2	1.40	50	0.0	49	962		
DAV Average/ Sum			39 Stat.	621795	171	2035.21	----	E	171	0.4	4.93	5	0.0	3.4	40.45	50	0.0	62	959
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	97.4 %	97.4 %	100.0 %	97.4 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				568057	0	0.00		0	0.3	0.08	15	0.0	2.2	0.68	50	0.0	37	958	
Time				23:30	23:30	23:30		00:30	02:00	01:00	00:30	00:30	14:30	00:30	00:30	00:30	23:30	16:30	
HAV Max (steady state)				786481	528	162.46		0	0.6	0.17	15	0.0	6.5	2.33	50	0.0	75	963	
Time				02:30	04:00	04:00		00:30	10:00	16:30	00:30	00:30	03:30	03:30	00:30	00:30	13:00	23:30	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 19.5, Steady Op Hours: 19.5

Legend
Vše koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.