

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp		
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA	°C
S01	00:30		338880	209	35.45	----	0	1.1	0.18	15	0.0	2.5	0.43	50	0.0	44 R	928		
S02	01:00		338880	136	23.00	----	0	1.2	0.21	15	0.0	3.3	0.55	50	0.0	44 R	928		
S03	01:30		335452	277 R	46.39	----	0	1.0	0.18	15	0.0	2.9	0.48	50	0.0	46 R	928		
S04	02:00		337429	75	12.66	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	46 R	927		
S05	02:30		336848	213	35.91	----	0	0.9	0.15	15	0.0	3.2	0.53	50	0.0	46 R	927		
S06	03:00		334742	214	35.86	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.2	0.53	50	0.0	47 R	927		
S07	03:30		336506	217	36.45	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	45 R	927		
S08	04:00		336349	148	24.89	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	46 R	928		
S09	04:30		335331	174	29.23	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.1	0.35	50	0.0	47 R	928		
S10	05:00		333341	196	32.73	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	48 R	927		
S11	05:30		334517	173	28.96	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.7	0.44	50	0.0	48 R	927		
S12	06:00		336488	158	26.55	----	0	0.3	0.06	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	45 R	927		
S13	06:30		337837	1	0.24	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	45 R	927		
S14	07:00		342404	0	0.00	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	40 R	927		
S15	07:30		343001	0	0.00	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	40	927		
S16	08:00		343713	4	0.77	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	40	927		
S17	08:30		344644	2	0.30	----	0	0.3	0.06	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	39	927		
S18	09:00		344918	0	0.00	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	39	927		
S19	09:30		345185	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	39	927		
S20	10:00		346015	0	0.00	----	0	0.4	0.08	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	38	927		
S21	10:30		346870	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	38	927		
S22	11:00		345995	0	0.00	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	39	927		
S23	11:30		346011	0	0.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	38	927		
S24	12:00		344781	29	5.04	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	39	927		
S25	12:30		339746	246 R	41.73	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	43 R	927		
S26	13:00		335578	260 R	43.58	----	0	0.7	0.12	15	0.0	4.6	0.77	50	0.0	47 R	927		
S27	13:30		332153	156	25.98	----	0	0.6	0.10	15	0.0	3.0	0.50	50	0.0	50 R	926		
S28	14:00		334369	233	38.92	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.8	0.47	50	0.0	47 R	927		
S29	14:30		338381	165	27.86	----	0	0.6	0.11	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	48 R	928		
S30	15:00		341480	6	0.96	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	45 R	928		
S31	15:30		347078	10	1.72	----	0	0.9	0.15	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	41 R	928		
S32	16:00		349919	6	1.12	----	0	0.8	0.13	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	39	928		
S33	16:30		355425	5	0.89	----	0	0.8	0.14	15	0.0	1.7	0.31	50	0.0	35	929		
S34	17:00		358761	0	0.05	----	0	1.4	0.26	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	31	930		
S35	17:30		357947	0	0.00	----	0	1.8 R	0.33	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	32	929		
S36	18:00		354127	7	7.62	----	0	1.7 R	0.30	15	0.0	1.9	0.34	50	0.0	35	929		
S37	18:30		350088	109	19.16	----	0	1.3	0.23	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	38	929		
S38	19:00		348479	93	16.24	----	0	1.0	0.18	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	39	929		
S39	19:30		348240	0	0.00	----	0	1.1	0.19	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	39	929		
S40	20:00		350601	0	0.00	----	0	1.2	0.21	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	38	928		
S41	20:30		354245	0	0.00	----	0	1.2	0.21	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	35	928		
S42	21:00		355261	0	0.00	----	0	1.5	0.26	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	33	928		
S43	21:30		355938	0	0.00	----	0	1.3	0.23	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	32	928		
S44	22:00		354462	215	38.05	----	0	1.6 R	0.28	15	0.0	1.7	0.30	50	0.0	34	929		
S45	22:30		351965	135	23.68	----	0	1.6 R	0.28	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	36	930		
S46	23:00		348707	176	30.70	----	0	1.6 R	0.28	15	0.0	2.8	0.49	50	0.0	38	929		
S47	23:30		346884	240	41.69	----	0	1.4	0.24	15	0.0	2.4	0.42	50	0.0	41 R	929		
S48	24:00		349412	5	0.96	----	0	1.3	0.22	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	39	929		
DAV Average/ Sum			48 Stat.	344279	90	735.32	----	E	90	0.8	7.05	5	0.0	2.2	17.75	50	0.0	41	928
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)				332153	0	0.00		0	0.3	0.06	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	31	926	
Time				13:30	07:00	07:00		00:30	08:30	06:00	00:30	00:30	21:00	21:00	00:30	00:30	17:00	13:30	
HAV Max (steady state)				358761	277	46.39		0	1.8	0.33	15	0.0	4.6	0.77	50	0.0	50	930	
Time				17:00	01:30	01:30		00:30	17:30	00:30	00:30	00:30	13:00	13:00	00:30	00:30	13:30	17:00	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		34	
S02	01:00		34	
S03	01:30		34	
S04	02:00		35	
S05	02:30		35	
S06	03:00		35	
S07	03:30		35	
S08	04:00		35	
S09	04:30		35	
S10	05:00		35	
S11	05:30		36	
S12	06:00		35	
S13	06:30		35	
S14	07:00		35	
S15	07:30		35	
S16	08:00		34	
S17	08:30		34	
S18	09:00		35	
S19	09:30		35	
S20	10:00		36	
S21	10:30		36	
S22	11:00		37	
S23	11:30		37	
S24	12:00		37	
S25	12:30		37	
S26	13:00		37	
S27	13:30		38	
S28	14:00		39	
S29	14:30		40	
S30	15:00		40	
S31	15:30		40	
S32	16:00		40	
S33	16:30		38	
S34	17:00		35	
S35	17:30		32	
S36	18:00		31	
S37	18:30		31	
S38	19:00		32	
S39	19:30		32	
S40	20:00		32	
S41	20:30		32	
S42	21:00		31	
S43	21:30		31	
S44	22:00		30	
S45	22:30		30	
S46	23:00		30	
S47	23:30		30	
S48	24:00		31	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	35	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			30	
Time			22:30	
HAV Max (steady state)			40	
Time			15:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.