

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		346040	78	13.58	----	0	0.9	0.16	15	0.0	3.7	0.64	50	0.0	39	929	
S02	01:00		344159	289 R	49.80	----	0	0.8	0.14	15	0.0	2.5	0.44	50	0.0	40	928	
S03	01:30		343469	22	3.76	----	0	0.8	0.14	15	0.0	2.7	0.46	50	0.0	40 R	928	
S04	02:00		343250	191	32.76	----	0	0.7	0.13	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	40 R	928	
S05	02:30		343941	198	33.98	----	0	0.8	0.15	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	40	928	
S06	03:00		341460	57	9.82	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	40 R	928	
S07	03:30		341321	48	8.12	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	41 R	928	
S08	04:00		340715	95	16.17	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	42 R	928	
S09	04:30		340579	62	10.56	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	42 R	928	
S10	05:00		337133	73	12.28	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	45 R	928	
S11	05:30		340137	77	13.15	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	43 R	928	
S12	06:00		341390	17	2.90	----	0	0.7	0.13	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	41 R	928	
S13	06:30		340013	110	18.68	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	42 R	929	
S14	07:00		339838	98	16.69	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	43 R	929	
S15	07:30		339244	21	3.63	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	43 R	929	
S16	08:00		337516	112	18.91	----	0	0.6	0.09	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	44 R	929	
S17	08:30		338888	141	23.81	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	45 R	929	
S18	09:00		337199	100	16.93	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	46 R	930	
S19	09:30		336171	155	26.00	----	0	0.3	0.05	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	48 R	930	
S20	10:00		335816	108	18.15	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	47 R	930	
S21	10:30		333685	32	5.35	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	49 R	930	
S22	11:00		334660	99	16.62	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	49 R	930	
S23	11:30		331495	280 R	46.37	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	51 R	930	
S24	12:00		329963	32	5.23	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	53 R	930	
S25	12:30		339402	199	32.87	----	0	0.6	0.09	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	51 R	930	
S26	13:00		328202	161	26.45	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.9	0.32	50	0.0	54 R	930	
S27	13:30		328631	131	21.51	----	0	0.5	0.08	15	0.0	3.3	0.54	50	0.0	54 R	930	
S28	14:00		327121	217	35.48	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.0	0.32	50	0.0	55 R	930	
S29	14:30		326590	165	26.96	----	0	0.8	0.13	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	55 R	930	
S30	15:00		324796	92	14.87	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	55 R	930	
S31	15:30		324176	64	10.39	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.4	0.55	50	0.0	58 R	930	
S32	16:00		330717	17	2.81	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.6	0.43	50	0.0	51 R	930	
S33	16:30		330377	59	9.81	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.8	0.29	50	0.0	51 R	930	
S34	17:00		327926	21	3.48	----	0	0.7	0.11	15	0.0	2.0	0.33	50	0.0	53 R	930	
S35	17:30		329947	54	8.96	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	52 R	930	
S36	18:00		330341	167	27.64	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	51 R	930	
S37	18:30		328657	25	4.16	----	0	0.5	0.09	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	53 R	929	
S38	19:00		331281	4	0.60	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	53 R	930	
S39	19:30		339802	5	0.86	----	0	0.6	0.11	15	0.0	2.3	0.39	50	0.0	48 R	932	
S40	20:00		343475	4	0.63	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	46 R	932	
S41	20:30		345655	2	0.38	----	0	0.7	0.13	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	45 R	932	
S42	21:00		338653	5	0.80	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.9	0.50	50	0.0	45 R	928	
S43	21:30		339597	1	0.23	----	0	0.8	0.13	15	0.0	2.8	0.48	50	0.0	43 R	928	
S44	22:00		341928	1	0.10	----	0	0.8	0.14	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	42 R	929	
S45	22:30		342816	5	0.90	----	0	0.9	0.16	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	41 R	929	
S46	23:00		344630	0	0.00	----	0	1.0	0.17	15	0.0	2.1	0.36	50	0.0	40 R	929	
S47	23:30		344338	0	0.00	----	0	0.9	0.16	15	0.0	2.0	0.34	50	0.0	40 R	929	
S48	24:00		344768	110	19.04	----	0	0.7	0.12	15	0.0	2.3	0.40	50	0.0	40	929	
DAV Average/ Sum			336727	83	672.19	----	E	83	0.6	5.16	5	0.0	2.3	18.41	50	0.0	46	929
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			324176	0	0.00		0	0.3	0.05	15	0.0	1.7	0.28	50	0.0	39	928	
Time			15:30	23:00	23:00		00:30	09:30	09:30	00:30	00:30	10:30	18:30	00:30	00:30	00:30	03:00	
HAV Max (steady state)			346040	289	49.80		0	1.0	0.17	15	0.0	3.7	0.64	50	0.0	58	932	
Time			00:30	01:00	01:00		00:30	23:00	23:00	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	15:30	20:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		31	
S02	01:00		31	
S03	01:30		31	
S04	02:00		31	
S05	02:30		31	
S06	03:00		31	
S07	03:30		31	
S08	04:00		31	
S09	04:30		31	
S10	05:00		31	
S11	05:30		31	
S12	06:00		31	
S13	06:30		31	
S14	07:00		31	
S15	07:30		31	
S16	08:00		31	
S17	08:30		32	
S18	09:00		33	
S19	09:30		34	
S20	10:00		36	
S21	10:30		37	
S22	11:00		38	
S23	11:30		39	
S24	12:00		40	
S25	12:30		41	
S26	13:00		41	
S27	13:30		41	
S28	14:00		41	
S29	14:30		42	
S30	15:00		42	
S31	15:30		42	
S32	16:00		42	
S33	16:30		42	
S34	17:00		43	
S35	17:30		43	
S36	18:00		43	
S37	18:30		43	
S38	19:00		43	
S39	19:30		43	
S40	20:00		43	
S41	20:30		42	
S42	21:00		41	
S43	21:30		40	
S44	22:00		39	
S45	22:30		37	
S46	23:00		36	
S47	23:30		35	
S48	24:00		34	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	37	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state) Time			31 03:00	
HAV Max (steady state) Time			43 18:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.