

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah				TOC				T odp	P odp	
				m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit			VA
S01	00:30		353976	0	0.00	----	0	1.1	0.20	15	0.0	1.8	0.32	50	0.0	35	929	
S02	01:00		355339	0	0.00	----	0	1.1	0.19	15	0.0	1.8	0.31	50	0.0	34	929	
S03	01:30		358727	2	0.33	----	0	1.4	0.25	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	34	930	
S04	02:00		362555	6	1.12	----	0	1.3	0.23	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	34	932	
S05	02:30		362942	0	0.00	----	0	1.2	0.21	15	0.0	1.6	0.30	50	0.0	34	932	
S06	03:00		363031	0	0.00	----	0	1.2	0.22	15	0.0	1.8	0.33	50	0.0	33	932	
S07	03:30		356481	120	21.42	----	0	1.4	0.25	15	0.0	3.0	0.53	50	0.0	34	929	
S08	04:00		349414	295 R	51.46	----	0	1.2	0.21	15	0.0	3.1	0.55	50	0.0	37	928	
S09	04:30		347048	95	16.44	----	0	1.2	0.21	15	0.0	3.2	0.58	50	0.0	40	929	
S10	05:00		347348	205	35.61	----	0	1.1	0.19	15	0.0	3.1	0.53	50	0.0	40	928	
S11	05:30		345486	204	35.25	----	0	0.9	0.16	15	0.0	2.0	0.35	50	0.0	42 R	928	
S12	06:00		346791	70	12.17	----	0	0.7	0.13	15	0.0	2.1	0.37	50	0.0	41 R	928	
S13	06:30		346467	127	22.00	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.7	0.47	50	0.0	42 R	929	
S14	07:00		344997	69	11.85	----	0	0.6	0.10	15	0.0	1.9	0.33	50	0.0	43 R	929	
S15	07:30		345427	155	26.82	----	0	0.6	0.10	15	0.0	2.6	0.44	50	0.0	42 R	929	
S16	08:00		340775	48	8.23	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	43 R	927	
S17	08:30		339775	119	20.23	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.2	0.37	50	0.0	43 R	928	
S18	09:00		334642	74	12.34	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.7	0.45	50	0.0	48 R	928	
S19	09:30		331566	309 R	51.15	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.8	0.46	50	0.0	51 R	928	
S20	10:00		330565	63	10.49	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.5	0.42	50	0.0	52 R	928	
S21	10:30		328692	368 R	60.54	----	0	0.4	0.07	15	0.0	4.0	0.66	50	0.0	53 R	928	
S22	11:00		330255	93	15.44	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.1	0.51	50	0.0	52 R	928	
S23	11:30		329862	210	34.69	----	0	0.5	0.09	15	0.0	3.7	0.61	50	0.0	53 R	928	
S24	12:00		330763	152	25.06	----	0	0.5	0.09	15	0.0	2.5	0.41	50	0.0	52 R	928	
S25	12:30		329002	236	38.89	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.8	0.46	50	0.0	53 R	928	
S26	13:00		325171	187	30.32	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.3	0.38	50	0.0	57 R	928	
S27	13:30		326383	6	0.95	----	0	0.4	0.06	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	56 R	928	
S28	14:00		329826	19	3.08	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.8	0.30	50	0.0	52 R	927	
S29	14:30		332589	41	6.74	----	0	0.5	0.08	15	0.0	1.7	0.29	50	0.0	50 R	928	
S30	15:00		328983	74	12.19	----	0	0.5	0.07	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	53 R	928	
S31	15:30		328467	7	1.11	----	0	0.4	0.07	15	0.0	1.9	0.31	50	0.0	54 R	927	
S32	16:00		327749	299 R	49.00	----	0	0.5	0.08	15	0.0	2.2	0.36	50	0.0	54 R	927	
S33	16:30		327292	178	29.06	----	0	0.4	0.07	15	0.0	2.4	0.40	50	0.0	55 R	927	
S34	17:00		327098	94	15.30	----	0	0.4	0.06	15	0.0	2.9	0.47	50	0.0	54 R	927	
S35	17:30		326644	270 R	44.16	----	0	0.4	0.07	15	0.0	3.1	0.51	50	0.0	54 R	927	
S36	18:00		327138	6	0.96	----	0	0.5	0.08	15	0.0	4.6	0.76	50	0.0	55 R	927	
S37	18:30		339787	6	0.98	----	0	0.5	0.08	15	0.0	4.0	0.67	50	0.0	50 R	930	
S38	19:00		351131	21	3.66	----	0	0.5	0.09	15	0.0	5.0	0.88	50	0.0	49 R	936	
S39	19:30		353492	10	1.76	----	0	0.5	0.09	15	0.0	4.4	0.79	50	0.0	48 R	937	
S40	20:00		356302	2	0.41	----	0	0.6	0.11	15	0.0	3.9	0.70	50	0.0	45 R	937	
S41	20:30		359932	0	0.00	----	0	0.8	0.15	15	0.0	3.6	0.65	50	0.0	43 R	937	
S42	21:00		364098	0	0.00	----	0	0.7	0.12	15	0.0	3.1	0.57	50	0.0	40 R	938	
S43	21:30		365907	0	0.00	----	0	1.0	0.18	15	0.0	3.0	0.54	50	0.0	38	938	
S44	22:00		365931	0	0.00	----	0	1.2	0.22	15	0.0	2.7	0.49	50	0.0	38	938	
S45	22:30		366521	0	0.00	----	0	1.0	0.19	15	0.0	2.6	0.47	50	0.0	38	938	
S46	23:00		367571	0	0.00	----	0	0.9	0.17	15	0.0	3.3	0.62	50	0.0	37	938	
S47	23:30		352180	0	0.00	----	0	1.0	0.18	15	0.0	2.7	0.48	50	0.0	36	930	
S48	24:00		347018	75	12.97	----	0	0.9	0.15	15	0.0	3.2	0.55	50	0.0	38	929	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	343940	90	724.20	----E	90	0.7	5.98	5	0.0	2.7	22.39	50	0.0	45	930
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			325171	0	0.00		0	0.4	0.06	15	0.0	1.6	0.29	50	0.0	33	927	
Time			13:00	00:30	00:30		00:30	09:30	09:30	00:30	00:30	02:30	14:30	00:30	00:30	03:00	18:00	
HAV Max (steady state)			367571	368	60.54		0	1.4	0.25	15	0.0	5.0	0.88	50	0.0	57	938	
Time			23:00	10:30	10:30		00:30	03:30	03:30	00:30	00:30	19:00	19:00	00:30	00:30	13:00	21:30	
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		31	
S02	01:00		31	
S03	01:30		30	
S04	02:00		30	
S05	02:30		30	
S06	03:00		30	
S07	03:30		30	
S08	04:00		30	
S09	04:30		31	
S10	05:00		31	
S11	05:30		31	
S12	06:00		32	
S13	06:30		32	
S14	07:00		32	
S15	07:30		32	
S16	08:00		33	
S17	08:30		33	
S18	09:00		34	
S19	09:30		36	
S20	10:00		37	
S21	10:30		39	
S22	11:00		40	
S23	11:30		41	
S24	12:00		42	
S25	12:30		42	
S26	13:00		43	
S27	13:30		43	
S28	14:00		44	
S29	14:30		44	
S30	15:00		44	
S31	15:30		43	
S32	16:00		44	
S33	16:30		44	
S34	17:00		45	
S35	17:30		45	
S36	18:00		45	
S37	18:30		45	
S38	19:00		44	
S39	19:30		44	
S40	20:00		43	
S41	20:30		40	
S42	21:00		38	
S43	21:30		36	
S44	22:00		35	
S45	22:30		33	
S46	23:00		32	
S47	23:30		32	
S48	24:00		31	
DAV Average/ Sum		48 Stat.	37	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			30	
Time			02:00	
HAV Max (steady state)			45	
Time			18:00	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), °: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.