

SW	Time	Block Flag	F odp	prah SICK				prah ENVEA				T odp	P odp	Remark
			m³/h	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	°C	mbar	
S01	00:30		458469	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	40	952	
S02	01:00		438196	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	40	952	
S03	01:30		335049	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	41	953	
S04	02:00		336513	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	952	
S05	02:30		331751	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	952	
S06	03:00		345144	0.7	0.13	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	952	
S07	03:30		333665	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	952	
S08	04:00		330785	0.8	0.14	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	952	
S09	04:30		333612	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	952	
S10	05:00		331529	0.5	0.09	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	952	
S11	05:30		333742	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	952	
S12	06:00		345670	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	952	
S13	06:30		332625	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	952	
S14	07:00		348817	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	46	952	
S15	07:30		329622	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	47	952	
S16	08:00		326366	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	951	
S17	08:30		329866	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	48	951	
S18	09:00		344988	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	45	951	
S19	09:30		329486	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	951	
S20	10:00		345369	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	951	
S21	10:30		470817	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.08	15	0.0	43	951	
S22	11:00		462271	0.3	0.08	15	0.0	0.3	0.07	15	0.0	43	951	
S23	11:30		386637	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	951	
S24	12:00		360788	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	43	950	
S25	12:30		393783	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	44	950	
S26	13:00		391323	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	950	
S27	13:30		403002	0.3	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	949	
S28	14:00		385324	0.4	0.07	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	45	949	
S29	14:30		377508	0.4	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	51	949	
S30	15:00		383260	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	53	949	
S31	15:30		389817	0.4	0.07	15	0.0	0.5	0.09	15	0.0	50	949	
S32	16:00		382378	0.5	0.10	15	0.0	4.7 R	0.90	15	0.2	51	949	
S33	16:30		375886	0.4	0.07	15	0.0	9.5 R	1.78	15	5.0	47	952	
S34	17:00		385901	0.4	0.08	15	0.0	11.1 R	2.14	15	6.6	40	953	
S35	17:30		383146	0.3	0.05	15	0.0	1.6 R	0.30	15	0.0	41	952	
S36	18:00		394405	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	43	950	
S37	18:30		383555	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	949	
S38	19:00		329537	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	44	950	
S39	19:30		412518	0.4	0.07	15	0.0	0.6	0.12	15	0.0	43	950	
S40	20:00		472061	1.7 R	0.41	15	0.0	0.8	0.19	15	0.0	55	950	
S41	20:30		483011	1.8 R	0.44	15	0.0	1.0	0.24	15	0.0	59	950	
S42	21:00		388294	0.3	0.06	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	951	
S43	21:30		345282	0.5	0.08	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	49	951	
S44	22:00		380179	0.4	0.07	15	0.0	0.4	0.08	15	0.0	47	952	
S45	22:30		385621	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.06	15	0.0	44	952	
S46	23:00		463352	0.9	0.21	15	0.0	0.6	0.15	15	0.0	50	952	
S47	23:30		460157	1.2 R	0.27	15	0.0	0.6	0.14	15	0.0	62	952	
S48	24:00		474643	1.6 R	0.38	15	0.0	0.8	0.20	15	0.0	59	952	
DAV Average/ Sum			48 Stat.	380119	0.5	4.54	5	0.0	0.9	8.31	5	0.0	46	951
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)				326366	0.3	0.05	15	0.0	0.3	0.05	15	0.0	40	949
Time				08:00	17:30	19:00	00:30	00:30	19:00	00:30	00:30	17:00	14:30	
HAV Max (steady state)				483011	1.8	0.44	15	0.0	11.1	2.14	15	6.6	62	953
Time				20:30	20:30	20:30	00:30	00:30	17:00	00:30	17:00	23:30	17:00	
Uncertainty mass (%)														

Operation Hours: 24.0, Steady Op Hours: 24.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "-" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), %: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.